

# Combinatietabellen

Op de hiernavolgende pagina's vindt u de combinatietabellen op basis van de nieuwe Multi-splitbuitendelen MXM-A.

Voor Multi-splittoepassingen hebben wij voor u een aantal handige tools beschikbaar zoals de Capacity Table Viewer en de Multi-split selectietool. U kunt eenvoudig toegang krijgen tot deze tools door met uw Daikin-ID in te loggen op My Daikin Customer Portal via:


## Comfortklimaat

### Capacity Table Viewer tool

Om u sneller toegang te geven tot de data van de door u gewenste indeling, hebben wij een tool ontwikkeld voor het raadplegen van de capaciteitstabellen. Met de Capacity Table Viewer tool kunt u snel de capaciteitsgegevens vinden en exporteren die u zoekt op basis van het model, het koudemiddel en de aansluitverhouding.

### Multi-split selectietool

Met deze eenvoudige, webbased selectietool is het mogelijk om het meest geschikte Multi-splitsysteem voor de individuele behoeften van uw klant te kiezen.



# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)		Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.50	0.00	1.30	1.50	2.00	0.33	0.31	0.40	1.78	1.70	2.17	79	---	---	---	---
2.0	2.00	0.00	1.30	2.00	2.40	0.33	0.44	0.57	1.78	2.38	3.09	79	---	---	---	---
2.5	2.50	0.00	1.30	2.50	3.00	0.33	0.61	0.80	1.78	3.33	4.40	79	---	---	---	---
3.5	3.50	0.00	1.30	3.50	4.00	0.33	1.04	1.35	1.78	5.71	7.38	79	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	3.00	3.60	0.31	0.60	0.73	1.67	3.33	4.00	79	A+++	8.66	3.00	122
1.5+2.0	1.50	2.00	1.50	3.50	4.00	0.31	0.79	0.91	1.67	4.35	4.98	79	A+++	8.60	3.50	143
1.5+2.5	1.50	2.50	1.50	4.00	4.20	0.31	0.98	1.03	1.67	5.37	5.64	79	A+++	8.55	4.00	164
1.5+3.5	1.20	2.80	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.30	5.83	79	A++	8.26	4.00	170
2.0+2.0	2.00	2.00	1.50	4.00	4.20	0.31	0.97	1.02	1.67	5.34	5.61	79	A+++	8.53	4.00	165
2.0+2.5	1.78	2.22	1.50	4.00	4.30	0.31	0.96	1.04	1.67	5.30	5.70	79	A+++	8.50	4.00	165
2.0+3.5	1.45	2.55	1.50	4.00	4.50	0.31	0.95	1.08	1.67	5.25	5.91	79	A++	8.19	4.00	171
2.5+2.5	2.00	2.00	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.27	5.80	79	A++	8.36	4.00	168
2.5+3.5	1.67	2.33	1.50	4.00	4.60	0.31	0.94	1.09	1.67	5.20	5.98	79	A++	8.11	4.00	173

## Energie Investeringsaftrek (EIA-)regeling 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor 2022 bepaald dat, om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling, de SCOP-waarde van luchtgekoelde Split-, Sky Air- en VRV-systemen met een nominaal thermisch vermogen van  $\leq 12$  kW minimaal **4,4** moet zijn.

Dit jaar heeft de overheid besloten om de EIA-richtlijnen voor criteria 211104c (lucht/lucht warmtepompen  $\leq 12$  kW) per 1 januari 2022 verder aan te scherpen. Daar waar in 2021 werd bepaald op basis van de SCOP-waarde van uitsluitend de buitenunit, wordt deze nu bepaald op basis van de SCOP-waarde van de complete set (binnen- en buitenunit). Voor de systemen  $> 12$  kW zijn de EIA-richtlijnen onveranderd; de SCOP-waarde moet minimaal 4,0 zijn en de subsidie wordt bepaald op basis van de waarden van uitsluitend het buitendeel.

In deze editie hebben wij bij de Split-buitendelen de SCOP-waarden van de complete sets en bij de Sky Air-buitendelen de SCOP-waarden van zowel de complete sets ( $\leq 12$  kW) als de buitendelen ( $> 12$  kW) vermeld.

Het maximumbedrag dat de RVO heeft ingevoerd voor de EIA-regeling, is vastgesteld op € 1.200,00 per kW nominaal geïnstalleerd vermogen. Er is altijd een Daikin systeem te configureren, dat voldoet aan de EIA-regeling 2022. Voor meer informatie over deze regeling ga naar [www.rvo.nl/eia](http://www.rvo.nl/eia), bekijk de factsheets in de Bibliotheek (Sales, Factsheets) van My Daikin Customer Portal via [my.daikin.nl](http://my.daikin.nl) of download het document 'Subsidies en fiscale regelingen 2022' op onze website [daikin.nl/subsidies](http://daikin.nl/subsidies).

## Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]		Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming bij -10°C
1.5	2.00	---	1.00	2.00	3.30	0.26	0.68	1.04	1.43	3.66	5.69	79	---	---	---	---	---	---
2.0	3.00	---	1.00	3.00	3.70	0.26	0.83	1.24	1.43	4.52	6.78	79	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	1.00	3.40	4.10	0.26	1.02	1.48	1.43	5.59	8.09	79	---	---	---	---	---	---
3.5	3.80	---	1.00	3.80	4.40	0.26	1.28	1.71	1.43	7.02	9.40	79	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	1.75	1.75	1.20	3.50	4.30	0.24	0.80	0.99	1.31	4.43	5.45	79	A++	4.62	3.00	908	2.50	0.50
1.5+2.0	1.63	2.17	1.20	3.80	4.50	0.24	0.88	1.04	1.31	4.85	5.75	79	A++	4.61	3.20	972	2.50	0.70
1.5+2.5	1.58	2.63	1.20	4.20	4.60	0.24	1.00	1.10	1.31	5.53	6.06	79	A++	4.60	3.20	972	2.60	0.60
1.5+3.5	1.26	2.94	1.20	4.20	4.70	0.24	0.96	1.12	1.31	5.29	5.92	79	A++	4.63	3.20	968	2.70	0.50
2.0+2.0	2.10	2.10	1.30	4.20	4.60	0.24	0.98	1.08	1.31	5.41	5.93	79	A++	4.64	3.20	966	2.60	0.60
2.0+2.5	1.87	2.33	1.30	4.20	4.70	0.24	0.97	1.09	1.31	5.36	6.00	79	A++	4.60	3.20	973	2.70	0.50
2.0+3.5	1.53	2.67	1.30	4.20	4.80	0.24	0.95	1.09	1.31	5.25	6.00	79	A++	4.60	3.20	974	2.80	0.40
2.5+2.5	2.10	2.10	1.30	4.20	4.70	0.24	0.96	1.08	1.31	5.29	5.92	79	A++	4.60	3.20	974	2.70	0.50
2.5+3.5	1.75	2.45	1.30	4.20	4.80	0.24	0.94	1.08	1.31	5.19	5.94	79	A++	4.61	3.20	971	2.80	0.40

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)		Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.50	---	1.40	1.50	2.20	0.31	0.32	0.52	1.53	1.55	2.53	89	---	---	---	---
2.0	2.00	---	1.40	2.00	2.90	0.31	0.47	0.77	1.53	2.25	3.76	89	---	---	---	---
2.5	2.50	---	1.40	2.50	3.10	0.31	0.67	0.92	1.53	3.27	4.50	89	---	---	---	---
3.5	3.50	---	1.40	3.50	4.10	0.31	1.09	1.46	1.53	5.32	7.13	89	---	---	---	---
4.2	4.20	---	1.40	4.20	4.70	0.31	1.59	1.75	1.53	7.73	8.57	89	---	---	---	---
5.0	5.00	---	1.60	5.00	5.30	0.33	1.30	1.44	1.64	6.33	7.01	89	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	1.60	3.00	4.20	0.33	0.62	0.87	1.64	3.03	4.25	89	A+++	8.80	3.00	120
1.5+2.0	1.50	2.00	1.60	3.50	4.20	0.33	0.76	0.91	1.64	3.71	4.46	89	A+++	8.74	3.50	141
1.5+2.5	1.50	2.50	1.60	4.00	4.20	0.33	0.94	0.99	1.64	4.60	4.83	89	A+++	8.64	4.00	162
1.5+3.5	1.50	3.50	1.60	5.00	5.00	0.33	1.25	1.25	1.64	6.10	6.10	89	A+++	8.52	5.00	206
1.5+4.2	1.32	3.68	1.60	5.00	5.40	0.33	1.23	1.54	1.64	6.04	6.53	89	A+++	8.55	5.00	205
1.5+5.0	1.15	3.85	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.68	1.64	5.99	6.59	89	A+++	8.50	5.00	206
2.0+2.0	2.00	2.00	1.80	4.00	5.00	0.33	0.94	1.28	1.64	4.60	5.75	89	A+++	8.71	4.00	161
2.0+2.5	2.00	2.50	1.80	4.50	5.10	0.33	1.07	1.31	1.64	5.23	5.93	89	A+++	8.67	4.50	182
2.0+3.5	1.82	3.18	1.80	5.00	5.40	0.33	1.24	1.49	1.64	6.05	6.54	89	A+++	8.54	5.00	205
2.0+4.2	1.61	3.39	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.51	1.64	6.01	6.62	89	A+++	8.54	5.00	205
2.0+5.0	1.43	3.57	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.44	1.64	5.95	6.55	89	A+++	8.51	5.00	208
2.5+2.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.30	0.33	1.25	1.42	1.64	6.10	6.47	89	A+++	8.53	5.00	205
2.5+3.5	2.08	2.92	1.80	5.00	5.40	0.33	1.23	1.43	1.64	6.02	6.51	89	A+++	8.56	5.00	205
2.5+4.2	1.87	3.13	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.45	1.64	5.98	6.58	89	A+++	8.57	5.00	204
2.5+5.0	1.67	3.33	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.38	1.64	5.92	6.52	89	A+++	8.52	5.00	206
3.5+3.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.40	0.33	1.22	1.42	1.64	5.95	6.43	89	A+++	8.57	5.00	205
3.5+4.2	2.27	2.73	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.40	1.64	5.90	6.49	89	A+++	8.60	5.00	204
3.5+5.0	2.06	2.94	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.34	1.64	5.85	6.44	89	A+++	8.52	5.00	206
4.2+4.2	2.50	2.50	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.38	1.64	5.88	6.47	89	A+++	8.56	5.00	205

## Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]		Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming bij -10°C
1.5	2.00	---	1.10	2.00	3.30	0.29	0.68	0.95	1.44	3.31	4.66	89	---	---	---	---	---	---
2.0	3.00	---	1.10	3.00	3.70	0.27	0.82	1.13	1.33	3.99	5.52	89	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	1.10	3.40	4.10	0.25	0.99	1.34	1.23	4.81	6.54	89	---	---	---	---	---	---
3.5	4.00	---	1.10	4.00	4.60	0.25	1.24	1.53	1.23	6.03	7.46	89	---	---	---	---	---	---
4.2	4.60	---	1.10	4.60	5.00	0.23	1.49	1.81	1.12	7.27	8.85	89	---	---	---	---	---	---
5.0	5.50	---	1.20	5.50	5.60	0.23	1.35	1.51	1.12	6.56	9.01	89	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	2.00	2.00	1.20	4.00	4.54	0.23	0.87	0.99	1.12	4.27	4.85	89	A++	4.79	3.30	965	2.80	0.50
1.5+2.0	1.89	2.51	1.20	4.40	4.89	0.23	1.02	1.13	1.12	4.97	5.53	89	A++	4.66	3.80	1140	3.00	0.80
1.5+2.5	1.80	3.00	1.20	4.80	5.19	0.23	1.18	1.27	1.12	5.75	6.22	89	A++	4.64	3.80	1146	3.20	0.60
1.5+3.5	1.56	3.64	1.20	5.20	5.70	0.25	1.28	1.40	1.23	6.25	6.86	89	A++	4.61	4.00	1214	3.40	0.60
1.5+4.2	1.47	4.13	1.20	5.60	5.96	0.25	1.37	1.46	1.23	6.71	7.15	89	A++	4.62	4.10	1241	3.40	0.70
1.5+5.0	1.29	4.31	1.20	5.60	6.16	0.25	1.37	1.50	1.23	6.68	7.35	89	A++	4.63	4.20	1269	3.40	0.80
2.0+2.0	2.60	2.60	1.20	5.20	5.70	0.23	1.27	1.40	1.12	6.22	6.82	89	A++	4.61	4.00	1214	3.40	0.60
2.0+2.5	2.49	3.11	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.68	6.92	89	A++	4.61	4.10	1244	3.40	0.70
2.0+3.5	2.04	3.56	1.20	5.60	5.90	0.25	1.36	1.43	1.23	6.65	7.01	89	A++	4.61	4.20	1275	3.40	0.80
2.0+4.2	1.81	3.79	1.20	5.60	6.00	0.25	1.36	1.46	1.23	6.63	7.11	89	A++	4.63	4.20	1268	3.40	0.80
2.0+5.0	1.60	4.00	1.20	5.60	6.20	0.25	1.35	1.50	1.23	6.60	7.31	89	A++	4.68	4.20	1255	3.40	0.80
2.5+2.5	2.80	2.80	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.71	6.95	89	A++	4.61	4.20	1275	3.40	0.80
2.5+3.5	2.33	3.27	1.20	5.60	6.00	0.25	1.38	1.48	1.23	6.76	7.25	89	A++	4.62	4.20	1272	3.40	0.80
2.5+4.2	2.09	3.51	1.20	5.60	6.10	0.25	1.39	1.51	1.23	6.79	7.40	89	A++	4.65	4.20	1265	3.40	0.80
2.5+5.0	1.87	3.73	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	89	A++	4.71	4.20	1249	3.40	0.80
3.5+3.5	2.80	2.80	1.30	5.60	6.10	0.25	1.40	1.52	1.23	6.83	7.44	89	A++	4.66	4.20	1262	3.40	0.80
3.5+4.2	2.55	3.05	1.30	5.60	6.20	0.25	1.40	1.55	1.23	6.84	7.58	89	A++	4.67	4.20	1258	3.40	0.80
3.5+5.0	2.31	3.29	1.30	5.60	6.40	0.25	1.42	1.63	1.23	6.95	7.95	89	A++	4.75	4.20	1238	3.40	0.80
4.2+4.2	2.80	2.80	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	89	A++	4.70	4.20	1251	3.40	0.80

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)			Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.60	---	---	1.52	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	95	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	1.65	2.00	3.00	0.41	0.43	0.67	1.89	2.08	3.08	95	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	1.74	2.50	3.44	0.44	0.44	0.82	2.00	2.62	3.77	95	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	1.93	3.50	4.86	0.46	0.46	1.43	2.09	3.84	6.53	95	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	1.93	4.20	5.33	0.46	0.46	1.43	2.09	3.93	6.56	95	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	1.94	5.00	6.03	0.44	0.44	2.13	2.00	7.20	9.77	95	---	---	---	---
6.0	6.00	---	---	1.94	6.00	6.51	0.44	0.44	2.13	2.00	7.29	9.77	95	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	95	A++	7.29	3.00	144
1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	95	A++	7.53	3.50	163
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	95	A++	7.75	4.00	181
1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	95	A++	7.80	5.00	225
1.5+4.2	1.50	4.20	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.97	95	A++	7.84	5.70	255
1.5+5.0	1.50	5.00	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	95	A++	7.86	6.50	290
1.5+6.0	1.36	5.44	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	95	A++	7.81	6.80	305
2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	95	A++	7.75	4.00	181
2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	95	A++	7.80	4.50	202
2.0+3.5	2.00	3.50	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	95	A++	7.91	5.50	244
2.0+4.2	2.00	4.20	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	95	A++	7.88	6.20	276
2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	95	A++	7.78	6.80	306
2.0+6.0	1.70	5.10	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	95	A++	7.71	6.80	309
2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	95	A++	7.81	5.00	224
2.5+3.5	2.50	3.50	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	95	A++	7.94	6.00	265
2.5+4.2	2.50	4.20	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	95	A++	7.99	6.70	294
2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	95	A++	7.93	6.80	300
2.5+6.0	2.00	4.80	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	95	A++	7.90	6.80	301
3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	95	A++	8.02	6.80	297
3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	95	A++	8.00	6.80	298
3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	95	A++	7.92	6.80	301
3.5+6.0	2.51	4.29	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.89	6.80	302
4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	95	A++	7.98	6.80	298
4.2+5.0	3.10	3.70	---	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	95	A++	7.90	6.80	302
4.2+6.0	2.80	4.00	---	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.87	6.80	303

## Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	2.70	---	---	1.47	2.70	4.08	0.42	0.72	1.22	1.91	3.35	5.59	95	---	---	---	---	---	---
2.0	2.72	---	---	1.48	2.72	4.09	0.43	0.73	1.28	1.95	3.39	5.64	95	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	---	1.44	3.40	4.30	0.42	1.02	1.37	1.91	4.72	6.08	95	---	---	---	---	---	---
3.5	4.30	---	---	1.45	4.30	4.90	0.40	1.41	1.75	1.82	6.50	7.15	95	---	---	---	---	---	---
4.2	---	4.32	---	1.44	4.32	5.70	0.40	1.40	2.04	1.82	6.46	7.15	95	---	---	---	---	---	---
5.0	---	5.60	---	1.66	5.60	6.90	0.39	1.82	2.59	1.78	8.43	8.70	95	---	---	---	---	---	---
6.0	---	7.90	---	1.88	7.90	8.91	0.37	2.62	2.64	1.69	12.13	12.08	95	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	2.65	2.65	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	95	A	3.85	3.80	1380	3.07	0.73
1.5+2.0	2.44	3.26	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	95	A	3.85	3.80	1380	3.08	0.72
1.5+2.5	2.29	3.81	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	95	A	3.87	3.80	1373	3.09	0.71
1.5+3.5	2.07	4.83	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
1.5+4.2	1.97	5.53	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	95	A	3.88	4.30	1548	3.40	0.90
1.5+5.0	1.89	6.31	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	95	A	3.87	4.50	1628	3.55	0.95
1.5+6.0	1.72	6.88	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	95	A	3.91	4.80	1717	3.73	1.07
2.0+2.0	3.25	3.25	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	9.47	95	A	3.91	3.80	1361	3.09	0.71
2.0+2.5	3.07	3.83	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	9.81	95	A	3.92	3.80	1354	3.10	0.70
2.0+3.5	2.73	4.77	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
2.0+4.2	2.58	5.42	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	95	A	3.88	4.30	1550	3.40	0.90
2.0+5.0	2.46	6.14	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	95	A	3.90	4.50	1612	3.55	0.95
2.0+6.0	2.15	6.45	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	95	A	3.93	4.80	1710	3.73	1.07
2.5+2.5	3.60	3.60	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	95	A	3.85	4.00	1455	3.22	0.78
2.5+3.5	3.29	4.61	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	95	A	3.83	4.30	1569	3.40	0.90
2.5+4.2	3.10	5.20	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	95	A	3.86	4.30	1559	3.41	0.89
2.5+5.0	2.87	5.73	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	95	A	3.84	4.50	1637	3.59	0.91
2.5+6.0	2.53	6.07	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	95	A	3.91	4.80	1716	3.80	1.00
3.5+3.5	4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	95	A+	4.00	4.80	1680	3.73	1.07
3.5+4.2	3.91	4.69	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	95	A+	4.01	4.80	1675	3.75	1.05
3.5+5.0	3.54	5.06	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	95	A+	4.01	4.80	1675	3.78	1.02
3.5+6.0	3.17	5.43	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	95	A+	4.06	4.80	1652	3.79	1.01
4.2+4.2	4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	95	A+	4.00	4.80	1679	3.76	1.04
4.2+5.0	3.93	4.67	---	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	95	A	3.93	5.20	1851	4.01	1.19
4.2+6.0	3.54	5.06	---	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	95	A+	4.03	5.20	1804	4.02	1.18

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)			Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.50	---	---	1.40	1.50	2.20	0.32	0.35	0.46	1.52	1.63	2.20	91	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	1.40	2.00	2.90	0.32	0.48	0.71	1.52	2.28	3.40	91	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	1.40	2.50	3.10	0.32	0.64	0.82	1.52	3.05	3.90	91	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	1.40	3.50	4.10	0.32	0.98	1.19	1.52	4.68	5.70	91	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.60	3.00	4.20	0.34	0.59	1.14	1.63	2.82	5.44	91	A+++	8.64	3.00	122
1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.60	3.50	4.20	0.34	0.71	1.12	1.63	3.40	5.33	91	A+++	8.59	3.50	143
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.60	4.00	4.20	0.34	0.86	1.10	1.63	4.11	5.33	91	A+++	8.51	4.00	164
1.5+3.5	1.20	2.80	---	1.60	4.00	4.40	0.34	0.85	1.13	1.63	4.07	5.41	91	A+++	8.50	4.00	165
2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.84	1.09	1.63	4.02	5.22	91	A+++	8.52	4.00	165
2.0+2.5	1.78	2.22	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.07	1.63	3.97	5.22	91	A+++	8.52	4.00	165
2.0+3.5	1.45	2.55	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.03	1.63	3.97	5.22	91	A+++	8.50	4.00	165
2.5+2.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.05	1.63	3.97	5.22	91	A+++	8.51	4.00	165
2.5+3.5	1.67	2.33	---	1.60	4.00	4.60	0.34	0.82	1.03	1.63	3.92	4.93	91	A+++	8.50	4.00	165
3.5+3.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.60	0.34	0.82	1.01	1.63	3.92	4.84	91	A+++	8.50	4.00	165
1.5+1.5+1.5	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.78	0.98	1.74	3.73	4.68	91	A+++	8.55	4.00	164
1.5+1.5+2.0	1.20	1.20	1.60	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.96	1.74	3.68	4.68	91	A+++	8.55	4.00	164
1.5+1.5+2.5	1.09	1.09	1.82	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.94	1.74	3.68	4.68	91	A+++	8.54	4.00	164
1.5+1.5+3.5	0.92	0.92	2.15	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.90	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.53	4.00	165
1.5+2.0+2.0	1.09	1.45	1.45	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.92	1.74	3.68	4.68	91	A+++	8.53	4.00	164
1.5+2.0+2.5	1.00	1.33	1.67	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.91	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.54	4.00	164
1.5+2.0+3.5	0.86	1.14	2.00	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.89	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.53	4.00	165
1.5+2.5+2.5	0.92	1.54	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.87	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.53	4.00	165
2.0+2.0+2.0	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.85	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.52	4.00	165
2.0+2.0+2.5	1.23	1.23	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.83	1.74	3.64	4.68	91	A+++	8.51	4.00	165
2.0+2.5+2.5	1.14	1.43	1.43	1.70	4.00	4.60	0.36	0.75	0.81	1.74	3.59	4.68	91	A+++	8.50	4.00	165



## Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	2.30	---	---	1.10	2.30	3.30	0.30	0.60	0.82	1.38	2.77	3.83	91	---	---	---	---	---	---
2.0	2.70	---	---	1.10	2.70	3.70	0.30	0.76	1.23	1.38	3.51	5.75	91	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	---	1.10	3.40	4.10	0.30	1.01	1.28	1.38	4.68	5.96	91	---	---	---	---	---	---
3.5	4.20	---	---	1.10	4.20	4.80	0.30	1.42	1.71	1.38	6.60	7.98	91	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.30	1.49	3.23	6.07	91	A++	4.60	3.60	1096	3.10	0.5
1.5+2.0	1.54	2.06	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.28	1.49	3.23	5.96	91	A++	4.62	3.60	1091	3.10	0.5
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.20	4.00	5.00	0.32	0.86	1.26	1.49	4.03	5.96	91	A+	4.39	4.20	1338	3.50	0.7
1.5+3.5	1.38	3.22	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.22	1.49	4.59	5.96	91	A+	4.28	4.80	1570	4.00	0.8
2.0+2.0	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.25	1.49	4.54	5.85	91	A+	4.24	4.80	1582	3.90	0.9
2.0+2.5	2.04	2.56	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.23	1.49	4.59	5.85	91	A+	4.27	4.80	1572	3.90	0.9
2.0+3.5	1.67	2.93	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.19	1.49	4.54	5.85	91	A+	4.30	4.80	1560	4.00	0.8
2.5+2.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.96	1.21	1.49	4.49	5.85	91	A+	4.34	4.80	1548	3.90	0.9
2.5+3.5	1.92	2.68	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.95	1.17	1.49	4.45	5.85	91	A+	4.37	4.80	1537	4.00	0.8
3.5+3.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.94	1.15	1.49	4.40	5.75	91	A+	4.38	5.00	1598	4.10	0.9
1.5+1.5+1.5	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.02	1.49	4.17	4.79	91	A++	4.65	5.00	1505	4.10	0.9
1.5+1.5+2.0	1.38	1.38	1.84	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.01	1.49	4.17	4.72	91	A++	4.63	5.00	1511	4.10	0.9
1.5+1.5+2.5	1.25	1.25	2.09	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	0.99	1.49	4.17	4.63	91	A++	4.61	5.00	1517	4.10	0.9
1.5+1.5+3.5	1.06	1.06	2.48	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.97	1.49	4.12	4.53	91	A++	4.61	5.00	1518	4.10	0.9
1.5+2.0+2.0	1.25	1.67	1.67	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.95	1.49	4.12	4.44	91	A++	4.60	5.00	1520	4.10	0.9
1.5+2.0+2.5	1.15	1.53	1.92	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.93	1.49	4.07	4.35	91	A++	4.60	5.00	1521	4.10	0.9
1.5+2.0+3.5	0.99	1.31	2.30	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.91	1.49	4.07	4.25	91	A++	4.62	5.00	1515	4.10	0.9
1.5+2.5+2.5	1.06	1.77	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.87	1.49	4.12	4.07	91	A++	4.62	5.00	1513	4.10	0.9
2.0+2.0+2.0	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.89	1.49	4.07	4.16	91	A++	4.60	5.00	1521	4.10	0.9
2.0+2.0+2.5	1.42	1.42	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.86	1.49	4.07	4.02	91	A++	4.62	5.00	1515	4.10	0.9
2.0+2.5+2.5	1.31	1.64	1.64	1.30	4.60	5.10	0.32	0.86	0.84	1.49	4.03	3.93	91	A++	4.63	5.00	1512	4.10	0.9

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)			Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.50	---	---	1.40	1.50	2.40	0.34	0.36	0.63	1.50	1.62	2.86	96	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	1.60	2.00	3.00	0.36	0.48	0.78	1.60	2.17	3.51	96	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	1.60	2.50	3.20	0.36	0.64	0.87	1.62	2.89	3.92	96	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	1.60	3.50	4.20	0.37	0.98	1.30	1.63	4.43	5.88	96	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	1.60	4.20	4.80	0.37	1.21	1.55	1.63	5.47	7.04	96	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	1.60	5.00	5.40	0.35	1.76	2.03	1.55	7.94	9.18	96	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.70	3.00	4.70	0.35	0.55	1.32	1.55	2.50	5.98	96	A+++	8.54	3.00	123
1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.70	3.50	4.70	0.35	0.66	1.30	1.55	2.99	5.88	96	A+++	8.51	3.50	144
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.70	4.00	5.00	0.35	0.78	1.92	1.55	3.54	8.66	96	A++	8.47	4.00	166
1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.70	5.00	6.00	0.35	1.06	2.17	1.55	4.81	9.80	96	A+++	8.51	5.00	206
1.5+4.2	1.37	3.83	---	1.70	5.20	6.10	0.35	1.10	2.26	1.55	4.99	10.21	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+5.0	1.20	4.00	---	1.80	5.20	6.30	0.37	1.10	2.28	1.68	4.99	10.31	96	A++	8.48	5.20	215
2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.80	4.00	5.10	0.37	0.85	1.91	1.68	3.85	8.66	96	A++	8.45	4.00	166
2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.80	4.50	5.30	0.37	0.95	1.89	1.68	4.31	8.56	96	A+++	8.50	4.50	186
2.0+3.5	1.89	3.31	---	1.80	5.20	6.30	0.37	1.10	2.30	1.68	4.99	10.38	96	A+++	8.53	5.20	214
2.0+4.2	1.68	3.52	---	1.80	5.20	6.30	0.37	1.09	2.25	1.68	4.94	10.18	96	A+++	8.52	5.20	214
2.0+5.0	1.49	3.71	---	1.80	5.20	6.50	0.37	1.09	2.19	1.68	4.94	9.89	96	A+++	8.51	5.20	214
2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.80	5.00	6.00	0.37	1.04	2.23	1.68	4.72	10.09	96	A+++	8.59	5.00	204
2.5+3.5	2.17	3.03	---	1.80	5.20	6.10	0.37	1.09	2.21	1.68	4.94	10.00	96	A+++	8.58	5.20	213
2.5+4.2	1.94	3.26	---	1.80	5.20	6.40	0.37	1.09	2.30	1.68	4.94	10.41	96	A+++	8.56	5.20	213
2.5+5.0	1.73	3.47	---	1.80	5.20	6.50	0.37	1.06	2.14	1.68	4.81	9.68	96	A+++	8.53	5.20	214
3.5+3.5	2.60	2.60	---	1.80	5.20	6.40	0.37	1.08	2.28	1.68	4.90	10.31	96	A+++	8.57	5.20	213
3.5+4.2	2.36	2.84	---	1.80	5.20	6.40	0.37	1.08	2.26	1.68	4.90	10.21	96	A+++	8.55	5.20	213
3.5+5.0	2.14	3.06	---	1.80	5.20	6.60	0.37	1.06	2.19	1.68	4.81	9.89	96	A+++	8.50	5.20	215
4.2+4.2	2.60	2.60	---	1.80	5.20	6.50	0.37	1.07	2.24	1.68	4.85	10.11	96	A+++	8.54	5.20	213
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.80	4.50	6.40	0.37	0.90	2.18	1.65	4.08	9.86	96	A+++	8.58	4.50	184
1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	1.80	4.80	6.40	0.37	1.02	2.16	1.65	4.61	9.78	96	A+++	8.51	5.20	214
1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.23	1.65	4.94	10.10	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	1.90	5.20	6.80	0.37	1.09	2.28	1.65	4.94	10.30	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.26	1.65	4.90	10.20	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	1.90	5.20	7.10	0.33	1.05	2.17	1.51	4.76	9.80	96	A++	8.24	5.20	221
1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	1.80	5.20	6.45	0.37	1.10	2.13	1.65	4.99	9.64	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.19	1.65	4.94	9.90	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.23	1.65	4.90	10.10	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.19	1.65	4.90	9.90	96	A+++	8.50	5.20	215
1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	1.90	5.20	7.20	0.33	1.04	2.15	1.51	4.72	9.70	96	A++	8.24	5.20	221
1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.17	1.65	4.94	9.80	96	A+++	8.52	5.20	214
1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.21	1.65	4.90	10.00	96	A+++	8.51	5.20	214
1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	1.90	5.20	6.80	0.37	1.07	2.19	1.65	4.85	9.90	96	A+++	8.50	5.20	214
1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	1.90	5.20	7.30	0.33	1.04	2.17	1.51	4.72	9.80	96	A++	8.17	5.20	223
1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	1.80	5.20	7.30	0.37	1.07	2.15	1.65	4.85	9.70	96	A+++	8.50	5.20	215
2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	1.80	5.20	6.50	0.37	1.07	2.06	1.65	4.85	9.34	96	A+++	8.51	5.20	214
2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	2.00	1.80	5.20	7.00	0.37	1.06	2.21	1.65	4.81	10.00	96	A+++	8.51	5.20	214
2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	1.90	5.20	7.20	0.39	1.05	2.17	1.75	4.76	9.80	96	A+++	8.50	5.20	214
2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	96	A+++	8.50	5.20	214
2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.89	1.90	5.20	7.30	0.35	1.03	2.19	1.59	4.67	9.91	96	A++	8.14	5.20	224
2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	1.80	5.20	7.10	0.39	1.05	2.12	1.75	4.76	9.60	96	A+++	8.51	5.20	214
2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.28	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	96	A+++	8.50	5.20	215
2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.14	1.75	4.72	9.65	96	A+++	8.50	5.20	214
2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	1.90	5.20	7.30	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	96	A+++	8.50	5.20	215
2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	1.90	5.20	7.10	0.39	1.04	2.19	1.75	4.72	9.90	96	A+++	8.50	5.20	215
2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.16	1.75	4.72	9.75	96	A+++	8.50	5.20	215

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	2.30	---	---	1.10	2.30	3.40	0.30	0.57	1.09	1.34	2.55	4.94	96	---	---	---	---	---	---
2.0	2.70	---	---	1.10	2.70	3.80	0.30	0.76	1.27	1.34	3.40	5.75	96	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	---	1.10	3.40	4.20	0.30	1.01	1.36	1.34	4.54	6.16	96	---	---	---	---	---	---
3.5	4.20	---	---	1.10	4.20	4.80	0.30	1.42	1.74	1.34	6.39	7.88	96	---	---	---	---	---	---
4.2	4.80	---	---	1.10	4.80	5.60	0.30	1.62	2.03	1.34	7.32	9.18	96	---	---	---	---	---	---
5.0	---	5.80	---	1.10	5.80	6.80	0.30	2.17	2.58	1.34	9.80	11.68	96	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.80	0.32	0.67	1.62	1.44	3.04	7.34	96	A++	4.60	3.60	1095	3.10	0.50
1.5+2.0	1.71	2.29	---	1.20	4.00	5.80	0.32	0.77	1.60	1.44	3.49	7.25	96	A++	4.65	3.60	1084	3.10	0.50
1.5+2.5	1.69	2.81	---	1.20	4.50	6.90	0.32	0.91	2.06	1.44	4.13	9.33	96	A+	4.44	4.20	1325	3.50	0.70
1.5+3.5	1.65	3.85	---	1.20	5.50	7.00	0.32	1.22	2.25	1.44	5.53	10.19	96	A+	4.30	4.80	1562	4.00	0.80
1.5+4.2	1.58	4.42	---	1.20	6.00	7.00	0.32	1.42	2.23	1.44	6.44	10.10	96	A+	4.34	4.80	1546	4.00	0.80
1.5+5.0	1.57	5.23	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.58	2.30	1.44	7.16	10.42	96	A+	4.47	4.80	1501	4.10	0.70
2.0+2.0	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.59	2.26	1.44	7.21	10.24	96	A+	4.27	4.80	1573	3.90	0.90
2.0+2.5	3.02	3.78	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.58	2.25	1.44	7.16	10.19	96	A+	4.30	4.80	1563	3.90	0.90
2.0+3.5	2.47	4.33	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.57	2.26	1.44	7.12	10.24	96	A+	4.33	4.80	1552	4.00	0.80
2.0+4.2	2.19	4.61	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.56	2.24	1.44	7.07	10.14	96	A+	4.36	4.80	1541	4.00	0.80
2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.40	6.80	7.20	0.32	1.53	2.28	1.44	6.93	10.32	96	A+	4.50	4.80	1492	4.10	0.70
2.5+2.5	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.53	2.23	1.44	6.93	10.10	96	A+	4.38	4.80	1533	3.90	0.90
2.5+3.5	2.83	3.97	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.53	2.35	1.44	6.93	10.64	96	A+	4.41	4.80	1523	4.00	0.80
2.5+4.2	2.54	4.26	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.52	2.33	1.44	6.89	10.55	96	A+	4.45	4.80	1508	4.00	0.80
2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.40	6.80	7.40	0.32	1.50	2.33	1.44	6.80	10.52	96	A+	4.53	4.80	1482	4.10	0.70
3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.52	2.38	1.44	6.89	10.78	96	A+	4.40	5.00	1590	4.10	0.90
3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.51	2.36	1.44	6.84	10.69	96	A+	4.43	5.00	1579	4.10	0.90
3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.45	6.80	7.50	0.32	1.50	2.30	1.44	6.80	10.42	96	A+	4.52	5.00	1548	4.20	0.80
4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.50	2.35	1.44	6.80	10.62	96	A+	4.46	5.00	1569	4.10	0.90
1.5+1.5+1.5	2.27	2.27	2.27	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.12	1.44	6.35	9.60	96	A++	4.60	5.00	1522	4.10	0.90
1.5+1.5+2.0	2.04	2.04	2.72	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.10	1.44	6.35	9.51	96	A++	4.61	5.00	1518	4.10	0.90
1.5+1.5+2.5	1.85	1.85	3.09	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.08	1.44	6.30	9.42	96	A++	4.63	5.00	1512	4.10	0.90
1.5+1.5+3.5	1.57	1.57	3.66	1.40	6.80	8.10	0.32	1.38	2.13	1.44	6.25	9.65	96	A++	4.64	5.00	1506	4.10	0.90
1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.40	6.80	8.10	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	96	A++	4.66	5.00	1500	4.10	0.90
1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	1.60	6.80	8.30	0.32	1.32	2.09	1.44	5.98	9.47	96	A++	4.83	5.00	1449	4.20	0.80
1.5+2.0+2.0	1.85	2.47	2.47	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.14	1.44	6.30	9.69	96	A++	4.62	5.00	1515	4.10	0.90
1.5+2.0+2.5	1.70	2.27	2.83	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	96	A++	4.63	5.00	1509	4.10	0.90
1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.16	1.44	6.21	9.78	96	A++	4.65	5.00	1503	4.10	0.90
1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	96	A++	4.67	5.00	1498	4.10	0.90
1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.60	6.80	8.30	0.32	1.31	2.07	1.44	5.94	9.38	96	A++	4.85	5.00	1443	4.20	0.80
1.5+2.5+2.5	1.57	2.62	2.62	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	96	A++	4.64	5.00	1507	4.10	0.90
1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.13	1.44	6.21	9.65	96	A++	4.66	5.00	1501	4.10	0.90
1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.11	1.44	6.16	9.56	96	A++	4.68	5.00	1495	4.10	0.90
1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	1.60	6.80	8.30	0.32	1.30	2.09	1.44	5.89	9.47	96	A++	4.86	5.00	1438	4.20	0.80
1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.30	6.80	8.20	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	96	A++	4.70	5.00	1489	4.10	0.90
2.0+2.0+2.0	2.27	2.27	2.27	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.13	1.44	6.30	9.65	96	A++	4.61	5.00	1516	4.10	0.90
2.0+2.0+2.5	2.09	2.09	2.62	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	96	A++	4.63	5.00	1510	4.10	0.90
2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.12	1.44	6.21	9.60	96	A++	4.66	5.00	1502	4.10	0.90
2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.10	1.44	6.16	9.51	96	A++	4.68	5.00	1496	4.10	0.90
2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	1.60	6.80	8.30	0.32	1.29	2.08	1.44	5.85	9.42	96	A++	4.88	5.00	1434	4.20	0.80
2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.30	6.80	8.00	0.32	1.37	2.09	1.44	6.21	9.47	96	A++	4.64	5.00	1508	4.10	0.90
2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.50	6.80	8.10	0.32	1.36	2.11	1.44	6.16	9.56	96	A++	4.67	5.00	1499	4.10	0.90
2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.50	6.80	8.10	0.32	1.35	2.11	1.44	6.12	9.56	96	A++	4.68	5.00	1493	4.10	0.90
2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.50	6.80	8.20	0.32	1.35	2.15	1.44	6.12	9.74	96	A++	4.68	5.00	1496	4.10	0.90
2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.40	6.80	8.00	0.32	1.36	2.07	1.44	6.16	9.38	96	A++	4.65	5.00	1505	4.10	0.90
2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.50	6.80	8.10	0.32	1.35	2.09	1.44	6.12	9.47	96	A++	4.67	5.00	1496	4.10	0.90

ALGEMEEN  
 SPLIT / SKY AIR  
 WAND  
 VLOER  
 PLAFONDOERBouw  
 CASSETTE  
 KANAAL  
 MULTI-SPLIT / 2-3-4-COMBINATES  
 VRV  
 VRV-BINNENDELEN  
 VRV-BUITENDELEN  
 LUCHTBEHANDELING  
 BEDRIJVEN EN OPTIES  
 DIVERSEN

# Combinatietabellen

Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)			Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.60	---	---	1.52	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	95	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	1.65	2.00	3.00	0.41	0.43	0.67	1.89	2.08	3.08	95	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	1.74	2.50	3.44	0.44	0.44	0.82	2.00	2.62	3.77	95	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	1.93	3.50	4.86	0.46	0.46	1.43	2.09	3.84	6.53	95	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	1.93	4.20	5.33	0.46	0.46	1.43	2.09	3.93	6.56	95	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	1.94	5.00	6.03	0.44	0.44	2.13	2.00	7.20	9.77	95	---	---	---	---
6.0	6.00	---	---	1.94	6.00	6.51	0.44	0.44	2.13	2.00	7.29	9.77	95	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	95	A++	7.29	3.00	144
1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	95	A++	7.53	3.50	163
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	95	A++	7.75	4.00	181
1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	95	A++	7.80	5.00	225
1.5+4.2	1.50	4.20	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.97	95	A++	7.84	5.70	255
1.5+5.0	1.50	5.00	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	95	A++	7.86	6.50	290
1.5+6.0	1.36	5.44	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	95	A++	7.81	6.80	305
2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	95	A++	7.75	4.00	181
2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	95	A++	7.80	4.50	202
2.0+3.5	2.00	3.50	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	95	A++	7.91	5.50	244
2.0+4.2	2.00	4.20	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	95	A++	7.88	6.20	276
2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	95	A++	7.78	6.80	306
2.0+6.0	1.70	5.10	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	95	A++	7.71	6.80	309
2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	95	A++	7.81	5.00	224
2.5+3.5	2.50	3.50	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	95	A++	7.94	6.00	265
2.5+4.2	2.50	4.20	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	95	A++	7.99	6.70	294
2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	95	A++	7.93	6.80	300
2.5+6.0	2.00	4.80	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	95	A++	7.90	6.80	301
3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	95	A++	8.02	6.80	297
3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	95	A++	8.00	6.80	298
3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	95	A++	7.92	6.80	301
3.5+6.0	2.51	4.29	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.89	6.80	302
4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	95	A++	7.98	6.80	298
4.2+5.0	3.10	3.70	---	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	95	A++	7.90	6.80	302
4.2+6.0	2.80	4.00	---	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.87	6.80	303
5.0+5.0	3.40	3.40	---	2.34	6.80	8.22	0.43	1.38	2.98	1.98	6.32	13.65	95	A++	7.88	6.80	302
5.0+6.0	3.09	3.71	---	2.47	6.80	8.45	0.44	1.37	2.92	2.02	6.28	13.36	95	A++	7.85	6.80	304
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	95	A+++	8.54	4.50	185
1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	95	A+++	8.52	4.80	198
1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	1.96	5.20	6.72	0.39	0.83	1.73	1.77	3.81	7.90	95	A+++	8.50	5.00	206
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	95	A++	7.85	6.50	290
1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	95	A++	7.71	6.80	309
1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	95	A++	7.64	6.80	312
1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	95	A++	7.62	6.80	313
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.37	95	A++	8.17	5.50	236
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.26	95	A++	7.90	6.00	266
1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	95	A++	7.71	6.80	309
1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	95	A++	7.69	6.80	310
1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	95	A++	7.63	6.80	312
1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	95	A++	7.60	6.80	313
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	95	A++	7.76	6.50	294
1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.96	6.80	7.60	0.36	1.79	2.23	1.64	8.20	10.18	95	A++	7.69	6.80	310
1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.96	6.80	7.81	0.36	1.78	2.35	1.64	8.15	10.75	95	A++	7.67	6.80	310
1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	1.96	6.80	7.95	0.36	1.74	2.35	1.64	7.97	10.75	95	A++	7.61	6.80	313
1.5+2.5+6.0	1.02	1.70	4.08	2.31	6.80	8.42	0.41	1.71	2.44	1.89	7.83	11.16	95	A++	7.59	6.80	314
1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.96	6.80	7.94	0.37	1.77	2.45	1.68	8.11	11.20	95	A++	7.67	6.80	311
1.5+3.5+4.2	1.11	2.59	3.10	1.96	6.80	8.13	0.37	1.76	2.58	1.68	8.06	11.81	95	A++	7.65	6.80	311
1.5+3.5+5.0	1.02	2.38	3.40	1.96	6.80	8.46	0.33	1.72	2.72	1.52	7.88	12.46	95	A++	7.58	6.80	314
1.5+3.5+6.0	0.93	2.16	3.71	2.31	6.80	8.56	0.41	1.70	2.53	1.89	7.79	11.57	95	A++	7.56	6.80	315
1.5+4.2+4.2	1.03	2.88	2.88	1.96	6.80	8.26	0.37	1.75	2.68	1.68	8.01	12.26	95	A++	7.63	6.80	312
1.5+4.2+5.0	0.95	2.67	3.18	1.96	6.80	8.53	0.33	1.71	2.77	1.52	7.83	12.67	95	A++	7.56	6.80	315
2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	1.96	6.00	6.64	0.39	1.34	1.68	1.77	6.14	7.70	95	A++	7.84	6.00	268
2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	1.96	6.50	7.03	0.39	1.63	1.89	1.77	7.46	8.64	95	A++	7.76	6.50	294
2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.96	6.80	7.40	0.38	1.79	2.09	1.73	8.20	9.57	95	A++	7.69	6.80	310
2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.96	6.80	7.61	0.38	1.78	2.23	1.73	8.15	10.18	95	A++	7.67	6.80	310
2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	1.96	6.80	8.01	0.36	1.74	2.39	1.64	7.97	10.96	95	A++	7.61	6.80	313
2.0+2.0+6.0	1.36	1.36	4.08	2.31	6.80	8.27	0.40	1.71	2.35	1.85	7.83	10.75	95	A++	7.59	6.80	314
2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.96	6.80	7.24	0.38	1.77	2.01	1.73	8.11	9.21	95	A++	7.71	6.80	309
2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.96	6.80	7.74	0.36	1.76	2.31	1.64	8.06	10.55	95	A++	7.69	6.80	310
2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.96	6.80	7.94	0.36	1.75	2.45	1.64	8.01	11.20	95	A++	7.68	6.80	310
2.0+2.5+5.0	1.43	1.79	3.58	1.96	6.80	8.08	0.36	1.71	2.44	1.64	7.83	11.16	95	A++	7.61	6.80	313
2.0+2.5+6.0	1.30	1.62	3.89	2.31	6.80	8.55	0.41	1.69	2.53	1.89	7.74	11.57	95	A++	7.58	6.80	314
2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.96	6.80	8.07	0.37	1.74	2.54	1.68	7.97	11.61	95	A++	7.67	6.80	311
2.0+3.5+4.2	1.40	2.45	2.94	1.96	6.80	8.25	0.37	1.74	2.68	1.68	7.97	12.26	95	A++	7.65	6.80	311

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	1.60	---	---	1.52	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	95	---	---	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	1.66	2.00	2.68	0.42	0.43	0.60	1.91	2.08	2.75	95	---	---	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	1.74	2.50	3.44	0.44	0.55	0.82	2.00	2.62	3.77	95	---	---	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	1.93	3.50	4.86	0.46	0.80	1.43	2.09	3.84	6.53	95	---	---	---	---	---	---
4.2	---	---	4.20	1.93	4.20	5.33	0.46	0.82	1.44	2.09	3.93	6.57	95	---	---	---	---	---	---
5.0	---	---	5.00	1.94	5.00	6.03	0.44	1.50	2.13	2.00	7.20	9.77	95	---	---	---	---	---	---
6.0	---	---	6.00	1.94	6.00	6.51	0.44	1.52	2.13	2.00	7.29	9.77	95	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.60	1.15	1.81	2.75	5.25	95	A	3.85	3.80	1380	3.07	0.73
1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.74	1.22	1.81	3.38	5.58	95	A	3.85	3.80	1380	3.08	0.72
1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.89	1.36	1.81	4.08	6.23	95	A	3.87	3.80	1373	3.09	0.71
1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.24	1.83	1.77	5.68	8.39	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
1.5+4.2	1.50	4.20	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.51	1.96	1.77	6.90	8.96	95	A	3.88	4.30	1548	3.40	0.90
1.5+5.0	1.50	5.00	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.78	2.23	1.73	8.14	10.22	95	A	3.87	4.50	1628	3.55	0.95
1.5+6.0	1.36	5.44	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.93	2.36	1.68	8.82	10.79	95	A	3.91	4.80	1717	3.73	1.07
2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.89	1.29	1.81	4.08	5.91	95	A	3.91	3.80	1361	3.09	0.71
2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.95	4.50	5.44	0.40	1.06	1.43	1.81	4.86	6.56	95	A	3.92	3.80	1354	3.10	0.70
2.0+3.5	2.00	3.50	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.39	1.91	1.77	6.38	8.76	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
2.0+4.2	2.00	4.20	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.70	2.05	1.77	7.77	9.37	95	A	3.88	4.30	1550	3.40	0.90
2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.90	2.36	1.73	8.68	10.79	95	A	3.90	4.50	1612	3.55	0.95
2.0+6.0	1.70	5.10	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.92	2.45	1.68	8.78	11.20	95	A	3.93	4.80	1710	3.73	1.07
2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.20	1.78	1.89	5.51	8.15	95	A	3.85	4.00	1455	3.22	0.78
2.5+3.5	2.50	3.50	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.54	2.11	1.81	7.03	9.65	95	A	3.83	4.30	1569	3.40	0.90
2.5+4.2	2.50	4.20	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.79	2.38	1.81	8.21	10.88	95	A	3.86	4.30	1559	3.41	0.89
2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.78	2.45	1.68	8.15	11.20	95	A	3.84	4.50	1637	3.59	0.91
2.5+6.0	2.00	4.80	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.76	2.45	1.60	8.06	11.20	95	A	3.91	4.80	1716	3.80	1.00
3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.73	2.37	1.73	7.90	10.83	95	A+	4.00	4.80	1680	3.73	1.07
3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.72	2.46	1.73	7.87	11.24	95	A+	4.01	4.80	1675	3.75	1.05
3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.68	2.78	1.60	7.71	12.71	95	A+	4.01	4.80	1675	3.78	1.02
3.5+6.0	2.51	4.29	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.67	2.72	1.81	7.63	12.46	95	A+	4.06	4.80	1652	3.79	1.01
4.2+4.2	---	3.40	3.40	1.95	6.80	7.14	0.38	1.71	2.37	1.73	7.84	10.83	95	A+	4.00	4.80	1679	3.76	1.04
4.2+5.0	---	3.10	3.70	1.95	6.80	7.77	0.35	1.68	2.78	1.60	7.68	12.71	95	A	3.93	5.20	1851	4.01	1.19
4.2+6.0	---	2.80	4.00	2.26	6.80	8.08	0.40	1.66	2.72	1.81	7.60	12.46	95	A+	4.03	5.20	1804	4.02	1.18
5.0+5.0	---	3.40	3.40	2.34	6.80	8.22	0.43	1.64	2.98	1.98	7.52	13.65	95	A+	4.06	5.20	1793	4.05	1.15
5.0+6.0	---	3.09	3.71	2.47	6.80	8.45	0.44	1.63	2.92	2.02	7.44	13.36	95	A+	4.09	5.20	1779	4.08	1.12
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	95	A+	4.07	5.30	1822	4.19	1.11
1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	95	A+	4.08	5.30	1817	4.20	1.10
1.5+1.5+2.5	1.36	1.36	2.27	1.96	5.00	6.72	0.39	0.80	1.73	1.77	3.67	7.90	95	A+	4.09	5.30	1810	4.21	1.09
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	95	A+	4.14	5.30	1793	4.23	1.07
1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	95	A+	4.15	5.30	1786	4.24	1.06
1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.37	95	A+	4.09	5.30	1814	4.21	1.09
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.27	95	A+	4.10	5.30	1807	4.22	1.08
1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	95	A+	4.14	5.30	1793	4.23	1.07
1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	95	A+	4.15	5.30	1786	4.24	1.06
1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	95	A+	4.12	5.30	1800	4.22	1.08
1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.96	6.80	7.60	0.36	1.79	2.23	1.64	8.20	10.18	95	A+	4.16	5.30	1782	4.24	1.06
1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.96	6.80	7.81	0.36	1.78	2.35	1.64	8.15	10.75	95	A+	4.19	5.30	1768	4.26	1.04
1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	1.96	6.80	7.95	0.36	1.74	2.35	1.64	7.97	10.75	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.5+6.0	1.02	1.70	4.08	2.31	6.80	8.42	0.41	1.71	2.44	1.89	7.83	11.16	95	A+	4.31	5.30	1719	4.31	0.99
1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.96	6.80	7.94	0.37	1.77	2.45	1.68	8.11	11.20	95	A+	4.20	5.30	1765	4.26	1.04
1.5+3.5+4.2	1.11	2.59	3.10	1.96	6.80	8.13	0.37	1.76	2.58	1.68	8.06	11.81	95	A+	4.22	5.30	1755	4.27	1.03
1.5+3.5+5.0	1.02	2.38	3.40	1.96	6.80	8.46	0.33	1.72	2.72	1.52	7.88	12.46	95	A+	4.30	5.30	1722	4.31	0.99
1.5+3.5+6.0	0.93	2.16	3.71	2.31	6.80	8.56	0.41	1.70	2.53	1.89	7.79	11.57	95	A+	4.34	5.30	1707	4.33	0.97
1.5+4.2+4.2	1.03	2.88	2.88	1.96	6.80	8.26	0.37	1.75	2.68	1.68	8.01	12.26	95	A+	4.24	5.30	1748	4.28	1.02
1.5+4.2+5.0	0.95	2.67	3.18	1.96	6.80	8.53	0.33	1.71	2.77	1.52	7.83	12.67	95	A+	4.32	5.30	1716	4.32	0.98
2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	1.96	6.00	6.64	0.39	1.34	1.68	1.77	6.14	7.70	95	A+	4.08	5.30	1819	4.20	1.10
2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	1.96	6.50	7.03	0.39	1.63	1.89	1.77	7.46	8.64	95	A+	4.09	5.30	1814	4.21	1.09
2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.96	6.80	7.40	0.38	1.79	2.09	1.73	8.20	9.57	95	A+	4.13	5.30	1796	4.23	1.07
2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.96	6.80	7.61	0.38	1.78	2.23	1.73	8.15	10.18	95	A+	4.14	5.30	1789	4.24	1.06
2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	1.96	6.80	8.01	0.36	1.74	2.39	1.64	7.97	10.96	95	A+	4.22	5.30	1755	4.27	1.03
2.0+2.0+6.0	1.36	1.36	4.08	2.31	6.80	8.27	0.40	1.71	2.35	1.85	7.83	10.75	95	A+	4.26	5.30	1739	4.29	1.01
2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.96	6.80	7.24	0.38	1.77	2.01	1.73	8.11	9.21	95	A+	4.10	5.30	1807	4.22	1.08
2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.96	6.80	7.74	0.36	1.76	2.31	1.64	8.06	10.55	95	A+	4.14	5.30	1789	4.24	1.06
2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.96	6.80	7.94	0.36	1.75	2.45	1.64	8.01	11.20	95	A+	4.16	5.30	1782		

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)			Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
2.0+3.5+5.0	1.30	2.27	3.24	2.28	6.80	8.58	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A++	7.58	6.80	314
2.0+4.2+4.2	1.31	2.75	2.75	1.96	6.80	8.37	0.37	1.73	2.77	1.68	7.92	12.67	95	A++	7.63	6.80	312
2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.96	6.80	7.53	0.38	1.76	2.18	1.73	8.06	9.98	95	A++	7.70	6.80	310
2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.96	6.80	7.94	0.36	1.72	2.45	1.64	7.88	11.20	95	A++	7.62	6.80	313
2.5+2.5+4.2	1.85	1.85	3.10	1.96	6.80	8.12	0.36	1.71	2.58	1.64	7.83	11.81	95	A++	7.60	6.80	313
2.5+2.5+5.0	1.70	1.70	3.40	2.28	6.80	8.45	0.40	1.67	2.72	1.85	7.65	12.46	95	A++	7.53	6.80	316
2.5+2.5+6.0	1.55	1.55	3.71	2.42	6.80	8.74	0.40	1.65	2.67	1.85	7.56	12.22	95	A++	7.51	6.80	317
2.5+3.5+3.5	1.79	2.51	2.51	2.27	6.80	8.30	0.40	1.70	2.72	1.85	7.79	12.46	95	A++	7.59	6.80	314
2.5+3.5+4.2	1.67	2.33	2.80	2.27	6.80	8.43	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A++	7.58	6.80	314
2.5+3.5+5.0	1.55	2.16	3.09	2.48	6.80	8.74	0.42	1.65	2.96	1.94	7.56	13.56	95	A++	7.50	6.80	317
2.5+4.2+4.2	1.56	2.62	2.62	2.27	6.80	8.49	0.40	1.68	2.87	1.85	7.69	13.12	95	A++	7.56	6.80	315
3.5+3.5+3.5	2.27	2.27	2.27	2.38	6.80	8.59	0.40	1.68	2.96	1.81	7.69	13.56	95	A++	7.57	6.80	315

## Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit bad-up verwarming at -10°C
2.0+3.5+5.0	1.30	2.27	3.24	2.28	6.80	8.58	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A+	4.28	5.30	1732	4.30	1.00
2.0+4.2+4.2	1.31	2.75	2.75	1.96	6.80	8.37	0.37	1.73	2.77	1.68	7.92	12.67	95	A+	4.32	5.30	1716	4.32	0.98
2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.96	6.80	7.53	0.38	1.76	2.18	1.73	8.06	9.98	95	A+	4.12	5.30	1800	4.22	1.08
2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.96	6.80	7.94	0.36	1.72	2.45	1.64	7.88	11.20	95	A+	4.16	5.30	1782	4.24	1.06
2.5+2.5+4.2	1.85	1.85	3.10	1.96	6.80	8.12	0.36	1.71	2.58	1.64	7.83	11.81	95	A+	4.18	5.30	1775	4.25	1.05
2.5+2.5+5.0	1.70	1.70	3.40	2.28	6.80	8.45	0.40	1.67	2.72	1.85	7.65	12.46	95	A+	4.26	5.30	1742	4.29	1.01
2.5+2.5+6.0	1.55	1.55	3.71	2.42	6.80	8.74	0.40	1.65	2.67	1.85	7.56	12.22	95	A+	4.30	5.30	1726	4.31	0.99
2.5+3.5+3.5	1.79	2.51	2.51	2.27	6.80	8.30	0.40	1.70	2.72	1.85	7.79	12.46	95	A+	4.20	5.30	1765	4.26	1.04
2.5+3.5+4.2	1.67	2.33	2.80	2.27	6.80	8.43	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A+	4.22	5.30	1758	4.27	1.03
2.5+3.5+5.0	1.55	2.16	3.09	2.48	6.80	8.74	0.42	1.65	2.96	1.94	7.56	13.56	95	A+	4.30	5.30	1726	4.31	0.99
2.5+4.2+4.2	1.56	2.62	2.62	2.27	6.80	8.49	0.40	1.68	2.87	1.85	7.69	13.12	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
3.5+3.5+3.5	2.27	2.27	2.27	2.38	6.80	8.59	0.40	1.68	2.96	1.81	7.69	13.56	95	A+	4.24	5.30	1748	4.28	1.02

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.60	---	---	---	1.57	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	95	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	---	1.65	2.00	3.00	0.42	0.43	0.67	1.91	2.08	3.08	95	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	---	1.74	2.50	3.44	0.44	0.44	0.82	2.00	2.62	3.77	95	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	---	1.93	3.50	4.86	0.46	0.46	1.43	2.09	3.84	6.53	95	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	---	1.93	4.20	5.33	0.46	0.46	1.43	2.09	3.93	6.56	95	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	---	1.94	5.00	6.03	0.44	0.44	2.13	2.00	7.20	9.77	95	---	---	---	---
6.0	6.00	---	---	---	1.94	6.00	6.51	0.44	0.44	2.13	2.00	7.29	9.77	95	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	95	A++	7.29	3.00	144
1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	95	A++	7.53	3.50	163
1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	95	A++	7.75	4.00	181
1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	95	A++	7.80	5.00	225
1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.97	95	A++	7.84	5.70	255
1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	95	A++	7.86	6.50	290
1.5+6.0	1.36	5.44	---	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	95	A++	7.81	6.80	305
2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	95	A++	7.75	4.00	181
2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	95	A++	7.80	4.50	202
2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	95	A++	7.91	5.50	244
2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	95	A++	7.88	6.20	276
2.0+5.0	1.94	4.86	---	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	95	A++	7.78	6.80	306
2.0+6.0	1.70	5.10	---	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	95	A++	7.71	6.80	309
2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	95	A++	7.81	5.00	224
2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	95	A++	7.94	6.00	265
2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	95	A++	7.99	6.70	294
2.5+5.0	2.27	4.53	---	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	95	A++	7.93	6.80	300
2.5+6.0	2.00	4.80	---	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	95	A++	7.90	6.80	301
3.5+3.5	3.40	3.40	---	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	95	A++	8.02	6.80	297
3.5+4.2	3.09	3.71	---	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	95	A++	8.00	6.80	298
3.5+5.0	2.80	4.00	---	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	95	A++	7.92	6.80	301
3.5+6.0	2.51	4.29	---	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.89	6.80	302
4.2+4.2	3.40	3.40	---	---	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	95	A++	7.98	6.80	298
4.2+5.0	3.10	3.70	---	---	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	95	A++	7.90	6.80	302
4.2+6.0	2.80	4.00	---	---	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	95	A++	7.87	6.80	303
5.0+5.0	3.40	3.40	---	---	2.34	6.80	8.22	0.43	1.38	2.98	1.98	6.32	13.65	95	A++	7.88	6.80	302
5.0+6.0	3.09	3.71	---	---	2.47	6.80	8.45	0.44	1.37	2.92	2.02	6.28	13.36	95	A++	7.85	6.80	304
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	95	A+++	8.54	4.50	185
1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	---	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	95	A+++	8.52	4.80	198
1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	---	1.96	5.20	6.72	0.39	0.83	1.73	1.77	3.81	7.90	95	A+++	8.50	5.00	206
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	95	A++	7.85	6.50	290
1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	---	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	95	A++	7.71	6.80	309
1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	---	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	95	A++	7.64	6.80	312
1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	---	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	95	A++	7.62	6.80	313
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.38	95	A++	8.17	5.50	236
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.26	95	A++	7.90	6.00	266
1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	---	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	95	A++	7.71	6.80	309
1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	---	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	95	A++	7.69	6.80	310
1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	---	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	95	A++	7.63	6.80	312
1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	---	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	95	A++	7.60	6.80	313
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	95	A++	7.76	6.50	294
1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	---	1.96	6.80	7.60	0.36	1.79	2.23	1.64	8.20	10.18	95	A++	7.69	6.80	310
1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	---	1.96	6.80	7.81	0.36	1.78	2.35	1.64	8.15	10.75	95	A++	7.67	6.80	310
1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	---	1.96	6.80	7.95	0.36	1.74	2.35	1.64	7.97	10.75	95	A++	7.61	6.80	313
1.5+2.5+6.0	1.02	1.70	4.08	---	2.31	6.80	8.42	0.41	1.71	2.44	1.89	7.83	11.16	95	A++	7.59	6.80	314
1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	---	1.96	6.80	7.94	0.37	1.77	2.45	1.68	8.11	11.20	95	A++	7.67	6.80	311
1.5+3.5+4.2	1.11	2.59	3.10	---	1.96	6.80	8.13	0.37	1.76	2.58	1.68	8.06	11.81	95	A++	7.65	6.80	311
1.5+3.5+5.0	1.02	2.38	3.40	---	1.96	6.80	8.46	0.33	1.72	2.72	1.52	7.88	12.46	95	A++	7.58	6.80	314
1.5+3.5+6.0	0.93	2.16	3.71	---	2.31	6.80	8.56	0.41	1.70	2.53	1.89	7.79	11.57	95	A++	7.56	6.80	315
1.5+4.2+4.2	1.03	2.88	2.88	---	1.96	6.80	8.26	0.37	1.75	2.68	1.68	8.01	12.26	95	A++	7.63	6.80	312
1.5+4.2+5.0	0.95	2.67	3.18	---	1.96	6.80	8.53	0.33	1.71	2.77	1.52	7.83	12.67	95	A++	7.56	6.80	315
2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	---	1.96	6.00	6.64	0.39	1.34	1.68	1.77	6.14	7.70	95	A++	7.84	6.00	268
2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	1.96	6.50	7.03	0.39	1.63	1.89	1.77	7.46	8.64	95	A++	7.76	6.50	294
2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	---	1.96	6.80	7.40	0.38	1.79	2.09	1.73	8.20	9.57	95	A++	7.69	6.80	310
2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	---	1.96	6.80	7.61	0.38	1.78	2.23	1.73	8.15	10.18	95	A++	7.67	6.80	310
2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	---	1.96	6.80	8.01	0.36	1.74	2.39	1.64	7.97	10.96	95	A++	7.61	6.80	313
2.0+2.0+6.0	1.36	1.36	4.08	---	2.31	6.80	8.27	0.40	1.71	2.35	1.85	7.83	10.75	95	A++	7.59	6.80	314
2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	---	1.96	6.80	7.24	0.38	1.77	2.01	1.73	8.11	9.21	95	A++	7.71	6.80	309
2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	---	1.96	6.80	7.74	0.36	1.76	2.31	1.64	8.06	10.55	95	A++	7.69	6.80	310
2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	---	1.96	6.80	7.94	0.36	1.75	2.45	1.64	8.01	11.20	95	A++	7.68	6.80	310
2.0+2.5+5.0	1.43	1.79	3.58	---	1.96	6.80	8.08	0.36	1.71	2.44	1.64	7.83	11.16	95	A++	7.61	6.80	313
2.0+2.5+6.0	1.30	1.62	3.89	---	2.31	6.80	8.55	0.41	1.69	2.53	1.89	7.74	11.57	95	A++	7.58	6.80	314
2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	---	1.96	6.80	8.07	0.37	1.74	2.54	1.68	7.97	11.61	95	A++	7.67	6.80	311
2.0+3.5+4.2	1.40	2.45	2.94	---	1.96	6.80	8.25	0.37	1.74	2.68	1.68	7.97	12.26	95	A++	7.65	6.80	311



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	2.70	---	---	---	1.47	2.70	4.08	0.42	0.73	1.22	1.91	3.35	5.58	95	---	---	---	---	---	---
2.0	2.72	---	---	---	1.48	2.72	4.09	0.43	0.74	1.28	1.95	3.39	5.86	95	---	---	---	---	---	---
2.5	3.40	---	---	---	1.44	3.40	4.30	0.42	1.03	1.37	1.91	4.72	6.27	95	---	---	---	---	---	---
3.5	4.30	---	---	---	1.45	4.30	4.90	0.40	1.42	1.75	1.82	6.50	8.01	95	---	---	---	---	---	---
4.2	---	---	4.32	---	1.44	4.32	5.70	0.40	1.41	2.04	1.82	6.46	9.34	95	---	---	---	---	---	---
5.0	---	---	5.60	---	1.66	5.60	6.90	0.39	1.84	2.59	1.78	8.43	11.85	95	---	---	---	---	---	---
6.0	---	---	7.90	---	1.88	7.90	8.91	0.37	2.65	2.64	1.69	12.13	12.08	95	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	2.65	2.65	---	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	95	A	3.85	3.80	1380	3.07	0.73
1.5+2.0	2.44	3.26	---	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	95	A	3.85	3.80	1380	3.08	0.72
1.5+2.5	2.29	3.81	---	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	95	A	3.87	3.80	1373	3.09	0.71
1.5+3.5	2.07	4.83	---	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
1.5+4.2	1.97	---	5.53	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	95	A	3.88	4.30	1548	3.40	0.90
1.5+5.0	1.89	---	6.31	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	95	A	3.87	4.50	1628	3.55	0.95
1.5+6.0	1.72	---	6.88	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	95	A	3.91	4.80	1717	3.73	1.07
2.0+2.0	3.25	3.25	---	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	10.57	95	A	3.91	3.80	1361	3.09	0.71
2.0+2.5	3.07	3.83	---	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	10.62	95	A	3.92	3.80	1354	3.10	0.70
2.0+3.5	2.73	4.77	---	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	95	A	3.86	4.30	1558	3.39	0.91
2.0+4.2	2.58	---	5.42	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	95	A	3.88	4.30	1550	3.40	0.90
2.0+5.0	2.46	---	6.14	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	95	A	3.90	4.50	1612	3.55	0.95
2.0+6.0	2.15	---	6.45	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	95	A	3.93	4.80	1710	3.73	1.07
2.5+2.5	3.60	3.60	---	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	95	A	3.85	4.00	1455	3.22	0.78
2.5+3.5	3.29	4.61	---	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	95	A	3.83	4.30	1569	3.40	0.90
2.5+4.2	3.10	---	5.20	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	95	A	3.86	4.30	1559	3.41	0.89
2.5+5.0	2.87	---	5.73	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	95	A	3.84	4.50	1637	3.59	0.91
2.5+6.0	2.53	---	6.07	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	95	A	3.91	4.80	1716	3.80	1.00
3.5+3.5	4.30	4.30	---	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	95	A+	4.00	4.80	1680	3.73	1.07
3.5+4.2	3.91	---	4.69	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	95	A+	4.01	4.80	1675	3.75	1.05
3.5+5.0	3.54	---	5.06	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	95	A+	4.01	4.80	1675	3.78	1.02
3.5+6.0	3.17	---	5.43	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	95	A+	4.06	4.80	1652	3.79	1.01
4.2+4.2	---	---	4.30	4.30	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	95	A+	4.00	4.80	1679	3.76	1.04
4.2+5.0	---	---	3.93	4.67	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	95	A	3.93	5.20	1851	4.01	1.19
4.2+6.0	---	---	3.54	5.06	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	95	A+	4.03	5.20	1804	4.02	1.18
5.0+5.0	---	---	4.30	4.30	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	2.71	9.94	14.23	95	A+	4.06	5.20	1793	4.05	1.15
5.0+6.0	---	---	3.91	4.69	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	2.75	9.84	12.46	95	A+	4.09	5.20	1779	4.08	1.12
1.5+1.5+1.5	2.17	2.17	2.17	---	2.01	6.50	9.92	0.41	1.33	2.26	1.89	6.09	10.36	95	A+	4.07	5.30	1822	4.19	1.11
1.5+1.5+2.0	2.07	2.07	2.76	---	2.01	6.90	10.10	0.41	1.46	2.34	1.89	6.69	10.69	95	A+	4.08	5.30	1817	4.20	1.10
1.5+1.5+2.5	2.02	2.02	3.36	---	2.10	7.40	10.18	0.42	1.64	2.37	1.94	7.51	10.86	95	A+	4.09	5.30	1810	4.21	1.09
1.5+1.5+3.5	1.89	1.89	4.42	---	2.31	8.20	10.29	0.44	1.87	2.49	2.02	8.56	11.41	95	A+	4.14	5.30	1793	4.23	1.07
1.5+1.5+4.2	1.79	1.79	5.02	---	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	2.02	9.30	11.41	95	A+	4.15	5.30	1786	4.24	1.06
1.5+1.5+5.0	1.61	1.61	5.38	---	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	2.50	9.20	11.75	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
1.5+1.5+6.0	1.43	1.43	5.73	---	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	2.50	9.11	10.57	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.0+2.0	2.35	3.13	3.13	---	2.01	8.60	10.26	0.41	2.05	2.41	1.89	9.39	11.03	95	A+	4.09	5.30	1814	4.21	1.09
1.5+2.0+2.5	2.15	2.87	3.58	---	2.10	8.60	10.36	0.42	2.04	2.44	1.94	9.34	11.16	95	A+	4.10	5.30	1807	4.22	1.08
1.5+2.0+3.5	1.84	2.46	4.30	---	2.31	8.60	10.45	0.44	2.02	2.58	2.02	9.25	11.79	95	A+	4.14	5.30	1793	4.23	1.07
1.5+2.0+4.2	1.68	2.23	4.69	---	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	2.02	9.20	11.75	95	A+	4.15	5.30	1786	4.24	1.06
1.5+2.0+5.0	1.52	2.02	5.06	---	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	2.50	9.16	12.08	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
1.5+2.0+6.0	1.36	1.81	5.43	---	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	2.50	9.07	10.91	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.5+2.5	1.98	3.31	3.31	---	2.20	8.60	10.47	0.45	2.03	2.44	2.06	9.30	11.16	95	A+	4.12	5.30	1800	4.22	1.08
1.5+2.5+3.5	1.72	2.87	4.01	---	2.40	8.60	10.58	0.47	2.02	2.57	2.15	9.25	11.75	95	A+	4.16	5.30	1782	4.24	1.06
1.5+2.5+4.2	1.57	2.62	4.40	---	2.41	8.60	10.58	0.47	2.00	2.57	2.15	9.16	11.75	95	A+	4.19	5.30	1768	4.26	1.04
1.5+2.5+5.0	1.43	2.39	4.78	---	2.81	8.60	11.00	0.56	1.99	2.64	2.58	9.11	12.08	95	A+	4.27	5.30	1735	4.30	1.00
1.5+2.5+6.0	1.29	2.15	5.16	---	3.02	8.60	11.00	0.57	1.97	2.38	2.62	9.02	10.91	95	A+	4.31	5.30	1719	4.31	0.99
1.5+3.5+3.5	1.52	3.54	3.54	---	2.69	8.60	10.59	0.55	1.99	2.57	2.50	9.11	11.75	95	A+	4.20	5.30	1765	4.26	1.04
1.5+3.5+4.2	1.40	3.27	3.93	---	2.69	8.60	10.59	0.55	1.98	2.56	2.50	9.07	11.71	95	A+	4.22	5.30	1755	4.27	1.03
1.5+3.5+5.0	1.29	3.01	4.30	---	3.00	8.60	10.93	0.62	1.97	2.59	2.84	9.02	11.87	95	A+	4.30	5.30	1722	4.31	0.99
1.5+3.5+6.0	1.17	2.74	4.69	---	2.93	8.60	10.93	0.55	1.96	2.37	2.50	8.98	10.86	95	A+	4.34	5.30	1707	4.33	0.97
1.5+4.2+4.2	1.30	---	3.65	3.65	2.69	8.60	10.68	0.55	1.98	2.59	2.50	9.07	11.87	95	A+	4.24	5.30	1748	4.28	1.02
1.5+4.2+5.0	1.21	---	3.38	4.02	3.00	8.60	10.99	0.62	1.96	2.67	2.84	8.98	12.21	95	A+	4.32	5.30	1716	4.32	0.98
2.0+2.0+2.0	2.60	2.60	2.60	---	2.01	7.80	10.44	0.41	1.72	2.48	1.89	7.88	11.37	95	A+	4.07	5.30	1821	4.20	1.10
2.0+2.0+2.5	2.52	2.52	3.15	---	2.10	8.20	10.52	0.42	1.83	2.52	1.94	8.38	11.54	95	A+	4.09	5.30	1814	4.21	1.09
2.0+2.0+3.5	2.29	2.29	4.01	---	2.31	8.60	10.63	0.44	2.04	2.65	2.02	9.34	12.13	95	A+	4.13	5.30	1796	4.23	1.07
2.0+2.0+4.2	2.10	2.10	4.40	---	2.31	8.60	10.63	0.44	2.02	2.65	2.02	9.25	12.13	95	A+	4.14	5.30	1789	4.24	1.06
2.0+2.0+5.0	1.91	1.91	4.78	---	2.71	8.60	10.82	0.55	2.00	2.72	2.50	9.16	12.46	95	A+	4.22	5.30	1755	4.27	1.03
2.0+2.0+6.0	1.72	1.72	5.16	---	2.93	8.60	10.95	0.55	1.99	2.46	2.50	9.11	11.24	95	A+	4.26	5.30	1739	4.29	1.01
2.0+2.5+2.5	2.46	3.07	3.07	---	2.20	8.60	10.54	0.43	1.97	2.61	1.98	9.02	11.96							

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
2.0+3.5+5.0	1.30	2.27	3.24	---	2.28	6.80	8.58	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A++	7.58	6.80	314
2.0+4.2+4.2	1.31	2.75	2.75	---	1.96	6.80	8.37	0.37	1.73	2.77	1.68	7.92	12.67	95	A++	7.63	6.80	312
2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	---	1.96	6.80	7.53	0.38	1.76	2.18	1.73	8.06	9.98	95	A++	7.70	6.80	310
2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	---	1.96	6.80	7.94	0.36	1.72	2.45	1.64	7.88	11.20	95	A++	7.62	6.80	313
2.5+2.5+4.2	1.85	1.85	3.10	---	1.96	6.80	8.12	0.36	1.71	2.58	1.64	7.83	11.81	95	A++	7.60	6.80	313
2.5+2.5+5.0	1.70	1.70	3.40	---	2.28	6.80	8.45	0.40	1.67	2.72	1.85	7.65	12.46	95	A++	7.53	6.80	316
2.5+2.5+6.0	1.55	1.55	3.71	---	2.42	6.80	8.74	0.40	1.65	2.67	1.85	7.56	12.22	95	A++	7.51	6.80	317
2.5+3.5+3.5	1.79	2.51	2.51	---	2.27	6.80	8.30	0.40	1.70	2.72	1.85	7.79	12.46	95	A++	7.59	6.80	314
2.5+3.5+4.2	1.67	2.33	2.80	---	2.27	6.80	8.43	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	95	A++	7.58	6.80	314
2.5+3.5+5.0	1.55	2.16	3.09	---	2.48	6.80	8.74	0.42	1.65	2.96	1.94	7.56	13.56	95	A++	7.50	6.80	317
2.5+4.2+4.2	1.56	2.62	2.62	---	2.27	6.80	8.49	0.40	1.68	2.87	1.85	7.69	13.12	95	A++	7.56	6.80	315
3.5+3.5+3.5	2.27	2.27	2.27	---	2.38	6.80	8.59	0.40	1.68	2.96	1.81	7.69	13.56	95	A++	7.57	6.80	315
1.5+1.5+1.5+1.5	1.65	1.65	1.65	1.65	1.97	6.60	7.02	0.38	1.38	1.61	1.73	6.32	7.38	95	A+++	8.54	6.60	271
1.5+1.5+1.5+2.0	1.52	1.52	1.52	2.03	1.97	6.60	7.22	0.38	1.37	1.69	1.73	6.28	7.72	95	A+++	8.52	6.60	271
1.5+1.5+1.5+2.5	1.41	1.41	1.41	2.36	1.97	6.60	7.45	0.36	1.35	1.78	1.64	6.18	8.15	95	A+++	8.50	6.60	272
1.5+1.5+1.5+3.5	1.28	1.28	1.28	2.98	1.97	6.80	7.87	0.37	1.58	1.99	1.68	7.24	9.12	95	A++	8.03	6.80	297
1.5+1.5+1.5+4.2	1.17	1.17	1.17	3.28	1.97	6.80	8.04	0.37	1.58	2.07	1.68	7.24	9.49	95	A++	8.01	6.80	297
1.5+1.5+1.5+5.0	1.07	1.07	1.07	3.58	2.45	6.80	8.28	0.42	1.54	2.27	1.94	7.05	10.39	95	A++	7.94	6.80	300
1.5+1.5+1.5+6.0	0.97	0.97	0.97	3.89	2.48	6.80	8.38	0.40	1.52	2.08	1.81	6.96	9.53	95	A++	7.91	6.80	301
1.5+1.5+2.0+2.0	1.46	1.46	1.94	1.94	1.97	6.80	7.45	0.38	1.60	1.78	1.73	7.33	8.15	95	A++	8.06	6.80	296
1.5+1.5+2.0+2.5	1.36	1.36	1.81	2.27	1.97	6.80	7.62	0.36	1.58	1.87	1.64	7.24	8.55	95	A++	8.05	6.80	296
1.5+1.5+2.0+3.5	1.20	1.20	1.60	2.80	1.97	6.80	8.03	0.37	1.57	2.07	1.68	7.19	9.49	95	A++	8.02	6.80	297
1.5+1.5+2.0+4.2	1.11	1.11	1.48	3.10	1.97	6.80	8.19	0.37	1.56	2.16	1.68	7.14	9.90	95	A++	8.01	6.80	298
1.5+1.5+2.0+5.0	1.02	1.02	1.36	3.40	2.45	6.80	8.43	0.42	1.53	2.36	1.94	7.01	10.78	95	A++	7.93	6.80	301
1.5+1.5+2.0+6.0	0.93	0.93	1.24	3.71	2.48	6.80	8.56	0.40	1.51	2.18	1.81	6.92	9.98	95	A++	7.90	6.80	302
1.5+1.5+2.5+2.5	1.28	1.28	2.13	2.13	1.97	6.80	7.70	0.36	1.58	1.90	1.64	7.24	8.72	95	A++	8.03	6.80	297
1.5+1.5+2.5+3.5	1.13	1.13	1.89	2.64	2.32	6.80	8.11	0.46	1.56	2.12	2.11	7.14	9.69	95	A++	8.01	6.80	298
1.5+1.5+2.5+4.2	1.05	1.05	1.75	2.94	2.32	6.80	8.27	0.46	1.55	2.21	2.11	7.10	10.10	95	A++	7.99	6.80	298
1.5+1.5+2.5+5.0	0.97	0.97	1.62	3.24	2.45	6.80	8.70	0.42	1.52	2.46	1.94	6.96	11.24	95	A++	7.91	6.80	301
1.5+1.5+3.5+3.5	1.02	1.02	2.38	2.38	2.32	6.80	8.57	0.46	1.55	2.39	2.11	7.10	10.92	95	A++	7.98	6.80	299
1.5+1.5+3.5+4.2	0.95	0.95	2.22	2.67	2.44	6.80	8.65	0.50	1.54	2.44	2.27	7.05	11.16	95	A++	7.96	6.80	299
1.5+2.0+2.0+2.0	1.36	1.81	1.81	1.81	1.97	6.80	7.61	0.38	1.59	1.87	1.73	7.28	8.55	95	A++	8.04	6.80	296
1.5+2.0+2.0+2.5	1.28	1.70	1.70	2.13	1.97	6.80	7.78	0.36	1.58	1.95	1.64	7.24	8.92	95	A++	8.02	6.80	297
1.5+2.0+2.0+3.5	1.13	1.51	1.51	2.64	2.32	6.80	8.18	0.46	1.57	2.16	2.11	7.19	9.90	95	A++	8.00	6.80	298
1.5+2.0+2.0+4.2	1.05	1.40	1.40	2.94	2.32	6.80	8.34	0.46	1.56	2.25	2.11	7.14	10.31	95	A++	7.98	6.80	299
1.5+2.0+2.0+5.0	0.97	1.30	1.30	3.24	2.45	6.80	8.77	0.42	1.53	2.51	1.94	7.01	11.49	95	A++	7.90	6.80	302
1.5+2.0+2.5+2.5	1.20	1.60	2.00	2.00	1.97	6.80	7.86	0.36	1.58	1.99	1.64	7.24	9.12	95	A++	8.01	6.80	298
1.5+2.0+2.5+3.5	1.07	1.43	1.79	2.51	2.32	6.80	8.26	0.46	1.56	2.21	2.11	7.14	10.10	95	A++	7.98	6.80	299
1.5+2.0+2.5+4.2	1.00	1.33	1.67	2.80	2.32	6.80	8.43	0.46	1.55	2.30	2.11	7.10	10.51	95	A++	7.96	6.80	299
1.5+2.0+2.5+5.0	0.93	1.24	1.55	3.09	2.45	6.80	8.85	0.42	1.52	2.55	1.94	6.96	11.69	95	A++	7.88	6.80	302
1.5+2.0+3.5+3.5	0.97	1.30	2.27	2.27	1.98	6.80	8.64	0.37	1.55	2.44	1.68	7.10	11.16	95	A++	7.95	6.80	300
1.5+2.5+2.5+2.5	1.13	1.89	1.89	1.89	1.97	6.80	8.18	0.33	1.57	2.16	1.52	7.19	9.90	95	A++	7.99	6.80	298
1.5+2.5+2.5+3.5	1.02	1.70	1.70	2.38	2.32	6.80	8.49	0.40	1.55	2.34	1.81	7.10	10.71	95	A++	7.96	6.80	299
1.5+2.5+2.5+4.2	0.95	1.59	1.59	2.67	2.32	6.80	8.50	0.41	1.55	2.34	1.89	7.10	10.71	95	A++	7.94	6.80	300
1.5+2.5+3.5+3.5	0.93	1.55	2.16	2.16	2.32	6.80	8.71	0.40	1.54	2.48	1.81	7.05	11.36	95	A++	7.93	6.80	300
2.0+2.0+2.0+2.0	1.70	1.70	1.70	1.70	1.97	6.80	7.78	0.38	1.58	1.95	1.73	7.24	8.92	95	A++	8.03	6.80	297
2.0+2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	1.60	2.00	1.97	6.80	7.95	0.36	1.58	2.04	1.64	7.24	9.33	95	A++	8.01	6.80	297
2.0+2.0+2.0+3.5	1.43	1.43	1.43	2.51	1.97	6.80	8.33	0.37	1.56	2.25	1.68	7.14	10.31	95	A++	7.98	6.80	298
2.0+2.0+2.0+4.2	1.33	1.33	1.33	2.80	1.97	6.80	8.49	0.37	1.55	2.34	1.68	7.10	10.71	95	A++	7.97	6.80	299
2.0+2.0+2.0+5.0	1.24	1.24	1.24	3.09	2.45	6.80	8.91	0.42	1.52	2.61	1.94	6.96	11.93	95	A++	7.88	6.80	302
2.0+2.0+2.5+2.5	1.51	1.51	1.89	1.89	1.97	6.80	8.10	0.37	1.57	2.12	1.68	7.19	9.69	95	A++	7.99	6.80	298
2.0+2.0+2.5+3.5	1.36	1.36	1.70	2.38	2.32	6.80	8.49	0.41	1.55	2.34	1.89	7.10	10.71	95	A++	7.97	6.80	299
2.0+2.0+2.5+4.2	1.27	1.27	1.59	2.67	2.32	6.80	8.64	0.41	1.55	2.44	1.89	7.10	11.16	95	A++	7.95	6.80	300
2.0+2.0+3.5+3.5	1.24	1.24	2.16	2.16	2.44	6.80	8.78	0.41	1.55	2.53	1.89	7.10	11.57	95	A++	7.95	6.80	300
2.0+2.5+2.5+2.5	1.43	1.79	1.79	1.79	1.97	6.80	8.33	0.37	1.56	2.25	1.68	7.14	10.31	95	A++	7.97	6.80	299
2.0+2.5+2.5+3.5	1.30	1.62	1.62	2.27	2.32	6.80	8.63	0.41	1.55	2.44	1.89	7.10	11.16	95	A++	7.95	6.80	300
2.5+2.5+2.5+2.5	1.70	1.70	1.70	1.70	2.32	6.80	8.56	0.42	1.55	2.39	1.94	7.10	10.92	95	A++	7.96	6.80	299
2.5+2.5+2.5+3.5	1.55	1.55	1.55	2.16	2.44	6.80	8.90	0.42	1.54	2.63	1.94	7.05	12.02	95	A++	7.93	6.80	300

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
2.0+3.5+5.0	1.64	2.87	4.10	---	3.00	8.60	11.11	0.58	1.98	2.82	2.67	9.07	12.88	95	A+	4.28	5.30	1732	4.30	1.00
2.0+4.2+4.2	1.65	---	3.47	3.47	2.69	8.60	10.77	0.52	1.97	2.69	2.37	9.02	12.29	95	A+	4.32	5.30	1716	4.32	0.98
2.5+2.5+2.5	2.87	2.87	2.87	---	2.31	8.60	10.65	0.45	1.99	2.64	2.06	9.11	12.08	95	A+	4.12	5.30	1800	4.22	1.08
2.5+2.5+3.5	2.53	2.53	3.54	---	2.50	8.60	10.87	0.48	1.99	2.72	2.19	9.11	12.46	95	A+	4.16	5.30	1782	4.24	1.06
2.5+2.5+4.2	2.34	2.34	3.93	---	2.50	8.60	10.88	0.48	1.97	2.72	2.19	9.02	12.46	95	A+	4.18	5.30	1775	4.25	1.05
2.5+2.5+5.0	2.15	2.15	4.30	---	2.91	8.60	11.07	0.58	1.96	2.78	2.67	8.98	12.72	95	A+	4.26	5.30	1742	4.29	1.01
2.5+2.5+6.0	1.95	1.95	4.69	---	3.12	8.60	11.08	0.58	1.94	2.43	2.67	8.88	11.12	95	A+	4.30	5.30	1726	4.31	0.99
2.5+3.5+3.5	2.26	3.17	3.17	---	2.78	8.60	11.00	0.53	1.96	2.72	2.41	8.98	12.46	95	A+	4.20	5.30	1765	4.26	1.04
2.5+3.5+4.2	2.11	2.95	3.54	---	2.79	8.60	11.01	0.53	1.96	2.71	2.41	8.98	12.42	95	A+	4.22	5.30	1758	4.27	1.03
2.5+3.5+5.0	1.95	2.74	3.91	---	3.19	8.60	11.08	0.60	1.90	2.74	2.75	8.70	12.55	95	A+	4.30	5.30	1726	4.31	0.99
2.5+4.2+4.2	1.97	---	3.31	3.31	2.79	8.60	11.01	0.53	1.95	2.71	2.41	8.93	12.42	95	A+	4.23	5.30	1752	4.28	1.02
3.5+3.5+3.5	2.87	2.87	2.87	---	2.98	8.60	11.06	0.57	1.94	2.79	2.62	8.88	12.76	95	A+	4.24	5.30	1748	4.28	1.02
1.5+1.5+1.5+1.5	1.95	1.95	1.95	1.95	2.47	7.80	10.07	0.49	1.62	2.12	2.24	7.42	9.68	95	A+	4.18	5.80	1942	4.65	1.15
1.5+1.5+1.5+2.0	1.89	1.89	1.89	2.52	2.47	8.20	10.25	0.49	1.77	2.19	2.24	8.11	10.02	95	A+	4.19	5.80	1937	4.66	1.14
1.5+1.5+1.5+2.5	1.84	1.84	1.84	3.07	2.57	8.60	10.36	0.50	1.88	2.20	2.28	8.61	10.07	95	A+	4.19	5.80	1934	4.66	1.14
1.5+1.5+1.5+3.5	1.61	1.61	1.61	3.76	2.77	8.60	10.46	0.54	1.84	2.21	2.45	8.43	10.11	95	A+	4.24	5.80	1915	4.68	1.12
1.5+1.5+1.5+4.2	1.48	1.48	1.48	4.15	2.78	8.60	10.46	0.53	1.84	2.20	2.41	8.43	10.06	95	A+	4.27	5.80	1901	4.68	1.12
1.5+1.5+1.5+5.0	1.36	1.36	1.36	4.53	3.10	8.60	10.52	0.59	1.83	2.13	2.71	8.38	9.73	95	A+	4.28	5.80	1896	4.72	1.08
1.5+1.5+1.5+6.0	1.23	1.23	1.23	4.91	3.04	8.60	10.88	0.45	1.79	1.98	2.06	8.20	9.05	95	A+	4.38	5.80	1854	4.74	1.06
1.5+1.5+2.0+2.0	1.84	1.84	2.46	2.46	2.47	8.60	10.44	0.49	1.87	2.26	2.24	8.56	10.36	95	A+	4.20	5.80	1931	4.67	1.13
1.5+1.5+2.0+2.5	1.72	1.72	2.29	2.87	2.57	8.60	10.54	0.50	1.87	2.27	2.28	8.56	10.39	95	A+	4.21	5.80	1926	4.67	1.13
1.5+1.5+2.0+3.5	1.52	1.52	2.02	3.54	2.77	8.60	10.64	0.54	1.84	2.26	2.45	8.43	10.34	95	A+	4.28	5.80	1895	4.69	1.11
1.5+1.5+2.0+4.2	1.40	1.40	1.87	3.93	2.78	8.60	10.65	0.53	1.82	2.25	2.41	8.33	10.30	95	A+	4.32	5.80	1877	4.70	1.10
1.5+1.5+2.0+5.0	1.29	1.29	1.72	4.30	3.10	8.60	10.71	0.59	1.82	2.20	2.71	8.33	10.06	95	A+	4.34	5.80	1871	4.73	1.07
1.5+1.5+2.0+6.0	1.17	1.17	1.56	4.69	3.04	8.60	11.07	0.45	1.78	2.04	2.06	8.15	9.35	95	A+	4.44	5.80	1829	4.75	1.05
1.5+1.5+2.5+2.5	1.61	1.61	2.69	2.69	2.67	8.60	10.55	0.52	1.86	2.23	2.37	8.52	10.19	95	A+	4.22	5.80	1921	4.68	1.12
1.5+1.5+2.5+3.5	1.43	1.43	2.39	3.34	2.98	8.60	10.65	0.59	1.82	2.27	2.71	8.33	10.40	95	A+	4.32	5.80	1878	4.70	1.10
1.5+1.5+2.5+4.2	1.33	1.33	2.22	3.72	2.98	8.60	10.65	0.58	1.81	2.27	2.67	8.29	10.40	95	A+	4.34	5.80	1869	4.70	1.10
1.5+1.5+2.5+5.0	1.23	1.23	2.05	4.10	3.10	8.60	10.90	0.59	1.80	2.25	2.71	8.24	10.30	95	A+	4.38	5.80	1852	4.74	1.06
1.5+1.5+3.5+3.5	1.29	1.29	3.01	3.01	3.18	8.60	10.75	0.64	1.78	2.30	2.93	8.15	10.53	95	A+	4.45	5.80	1822	4.71	1.09
1.5+1.5+3.5+4.2	1.21	1.21	2.81	3.38	2.99	8.60	10.85	0.58	1.78	2.34	2.67	8.15	10.69	95	A++	4.60	5.80	1765	4.72	1.08
1.5+2.0+2.0+2.0	1.72	2.29	2.29	2.29	2.47	8.60	10.63	0.49	1.87	2.34	2.24	8.56	10.69	95	A+	4.21	5.80	1926	4.67	1.13
1.5+2.0+2.5+2.5	1.61	2.15	2.15	2.69	2.57	8.60	10.72	0.50	1.86	2.35	2.28	8.52	10.76	95	A+	4.22	5.80	1921	4.68	1.12
1.5+2.0+2.0+3.5	1.43	1.91	1.91	3.34	2.77	8.60	10.83	0.54	1.81	2.36	2.45	8.29	10.80	95	A+	4.32	5.80	1880	4.70	1.10
1.5+2.0+2.0+4.2	1.33	1.77	1.77	3.72	2.78	8.60	10.84	0.53	1.80	2.35	2.41	8.24	10.74	95	A+	4.33	5.80	1872	4.71	1.09
1.5+2.0+2.0+5.0	1.23	1.64	1.64	4.10	3.10	8.60	10.90	0.59	1.79	2.26	2.71	8.20	10.36	95	A+	4.36	5.80	1859	4.74	1.06
1.5+2.0+2.5+2.5	1.52	2.02	2.53	2.53	2.67	8.60	10.72	0.52	1.86	2.29	2.37	8.52	10.48	95	A+	4.23	5.80	1917	4.69	1.11
1.5+2.0+2.5+3.5	1.36	1.81	2.26	3.17	2.98	8.60	10.83	0.59	1.80	2.35	2.71	8.24	10.74	95	A+	4.34	5.80	1871	4.70	1.10
1.5+2.0+2.5+4.2	1.26	1.69	2.11	3.54	2.98	8.60	10.84	0.58	1.80	2.35	2.67	8.24	10.74	95	A+	4.35	5.80	1864	4.71	1.09
1.5+2.0+2.5+5.0	1.17	1.56	1.95	3.91	3.10	8.60	11.09	0.59	1.79	2.33	2.71	8.20	10.66	95	A+	4.38	5.80	1854	4.75	1.05
1.5+2.0+3.5+3.5	1.23	1.64	2.87	2.87	3.18	8.60	10.93	0.64	1.78	2.37	2.93	8.15	10.86	95	A++	4.62	5.80	1757	4.72	1.08
1.5+2.5+2.5+2.5	1.43	2.39	2.39	2.39	2.77	8.60	10.73	0.55	1.85	2.29	2.50	8.47	10.48	95	A+	4.24	5.80	1912	4.70	1.10
1.5+2.5+2.5+3.5	1.29	2.15	2.15	3.01	3.08	8.60	10.92	0.62	1.79	2.38	2.84	8.20	10.91	95	A+	4.37	5.80	1858	4.71	1.09
1.5+2.5+2.5+4.2	1.21	2.01	2.01	3.38	2.98	8.60	11.01	0.58	1.78	2.41	2.67	8.15	11.03	95	A+	4.39	5.80	1848	4.72	1.08
1.5+2.5+3.5+3.5	1.17	1.95	2.74	2.74	3.18	8.60	11.02	0.64	1.76	2.41	2.93	8.06	11.03	95	A++	4.63	5.80	1751	4.73	1.07
2.0+2.0+2.0+2.0	2.15	2.15	2.15	2.15	2.47	8.60	10.81	0.49	1.86	2.40	2.24	8.52	10.99	95	A+	4.22	5.80	1921	4.68	1.12
2.0+2.0+2.0+2.5	2.02	2.02	2.02	2.53	2.57	8.60	10.90	0.50	1.86	2.41	2.28	8.52	11.03	95	A+	4.23	5.80	1917	4.69	1.11
2.0+2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	1.81	3.17	2.77	8.60	11.00	0.54	1.79	2.42	2.45	8.20	11.07	95	A+	4.38	5.80	1853	4.70	1.10
2.0+2.0+2.0+4.2	1.69	1.69	1.69	3.54	2.78	8.60	11.01	0.53	1.80	2.42	2.41	8.24	11.07	95	A+	4.40	5.80	1846	4.71	1.09
2.0+2.0+2.0+5.0	1.56	1.56	1.56	3.91	3.10	8.60	11.08	0.59	1.78	2.34	2.71	8.15	10.69	95	A+	4.42	5.80	1836	4.75	1.05
2.0+2.0+2.5+2.5	1.91	1.91	2.39	2.39	2.67	8.60	10.91	0.52	1.85	2.36	2.37	8.47	10.82	95	A+	4.24	5.80	1912	4.70	1.10
2.0+2.0+2.5+3.5	1.72	1.72	2.15	3.01	2.98	8.60	11.01	0.56	1.78	2.42	2.58	8.15	11.07	95	A+	4.39	5.80	1850	4.71	1.09
2.0+2.0+2.5+4.2	1.61	1.61	2.01	3.38	2.98	8.60	11.01	0.56	1.78	2.42	2.58	8.15	11.07	95	A+	4.40	5.80	1842	4.72	1.08
2.0+2.0+3.5+3.5	1.56	1.56	2.74	2.74	3.18	8.60	11.12	0.61	1.76	2.45	2.80	8.06	11.20	95	A++	4.65	5.80	1745	4.73	1.07
2.0+2.5+2.5+2.5	1.81	2.26	2.26	2.26	2.77	8.60	10.91	0.54	1.84	2.36	2.45	8.43	10.82	95	A+	4.26	5.80	1905	4.71	1.09
2.0+2.5+2.5+3.5	1.64	2.05	2.05	2.87	3.08	8.60	11.11	0.59	1.78	2.46	2.71	8.15	11.24	95	A+	4.39	5.80	1846	4.72	1.08
2.5+2.5+2.5+2.5	2.15	2.15	2.15	2.15	2.88	8.60	11.10	0.54	1.84	2.38	2.45	8.43	10.91	95	A+	4.27	5.80	1900	4.71	1.09
2.5+2.5+2.5+3.5	1.95	1.95	1.95	2.74	3.18	8.60	11.11	0.60	1.79	2.37	2.75	8.20	10.86	95	A+	4.42	5.80	1835	4.73	1.07

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoengegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.80	---	---	---	1.73	1.80	2.96	0.42	0.34	0.58	1.88	---	---	95	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	---	1.78	2.00	3.08	0.45	0.38	0.62	2.46	---	---	95	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	---	1.85	2.50	3.65	0.48	0.48	0.81	3.08	---	---	95	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	---	1.95	3.50	4.90	0.49	0.76	1.33	4.31	---	---	95	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	---	1.98	4.20	5.33	0.49	1.01	1.47	---	5.18	---	95	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	---	2.05	5.00	6.03	0.46	1.30	1.74	---	6.15	---	95	---	---	---	---
6.0	6.00	---	---	---	2.15	6.00	6.80	0.46	1.77	2.28	---	7.38	---	95	---	---	---	---
7.1	7.10	---	---	---	2.26	7.10	7.45	0.49	2.53	2.83	---	8.74	---	95	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	1.98	3.00	4.79	0.45	0.56	1.02	1.85	1.85	---	95	A++	6.96	3.00	151
1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	2.01	3.50	4.96	0.49	0.69	1.11	1.84	2.46	---	95	A++	7.09	3.50	173
1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	2.03	4.00	5.28	0.44	0.83	1.25	1.84	3.06	---	95	A++	7.18	4.00	195
1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	2.05	5.00	6.17	0.42	1.16	1.59	1.83	4.27	---	95	A++	7.33	5.00	239
1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	2.12	5.70	6.52	0.46	1.43	1.79	1.84	5.16	---	95	A++	7.34	5.70	272
1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	2.20	6.50	7.12	0.47	1.70	2.01	1.85	6.15	---	95	A++	7.41	6.50	307
1.5+6.0	1.48	5.92	---	---	2.32	7.40	7.77	0.51	2.16	2.38	1.80	7.20	---	95	A++	7.36	7.40	352
1.5+7.1	1.40	6.60	---	---	2.47	8.00	8.43	0.54	2.45	2.81	1.67	7.93	---	95	A++	7.35	8.60	410
2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	1.95	4.00	5.41	0.46	0.84	1.34	2.45	2.45	---	95	A++	7.18	4.00	195
2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	2.00	4.50	5.85	0.46	0.99	1.50	2.44	3.06	---	95	A++	7.23	4.50	218
2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	2.10	5.50	6.51	0.46	1.35	1.79	2.44	4.26	---	95	A++	7.38	5.50	261
2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	2.17	6.20	6.91	0.46	1.64	2.00	2.45	5.15	---	95	A++	7.39	6.20	294
2.0+5.0	2.00	5.00	---	---	2.25	7.00	7.45	0.47	1.95	2.21	2.43	6.07	---	95	A++	7.43	7.00	330
2.0+6.0	1.85	5.55	---	---	2.39	7.40	8.08	0.51	2.16	2.57	2.33	6.98	---	95	A++	7.38	7.40	351
2.0+7.1	1.76	6.24	---	---	2.53	8.00	8.65	0.54	2.45	3.00	2.11	7.49	---	95	A++	7.40	8.00	379
2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	2.05	5.00	6.28	0.42	1.17	1.69	3.05	3.05	---	95	A++	7.34	5.00	239
2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	2.15	6.00	6.75	0.46	1.55	1.93	3.04	4.26	---	95	A++	7.39	6.00	285
2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	2.22	6.70	7.23	0.46	1.89	2.20	3.06	5.14	---	95	A++	7.45	6.70	315
2.5+5.0	2.47	4.93	---	---	2.32	7.40	7.80	0.50	2.16	2.39	3.00	6.00	---	95	A++	7.36	7.40	352
2.5+6.0	2.35	5.65	---	---	2.46	8.00	8.35	0.54	2.45	2.75	2.82	6.78	---	95	A++	7.40	8.00	379
2.5+7.1	2.08	5.92	---	---	2.60	8.00	8.65	0.54	2.45	3.10	2.50	7.10	---	95	A++	7.39	8.50	403
3.5+3.5	3.50	3.50	---	---	2.25	7.00	7.45	0.46	2.04	2.31	4.25	4.25	---	95	A++	7.43	7.00	330
3.5+4.2	3.50	4.20	---	---	2.35	7.70	7.81	0.50	2.47	2.57	4.09	4.91	---	95	A++	7.40	7.70	365
3.5+5.0	3.29	4.71	---	---	2.46	8.00	7.98	0.53	2.45	2.63	3.91	5.59	---	95	A++	7.37	8.00	380
3.5+6.0	2.95	5.05	---	---	2.58	8.00	8.61	0.54	2.49	3.04	3.54	6.06	---	95	A++	7.38	8.00	380
3.5+7.1	2.64	5.36	---	---	2.74	8.00	8.64	0.58	2.46	2.86	3.17	6.43	---	95	A++	7.27	9.00	434
4.2+4.2	4.00	4.00	---	---	2.44	8.00	7.82	0.53	2.66	2.74	4.75	4.75	---	95	A++	7.38	8.40	399
4.2+5.0	3.65	4.35	---	---	2.54	8.00	8.17	0.53	2.45	2.82	4.38	5.22	---	95	A++	7.32	8.00	383
4.2+6.0	3.29	4.71	---	---	2.68	8.00	8.63	0.58	2.49	3.15	3.95	5.65	---	95	A++	7.29	8.50	408
4.2+7.1	2.97	5.03	---	---	2.83	8.00	8.81	0.62	2.46	3.38	3.57	6.03	---	95	A++	7.27	9.00	434
5.0+5.0	4.00	4.00	---	---	2.65	8.00	8.33	0.57	2.39	2.78	4.80	4.80	---	95	A++	7.40	8.50	402
5.0+6.0	3.64	4.36	---	---	2.79	8.00	8.81	0.62	2.35	3.15	4.36	5.24	---	95	A++	7.44	9.00	423
5.0+7.1	3.31	4.69	---	---	2.94	8.00	9.08	0.62	2.35	3.32	3.97	5.63	---	95	A++	7.45	9.00	423
6.0+6.0	4.00	4.00	---	---	2.93	8.00	9.42	0.62	2.35	3.49	4.80	4.80	---	95	A++	7.45	9.00	423
6.0+7.1	3.66	4.34	---	---	3.22	8.00	9.44	0.58	2.34	3.57	4.40	5.20	---	95	A++	7.45	9.00	423
7.1+7.1	4.00	4.00	---	---	3.38	8.00	9.47	0.61	2.30	3.57	4.80	4.80	---	95	A++	7.45	9.00	423
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	2.00	4.50	6.40	0.44	0.90	1.41	1.83	1.83	1.83	95	A++	7.93	4.50	199
1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	---	2.05	5.00	6.56	0.48	1.04	1.50	1.83	1.83	2.44	95	A++	8.00	5.00	219
1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	2.50	---	2.10	5.50	6.72	0.48	1.21	1.59	1.83	1.83	3.05	95	A++	8.23	5.50	234
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	2.20	6.50	7.13	0.48	1.55	1.82	1.85	1.85	4.31	95	A++	8.25	6.50	276
1.5+1.5+4.2	1.50	1.50	4.20	---	2.28	7.20	7.60	0.48	1.86	2.03	1.81	1.81	5.08	95	A++	8.22	7.20	307
1.5+1.5+5.0	1.39	1.39	4.63	---	2.39	7.40	8.10	0.52	1.87	2.21	1.74	1.74	5.81	95	A++	8.14	7.40	318
1.5+1.5+6.0	1.33	1.33	5.33	---	2.52	8.00	8.55	0.55	2.15	2.45	1.58	1.58	6.33	95	A++	8.09	8.00	346
1.5+1.5+7.1	1.19	1.19	5.62	---	2.67	8.00	9.07	0.59	2.15	2.76	1.43	1.43	6.75	95	A++	8.04	8.50	370
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	2.10	5.50	6.54	0.48	1.21	1.55	1.83	2.44	2.44	95	A++	8.21	5.50	235
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	2.15	6.00	6.89	0.48	1.39	1.70	1.83	2.43	3.04	95	A++	8.20	6.00	256
1.5+2.0+3.5	1.50	2.00	3.50	---	2.25	7.00	7.47	0.48	1.76	1.98	1.82	2.43	4.25	95	A++	8.23	7.00	298
1.5+2.0+4.2	1.50	2.00	4.20	---	2.35	7.70	7.92	0.51	2.09	2.20	1.75	2.34	4.91	95	A++	8.16	7.70	331
1.5+2.0+5.0	1.41	1.88	4.71	---	2.46	8.00	8.31	0.54	2.18	2.33	1.69	2.26	5.65	95	A++	8.08	8.00	347
1.5+2.0+6.0	1.26	1.68	5.05	---	2.58	8.00	8.86	0.55	2.15	2.63	1.52	2.02	6.06	95	A++	8.07	8.00	347
1.5+2.0+7.1	1.13	1.51	5.36	---	2.74	8.00	9.26	0.59	2.15	2.89	1.36	1.81	6.43	95	A++	7.98	9.00	395
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	2.20	6.50	7.11	0.48	1.56	1.82	1.85	3.08	3.08	95	A++	8.21	6.50	278
1.5+2.5+3.5	1.48	2.47	3.45	---	2.32	7.40	7.82	0.51	1.95	2.14	1.80	3.00	4.20	95	A++	8.19	7.40	317
1.5+2.5+4.2	1.46	2.44	4.10	---	2.42	8.00	8.25	0.51	2.25	2.37	1.76	2.93	4.92	95	A++	8.07	8.20	356
1.5+2.5+5.0	1.33	2.22	4.44	---	2.52	8.00	8.64	0.54	2.18	2.51	1.60	2.67	5.33	95	A++	8.08	8.00	347
1.5+2.5+6.0	1.20	2.00	4.80	---	2.65	8.00	9.07	0.55	2.15	2.76	1.44	2.40	5.76	95	A++	8.04	8.50	370
1.5+2.5+7.1	1.08	1.80	5.12	---	2.80	8.00	9.37	0.59	2.15	2.95	1.30	2.16	6.14	95	A++	7.98	9.00	395
1.5+3.5+3.5	1.41	3.29	3.29	---	2.46	8.00	8.38	0.54	2.24	2.44	1.69	3.95	3.95	95	A++	8.05	8.00	348
1.5+3.5+4.2	1.30	3.04	3.65	---	2.54	8.00	8.64	0.54	2.24	2.60	1.57	3.65	4.38	95	A++	8.04	8.00	349
1.5+3.5+5.0	1.20	2.80	4.00	---	2.65	8.00	8.83	0.58	2.15	2.65	1.44	3.36	4.80	95	A++	8.04	8.50	370
1.5+3.5+6.0	1.09	2.55	4.36	---	2.79	8.00	9.27	0.59	2.14	2.91	1.31	3.05	5.24	95	A++	7.98	9.00	395
1.5+3.5+7.1	0.99	2.31	4.69	---	2.94	8.00	9.47	0.62	2.14	3.05	1.19	2.78	5.63	95	A++	7.99	9.00	394
1.5+4.2+4.2	1.21	3.39	3.39	---	2.64	8.00	8.65	0.58	2.24	2.70	1.45	4.07	4.07	95	A++	8.20	9.90	423

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit bad-up verwarming at -10°C
1.5	---	1.25	1.88	4.10	0.29	0.51	1.23	1.33	2.34	5.63	1.91	1.60	2.70	95	---	---	---	---	---	---
2.0	---	1.28	2.46	4.26	0.30	0.66	1.29	1.38	3.01	5.90	2.04	1.80	2.90	95	---	---	---	---	---	---
2.5	---	1.33	3.08	4.73	0.32	0.86	1.38	1.46	3.95	6.32	2.18	2.20	3.80	95	---	---	---	---	---	---
3.5	---	1.45	4.31	5.31	0.33	1.39	1.68	1.51	6.37	7.68	2.24	3.50	6.10	95	---	---	---	---	---	---
4.2	---	1.49	5.18	6.16	0.34	1.63	1.90	1.55	7.45	8.70	2.26	4.70	6.72	95	---	---	---	---	---	---
5.0	---	1.86	6.15	7.40	0.43	1.74	2.77	1.95	7.99	12.68	2.09	6.00	7.97	95	---	---	---	---	---	---
6.0	---	2.15	7.38	9.00	0.53	2.15	3.11	2.44	9.83	14.23	2.09	8.10	10.43	95	---	---	---	---	---	---
7.1	---	2.45	8.74	9.36	0.57	2.71	3.45	2.62	12.43	15.79	2.22	11.60	13.00	95	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	---	1.45	3.70	7.43	0.41	0.86	1.84	1.89	3.94	8.42	2.05	2.60	4.65	95	A	3.88	3.27	1180	3.05	0.22
1.5+2.0	---	1.51	4.30	7.81	0.41	1.01	2.00	1.89	4.63	9.15	2.24	3.20	5.10	95	A	3.88	3.27	1178	3.06	0.21
1.5+2.5	---	1.65	4.90	8.00	0.45	1.17	2.07	2.06	5.36	9.47	2.02	3.90	5.72	95	A	3.89	3.27	1176	3.06	0.21
1.5+3.5	---	1.94	6.10	8.55	0.52	1.64	2.36	2.37	7.51	10.80	1.94	5.40	7.29	95	A	3.92	3.57	1275	3.24	0.33
1.5+4.2	---	2.14	7.00	8.90	0.55	1.94	2.58	2.54	8.88	11.81	2.11	6.60	8.30	95	A	3.92	3.57	1273	3.25	0.32
1.5+5.0	---	2.38	8.00	10.43	0.50	2.11	2.92	2.28	9.66	13.36	2.15	7.80	9.20	95	A+	4.01	4.27	1489	3.64	0.63
1.5+6.0	---	2.66	9.00	10.63	0.52	2.30	2.68	2.37	10.53	12.27	2.32	9.90	10.90	95	A+	4.03	4.27	1483	3.66	0.61
1.5+7.1	---	2.96	9.60	10.65	0.55	2.47	2.42	2.50	11.31	11.56	2.48	11.30	13.00	95	A+	4.04	4.27	1477	3.68	0.59
2.0+2.0	---	1.65	4.90	8.00	0.32	1.16	2.32	1.46	5.31	10.62	2.11	3.90	6.12	95	A	3.87	3.27	1183	3.06	0.21
2.0+2.5	---	1.80	5.50	8.17	0.35	1.34	2.33	1.59	6.14	10.66	2.11	4.60	7.00	95	A	3.87	3.27	1181	3.06	0.21
2.0+3.5	---	2.09	6.70	8.72	0.40	1.70	2.44	1.85	7.79	11.17	2.11	6.20	8.30	95	A	3.93	3.57	1271	3.25	0.32
2.0+4.2	---	2.28	7.60	9.08	0.44	1.98	2.67	2.02	9.07	12.22	2.11	7.60	9.20	95	A	3.93	3.57	1269	3.25	0.32
2.0+5.0	---	2.52	8.50	10.61	0.52	2.28	3.01	2.37	10.44	13.78	2.15	9.00	10.11	95	A+	4.04	4.27	1479	3.65	0.62
2.0+6.0	---	2.79	9.30	10.80	0.54	2.42	2.75	2.45	11.08	12.59	2.32	9.90	11.80	95	A+	4.05	4.27	1474	3.67	0.60
2.0+7.1	---	3.10	9.60	10.90	0.57	2.47	2.66	2.62	11.31	12.17	2.48	11.30	13.80	95	A+	4.07	4.27	1468	3.68	0.59
2.5+2.5	---	1.94	6.10	8.54	0.39	1.68	2.37	1.76	7.69	10.85	1.94	5.40	7.80	95	A	3.88	3.27	1179	3.07	0.20
2.5+3.5	---	2.23	7.30	9.10	0.52	2.02	2.67	2.37	9.25	12.22	2.11	7.10	8.82	95	A	3.94	3.57	1268	3.25	0.32
2.5+4.2	---	2.44	8.20	9.37	0.54	2.28	2.83	2.45	10.44	12.95	2.11	8.70	10.05	95	A	3.95	3.57	1266	3.25	0.32
2.5+5.0	---	2.66	9.00	10.70	0.54	2.51	3.10	2.45	11.49	14.19	2.27	9.90	11.00	95	A+	4.07	4.27	1468	3.65	0.62
2.5+6.0	---	2.94	9.60	10.90	0.55	2.63	2.78	2.54	12.04	12.72	2.48	11.30	12.60	95	A+	4.08	4.27	1463	3.67	0.60
2.5+7.1	---	3.23	9.60	10.90	0.59	2.50	2.70	2.71	11.45	12.36	2.48	11.30	14.19	95	A+	4.10	4.27	1457	3.69	0.58
3.5+3.5	---	2.52	8.50	9.55	0.55	2.47	2.87	2.54	11.31	13.14	2.11	9.40	10.57	95	A+	4.04	4.27	1478	3.64	0.63
3.5+4.2	---	2.71	9.00	10.16	0.57	2.69	3.19	2.62	12.32	15.25	2.27	11.40	11.76	95	A+	4.05	4.27	1475	3.64	0.63
3.5+5.0	---	2.94	9.50	10.92	0.58	2.66	3.14	2.67	12.18	14.37	2.44	11.30	12.02	95	A+	4.04	4.97	1720	4.04	0.93
3.5+6.0	---	3.21	9.60	11.03	0.57	2.48	2.77	2.62	11.36	12.68	2.48	11.50	13.91	95	A+	4.06	4.97	1714	4.06	0.91
3.5+7.1	---	3.52	9.60	11.05	0.63	2.42	2.61	2.88	11.08	11.95	2.65	11.30	13.09	95	A+	4.07	4.97	1707	4.08	0.89
4.2+4.2	---	2.91	9.50	9.98	0.59	2.55	2.95	2.71	11.68	11.82	2.44	12.20	12.52	95	A+	4.06	4.27	1472	3.65	0.62
4.2+5.0	---	3.13	9.60	10.93	0.60	2.59	3.20	2.75	11.86	14.65	2.44	11.20	12.91	95	A+	4.11	4.97	1693	4.05	0.92
4.2+6.0	---	3.41	9.60	11.05	0.61	2.39	2.80	2.80	10.94	12.81	2.65	11.50	14.44	95	A+	4.12	4.97	1686	4.06	0.91
4.2+7.1	---	3.70	9.60	11.07	0.66	2.38	2.60	3.01	10.90	11.90	2.82	11.30	15.45	95	A+	4.14	4.97	1680	4.08	0.89
5.0+5.0	---	3.35	9.60	11.10	0.63	2.46	3.12	2.88	11.26	14.28	2.61	11.00	12.70	95	A+	4.00	6.23	2177	4.75	1.48
5.0+6.0	---	3.62	9.60	11.12	0.62	2.35	2.73	2.84	10.76	12.49	2.82	10.80	14.42	95	A+	4.02	6.23	2168	4.76	1.47
5.0+7.1	---	3.93	9.60	11.14	0.66	2.33	2.57	3.01	10.67	11.76	2.82	10.80	15.21	95	A+	4.03	6.23	2160	4.78	1.45
6.0+6.0	---	3.90	9.60	11.14	0.63	2.27	2.55	2.88	10.39	11.67	2.82	10.80	15.99	95	A+	4.03	6.23	2164	4.77	1.46
6.0+7.1	---	4.20	9.60	11.16	0.67	2.26	2.54	3.05	10.35	11.62	2.70	10.70	16.34	95	A+	4.04	6.23	2155	4.79	1.44
7.1+7.1	---	4.51	9.60	11.20	0.73	2.20	2.48	3.36	10.07	11.86	2.90	10.60	16.36	95	A+	4.04	6.23	2156	4.80	1.43
1.5+1.5+1.5	---	1.80	5.50	9.95	0.40	1.14	2.27	1.85	5.22	10.39	2.02	4.20	6.44	95	A	3.92	4.57	1631	3.85	0.72
1.5+1.5+2.0	---	1.94	6.10	10.13	0.41	1.32	2.35	1.89	6.05	10.76	2.19	4.80	6.86	95	A	3.93	4.57	1626	3.85	0.72
1.5+1.5+2.5	---	2.09	6.70	10.21	0.43	1.49	2.38	1.98	6.82	10.89	2.19	5.60	7.29	95	A	3.94	4.57	1621	3.85	0.72
1.5+1.5+3.5	---	2.38	8.00	10.32	0.47	1.88	2.50	2.15	8.61	11.44	2.19	7.20	8.40	95	A	3.94	5.27	1871	4.26	1.01
1.5+1.5+4.2	---	2.58	8.70	10.32	0.49	2.15	2.50	2.24	9.84	11.44	2.19	8.50	9.40	95	A	3.95	5.27	1865	4.26	1.01
1.5+1.5+5.0	---	2.79	9.30	10.49	0.50	2.21	2.58	2.28	10.12	11.81	2.36	8.60	10.20	95	A+	4.04	6.23	2155	4.80	1.43
1.5+1.5+6.0	---	3.07	9.50	11.14	0.51	2.20	2.50	2.32	10.07	11.95	2.53	9.90	11.30	95	A+	4.08	6.23	2138	4.82	1.41
1.5+1.5+7.1	---	3.38	9.60	11.17	0.54	2.21	2.49	2.45	10.12	11.91	2.69	9.90	12.70	95	A+	4.11	6.23	2122	4.84	1.39
1.5+2.0+2.0	---	2.09	6.70	10.29	0.43	1.49	2.42	1.98	6.82	11.08	2.19	5.60	7.11	95	A	3.93	4.57	1624	3.85	0.72
1.5+2.0+2.5	---	2.23	7.30	10.39	0.45	1.68	2.45	2.06	7.69	11.21	2.19	6.40	7.77	95	A	3.96	4.57	1615	3.86	0.71
1.5+2.0+3.5	---	2.52	8.50	10.48	0.49	2.06	2.59	2.24	9.43	11.85	2.19	8.10	9.10	95	A	3.94	5.27	1869	4.26	1.01
1.5+2.0+4.2	---	2.71	9.00	10.49	0.51	2.22	2.58	2.32	10.17	11.81	2.32	9.60	10.10	95	A	3.96	5.27	1863	4.26	1.01
1.5+2.0+5.0	---	2.94	9.60	10.91	0.52	2.34	2.65	2.37	10.71	12.13	2.48	10.00	10.70	95	A+	4.05	6.23	2153	4.81	1.42
1.5+2.0+6.0	---	3.21	9.60	11.14	0.53	2.22	2.50	2.41	10.17	11.95	2.53	9.90	12.10	95	A+	4.08	6.23	2136	4.82	1.41
1.5+2.0+7.1	---	3.52	9.60	11.17	0.56	2.21	2.49	2.58	10.12	11.91	2.69	9.90	13.30	95	A+	4.11	6.23	2120	4.84	1.39
1.5+2.5+2.5	---	2.38	8.00	10.50	0.47	1.95	2.45	2.15	8.93	11.21	2.19	7.20	8.40	95	A	3.97	4.57	1610	3.86	0.71
1.5+2.5+3.5	---	2.66	9.00	10.61	0.51	2.22	2.58	2.32	10.17	11.81	2.32	9.00	9.90	95	A	3.97	5.27	1858	4.26	1.01
1.5+2.5+4.2	---	2.86	9.60	10.61	0.53	2.42	2.58	2.41	11.08	11.81	2.32	10.30	10.90	95	A	3.98	5.27	1852	4.27	1.00
1.5+2.5+5.0	---	3.07	9.60	11.03	0.54	2.34	2.65	2.45	10.71	12.13	2.48	10.00	11.50	95	A+	4.07	6.23	2140	4.81	1.42
1.5+2.5+6.0	---	3.35	9.60	11.14	0.55	2.22	2.50	2.50	10.17	11.95	2.53	9.90	12.70	95	A+					

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen (kW)			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+4.2+5.0	1.12	3.14	3.74	---	2.75	8.00	8.84	0.58	2.14	2.75	1.35	3.77	4.49	95	A++	8.11	9.00	389
1.5+4.2+6.0	1.03	2.87	4.10	---	2.89	8.00	9.47	0.62	2.14	3.01	1.23	3.45	4.92	95	A++	8.12	9.00	388
1.5+4.2+7.1	0.94	2.63	4.44	---	3.04	8.00	9.49	0.65	2.14	3.09	1.13	3.15	5.33	95	A++	8.12	9.00	388
1.5+5.0+5.0	1.04	3.48	3.48	---	2.86	8.00	9.23	0.62	2.09	2.83	1.25	4.17	4.17	95	A++	8.12	9.00	388
1.5+5.0+6.0	0.96	3.20	3.84	---	3.00	8.00	9.66	0.63	2.08	3.03	1.15	3.84	4.61	95	A++	8.12	9.00	388
1.5+5.0+7.1	0.88	2.94	4.18	---	3.32	8.00	9.68	0.58	2.08	3.07	1.06	3.53	5.01	95	A++	8.13	9.00	388
1.5+6.0+6.0	0.89	3.56	3.56	---	3.13	8.00	9.83	0.66	2.05	3.11	1.07	4.27	4.27	95	A++	8.12	9.00	388
2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	---	2.15	6.00	6.76	0.48	1.39	1.69	2.50	2.50	2.50	95	A++	8.20	6.00	256
2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	2.20	6.50	7.10	0.48	1.58	1.82	2.46	2.46	3.08	95	A++	8.21	6.50	278
2.0+2.0+3.5	1.97	1.97	3.45	---	2.32	7.40	7.80	0.51	1.96	2.14	2.40	2.40	4.20	95	A++	8.19	7.40	317
2.0+2.0+4.2	1.95	1.95	4.10	---	2.42	8.00	8.23	0.51	2.25	2.37	2.29	2.29	4.81	95	A++	8.07	8.20	356
2.0+2.0+5.0	1.78	1.78	4.44	---	2.52	8.00	8.63	0.54	2.18	2.51	2.13	2.13	5.33	95	A++	8.07	8.00	347
2.0+2.0+6.0	1.60	1.60	4.80	---	2.65	8.00	9.06	0.55	2.15	2.76	1.92	1.92	5.76	95	A++	8.03	8.50	371
2.0+2.0+7.1	1.44	1.44	5.12	---	2.80	8.00	9.45	0.59	2.15	3.02	1.73	1.73	6.14	95	A++	7.99	9.00	395
2.0+2.5+2.5	2.00	2.50	2.50	---	2.25	7.00	7.45	0.48	1.79	1.98	2.43	3.04	3.04	95	A++	8.23	7.00	298
2.0+2.5+3.5	1.85	2.31	3.24	---	2.39	7.40	8.13	0.51	1.95	2.31	2.33	2.91	4.07	95	A++	8.19	7.40	317
2.0+2.5+4.2	1.84	2.30	3.86	---	2.48	8.00	8.45	0.54	2.25	2.49	2.21	2.76	4.63	95	A++	8.12	8.70	375
2.0+2.5+5.0	1.68	2.11	4.21	---	2.58	8.00	8.79	0.54	2.18	2.61	2.02	2.53	5.05	95	A++	8.07	8.00	347
2.0+2.5+6.0	1.52	1.90	4.57	---	2.72	8.00	9.26	0.59	2.15	2.88	1.83	2.29	5.49	95	A++	8.00	8.70	381
2.0+2.5+7.1	1.38	1.72	4.90	---	2.87	8.00	9.55	0.62	2.15	3.08	1.66	2.07	5.88	95	A++	8.00	9.00	394
2.0+3.5+3.5	1.78	3.11	3.11	---	2.52	8.00	8.58	0.54	2.24	2.56	2.13	3.73	3.73	95	A++	8.05	8.00	348
2.0+3.5+4.2	1.65	2.89	3.46	---	2.61	8.00	8.64	0.58	2.24	2.67	1.98	3.46	4.16	95	A++	8.02	8.50	371
2.0+3.5+5.0	1.52	2.67	3.81	---	2.72	8.00	8.83	0.58	2.15	2.72	1.83	3.20	4.57	95	A++	7.99	8.70	381
2.0+3.5+6.0	1.39	2.43	4.17	---	2.86	8.00	9.46	0.62	2.14	3.01	1.67	2.92	5.01	95	A++	7.99	9.00	394
2.0+3.5+7.1	1.27	2.22	4.51	---	3.01	8.00	9.47	0.62	2.14	2.94	1.52	2.67	5.41	95	A++	8.00	9.00	394
2.0+4.2+4.2	1.54	3.23	3.23	---	2.71	8.00	8.65	0.58	2.24	2.80	1.85	3.88	3.88	95	A++	8.00	8.70	381
2.0+4.2+5.0	1.43	3.00	3.57	---	2.82	8.00	9.05	0.62	2.14	2.88	1.71	3.60	4.29	95	A++	7.98	9.00	395
2.0+4.2+6.0	1.31	2.75	3.93	---	2.95	8.00	9.47	0.62	2.14	3.08	1.57	3.30	4.72	95	A++	7.99	9.00	395
2.0+4.2+7.1	1.20	2.53	4.27	---	3.11	8.00	9.49	0.65	2.14	3.16	1.44	3.03	5.12	95	A++	8.00	9.00	394
2.0+5.0+5.0	1.33	3.33	3.33	---	2.93	8.00	9.23	0.62	2.09	2.90	1.60	4.00	4.00	95	A++	8.02	9.00	393
2.0+5.0+6.0	1.23	3.08	3.69	---	3.06	8.00	9.66	0.65	2.08	3.06	1.48	3.69	4.43	95	A++	8.02	9.00	393
2.0+5.0+7.1	1.13	2.84	4.03	---	3.32	8.00	9.68	0.58	2.08	3.07	1.36	3.40	4.83	95	A++	8.03	9.00	392
2.0+6.0+6.0	1.14	3.43	3.43	---	3.32	8.00	10.16	0.58	2.05	3.22	1.37	4.11	4.11	95	A++	8.03	9.00	393
2.5+2.5+2.5	2.47	2.47	2.47	---	2.32	7.40	7.79	0.51	1.96	2.14	3.20	3.20	3.20	95	A++	8.19	7.40	316
2.5+2.5+3.5	2.35	2.35	3.29	---	2.46	8.00	8.35	0.54	2.25	2.43	2.82	2.82	3.95	95	A++	8.06	8.00	347
2.5+2.5+4.2	2.17	2.17	3.65	---	2.54	8.00	8.61	0.54	2.24	2.63	2.61	2.61	4.38	95	A++	8.08	8.00	347
2.5+2.5+5.0	2.00	2.00	4.00	---	2.65	8.00	8.80	0.58	2.15	2.68	2.40	2.40	4.80	95	A++	8.02	8.50	371
2.5+2.5+6.0	1.82	1.82	4.36	---	2.79	8.00	9.33	0.59	2.15	2.94	2.18	2.18	5.24	95	A++	8.00	9.00	394
2.5+2.5+7.1	1.65	1.65	4.69	---	2.94	8.00	9.54	0.62	2.14	3.11	1.98	1.98	5.63	95	A++	8.01	9.00	394
2.5+3.5+3.5	2.11	2.95	2.95	---	2.58	8.00	8.64	0.54	2.24	2.57	2.53	3.54	3.54	95	A++	8.07	8.00	347
2.5+3.5+4.2	1.96	2.75	3.29	---	2.68	8.00	8.65	0.58	2.23	2.73	2.35	3.29	3.95	95	A++	8.03	8.50	371
2.5+3.5+5.0	1.82	2.55	3.64	---	2.79	8.00	8.85	0.62	2.14	2.78	2.18	3.05	4.36	95	A++	7.99	9.00	395
2.5+3.5+6.0	1.67	2.33	4.00	---	2.93	8.00	9.47	0.62	2.14	3.05	2.00	2.80	4.80	95	A++	8.00	9.00	394
2.5+3.5+7.1	1.53	2.14	4.34	---	3.08	8.00	9.49	0.65	2.14	2.94	1.83	2.56	5.20	95	A++	8.00	9.00	394
2.5+4.2+4.2	1.83	3.08	3.08	---	2.78	8.00	8.67	0.62	2.23	2.80	2.20	3.70	3.70	95	A++	7.96	9.00	396
2.5+4.2+5.0	1.71	2.87	3.42	---	2.89	8.00	9.06	0.62	2.14	2.92	2.05	3.45	4.10	95	A++	7.94	9.00	397
2.5+4.2+6.0	1.57	2.65	3.78	---	3.02	8.00	9.48	0.62	2.14	3.12	1.89	3.17	4.54	95	A++	7.94	9.00	397
2.5+4.2+7.1	1.45	2.43	4.12	---	3.29	8.00	9.50	0.58	2.13	3.16	1.74	2.92	4.94	95	A++	7.95	9.00	396
2.5+5.0+5.0	1.60	3.20	3.20	---	3.00	8.00	9.24	0.65	2.09	2.90	1.92	3.84	3.84	95	A++	8.03	9.00	393
2.5+5.0+6.0	1.48	2.96	3.56	---	3.13	8.00	9.68	0.65	2.08	3.07	1.78	3.56	4.27	95	A++	8.03	9.00	392
2.5+6.0+6.0	1.38	3.31	3.31	---	3.32	8.00	10.18	0.58	2.05	3.22	1.66	3.97	3.97	95	A++	8.04	9.00	392
3.5+3.5+3.5	2.67	2.67	2.67	---	2.72	8.00	8.79	0.58	2.20	2.70	3.20	3.20	3.20	95	A++	8.00	8.70	381
3.5+3.5+4.2	2.50	2.50	3.00	---	2.82	8.00	8.80	0.62	2.20	2.91	3.00	3.00	3.60	95	A++	7.93	9.00	397
3.5+3.5+5.0	2.33	2.33	3.33	---	2.93	8.00	8.99	0.62	2.14	2.89	2.80	2.80	4.00	95	A++	7.91	9.00	398
3.5+3.5+6.0	2.15	2.15	3.69	---	3.06	8.00	9.52	0.65	2.13	2.94	2.58	2.58	4.43	95	A++	7.92	9.00	398
3.5+3.5+7.1	1.99	1.99	4.03	---	3.30	8.00	9.54	0.58	2.10	3.13	2.38	2.38	4.83	95	A++	7.93	9.00	398
3.5+4.2+4.2	2.35	2.82	2.82	---	2.91	8.00	9.01	0.62	2.20	2.94	2.82	3.39	3.39	95	A++	7.94	9.00	397
3.5+4.2+5.0	2.20	2.65	3.15	---	3.02	8.00	9.21	0.65	2.13	2.96	2.65	3.17	3.78	95	A++	7.92	9.00	398
3.5+4.2+6.0	2.04	2.45	3.50	---	3.30	8.00	9.53	0.58	2.10	3.13	2.45	2.94	4.20	95	A++	7.92	9.00	398
3.5+5.0+5.0	2.07	2.96	2.96	---	3.13	8.00	9.18	0.65	2.08	2.91	2.49	3.56	3.56	95	A++	8.04	9.00	392
3.5+5.0+6.0	1.93	2.76	3.31	---	3.33	8.00	9.72	0.58	2.05	3.07	2.32	3.31	3.97	95	A++	8.04	9.00	392
4.2+4.2+4.2	2.67	2.67	2.67	---	3.01	8.00	9.21	0.65	2.19	3.00	3.20	3.20	3.20	95	A++	7.94	9.00	397
4.2+4.2+5.0	2.51	2.51	2.99	---	3.12	8.00	9.31	0.65	2.13	2.99	3.01	3.01	3.58	95	A++	7.92	9.00	398
4.2+4.2+6.0	2.33	2.33	3.33	---	3.30	8.00	9.54	0.58	2.10	3.13	2.80	2.80	4.00	95	A++	7.93	9.00	398
4.2+5.0+5.0	2.37	2.82	2.82	---	3.32	8.00	9.19	0.58	2.05	2.91	2.84	3.38	3.38	95	A++	7.92	9.00	398
1.5+1.5+1.5+1.5	1.65	1.65	1.65	1.65	2.15	6.60	7.06	0.49	1.39	1.59	1.83	1.83	1.83	95	A++	8.39	6.00	251
1.5+1.5+1.5+2.0	1.55	1.55	1.55	2.06	2.20	6.70	7.26	0.49	1.49	1.70	1.85	1.85	1.85	95	A++	8.46	6.50	269
1.5+1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	1.50	2.50	2.25	7.00	7.46	0.49	1.53	1.79	1.82	1.82	1.82	95	A+++	8.55	7.00	287
1.5+1.5+1.5+3.5	1.39	1.39	1.39	3.24	2.39	7.40	8.09	0.52	1.77	2.06	1.74	1.74	1.74	95	A++	8.33	7.40	



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+4.2+5.0	---	3.54	9.60	11.02	0.62	2.34	2.68	2.84	10.71	12.27	2.65	9.90	12.59	95	A+	4.07	6.23	2142	4.82	1.41
1.5+4.2+6.0	---	3.81	9.60	11.27	0.60	2.22	2.80	2.75	10.17	11.91	2.82	9.80	13.77	95	A+	4.10	6.23	2126	4.84	1.39
1.5+4.2+7.1	---	4.12	9.60	11.30	0.67	2.21	2.78	3.05	10.12	11.86	2.99	9.80	14.13	95	A+	4.13	6.23	2111	4.85	1.38
1.5+5.0+5.0	---	3.76	9.60	11.17	0.62	2.25	2.83	2.84	10.30	12.08	2.82	9.60	12.95	95	A+	4.08	6.23	2135	4.82	1.41
1.5+5.0+6.0	---	4.04	9.60	11.41	0.63	2.14	2.75	2.88	9.80	11.95	2.86	9.60	13.86	95	A+	4.11	6.23	2119	4.84	1.39
1.5+5.0+7.1	---	4.35	9.60	11.44	0.67	2.13	2.73	3.05	9.75	11.91	2.70	9.60	14.03	95	A+	4.14	6.23	2104	4.86	1.37
1.5+6.0+6.0	---	4.31	9.60	11.65	0.64	2.07	2.67	2.93	9.48	11.60	3.03	9.40	14.30	95	A+	4.12	6.23	2113	4.84	1.39
2.0+2.0+2.0	---	2.23	7.50	10.47	0.45	1.73	2.49	2.06	7.92	11.40	2.19	6.40	7.73	95	A	3.89	4.57	1644	3.87	0.70
2.0+2.0+2.5	---	2.38	8.00	10.55	0.47	1.87	2.53	2.15	8.56	11.58	2.19	7.30	8.40	95	A	3.90	4.57	1638	3.87	0.70
2.0+2.0+3.5	---	2.66	9.00	10.66	0.51	2.21	2.66	2.32	10.12	12.17	2.32	9.00	9.90	95	A	3.91	5.37	1919	4.33	1.04
2.0+2.0+4.2	---	2.86	9.40	10.66	0.53	2.41	2.66	2.41	11.03	11.99	2.32	10.30	10.90	95	A	3.93	5.37	1913	4.33	1.04
2.0+2.0+5.0	---	3.07	9.60	10.90	0.54	2.38	2.73	2.45	10.90	12.49	2.48	10.00	11.50	95	A+	4.01	6.23	2172	4.82	1.41
2.0+2.0+6.0	---	3.35	9.60	11.14	0.55	2.26	2.50	2.50	10.35	11.95	2.53	9.90	12.70	95	A+	4.04	6.23	2156	4.84	1.39
2.0+2.0+7.1	---	3.65	9.60	11.17	0.58	2.25	2.49	2.67	10.30	11.91	2.69	9.90	13.90	95	A+	4.07	6.23	2140	4.86	1.37
2.0+2.5+2.5	---	2.52	8.50	10.57	0.49	2.10	2.62	2.24	9.62	11.99	2.19	8.20	9.10	95	A	3.93	4.77	1697	3.99	0.78
2.0+2.5+3.5	---	2.79	9.30	10.66	0.53	2.39	2.66	2.41	10.94	12.17	2.32	9.00	10.70	95	A	3.95	5.37	1902	4.33	1.04
2.0+2.5+4.2	---	2.99	9.60	10.67	0.55	2.50	2.64	2.54	11.45	12.08	2.48	10.30	11.50	95	A	3.96	5.37	1896	4.34	1.03
2.0+2.5+5.0	---	3.21	9.60	11.09	0.55	2.34	2.76	2.54	10.71	12.63	2.48	10.00	11.96	95	A+	4.05	6.23	2152	4.82	1.41
2.0+2.5+6.0	---	3.49	9.60	11.14	0.56	2.22	2.50	2.58	10.17	11.95	2.69	9.90	13.30	95	A+	4.08	6.23	2137	4.84	1.39
2.0+2.5+7.1	---	3.79	9.60	11.17	0.60	2.21	2.49	2.75	10.12	11.91	2.82	9.90	14.20	95	A+	4.11	6.23	2121	4.86	1.37
2.0+3.5+3.5	---	3.07	9.60	10.76	0.55	2.38	2.61	2.54	10.90	12.48	2.48	10.30	11.80	95	A+	4.10	6.23	2124	4.81	1.42
2.0+3.5+4.2	---	3.26	9.60	10.77	0.59	2.38	2.61	2.71	10.90	12.48	2.65	10.30	12.21	95	A+	4.11	6.23	2118	4.82	1.41
2.0+3.5+5.0	---	3.49	9.60	11.14	0.59	2.34	2.83	2.71	10.71	12.95	2.65	9.90	12.43	95	A+	4.17	6.23	2088	4.83	1.40
2.0+3.5+6.0	---	3.76	9.60	11.15	0.60	2.22	2.50	2.75	10.17	11.95	2.82	9.80	13.77	95	A+	4.20	6.23	2073	4.85	1.38
2.0+3.5+7.1	---	4.07	9.60	11.18	0.65	2.21	2.48	2.97	10.12	11.86	2.82	9.80	13.44	95	A+	4.23	6.23	2058	4.87	1.36
2.0+4.2+4.2	---	3.46	9.60	10.78	0.61	2.38	2.61	2.80	10.90	12.48	2.65	10.30	12.82	95	A+	4.13	6.23	2111	4.82	1.41
2.0+4.2+5.0	---	3.68	9.60	10.91	0.64	2.34	2.57	2.93	10.71	12.26	2.82	9.90	13.19	95	A+	4.19	6.23	2081	4.83	1.40
2.0+4.2+6.0	---	3.96	9.60	11.15	0.63	2.22	2.49	2.88	10.17	11.91	2.82	9.80	14.11	95	A+	4.22	6.23	2066	4.85	1.38
2.0+4.2+7.1	---	4.26	9.60	11.19	0.69	2.21	2.48	3.14	10.12	11.86	2.99	9.80	14.47	95	A+	4.25	6.23	2052	4.87	1.36
2.0+5.0+5.0	---	3.90	9.60	11.04	0.64	2.25	2.53	2.93	10.30	12.08	2.82	9.60	13.27	95	A+	4.20	6.23	2075	4.84	1.39
2.0+5.0+6.0	---	4.17	9.60	11.28	0.65	2.14	2.50	2.97	9.80	11.95	2.99	9.60	14.03	95	A+	4.23	6.23	2060	4.85	1.38
2.0+5.0+7.1	---	4.48	9.60	11.32	0.70	2.13	2.49	3.18	9.75	11.91	2.70	9.60	14.03	95	A+	4.26	6.23	2046	4.87	1.36
2.0+6.0+6.0	---	4.45	9.60	11.52	0.66	2.07	2.43	3.01	9.48	11.60	2.70	9.40	14.72	95	A+	4.24	6.23	2054	4.86	1.37
2.5+2.5+2.5	---	2.66	9.60	10.70	0.51	2.49	2.65	2.32	11.40	12.13	2.32	9.00	9.90	95	A+	4.04	4.77	1651	4.00	0.77
2.5+2.5+3.5	---	2.94	9.60	10.90	0.55	2.46	2.73	2.54	11.26	12.49	2.48	10.30	11.20	95	A+	4.06	5.37	1850	4.35	1.02
2.5+2.5+4.2	---	3.13	9.60	11.02	0.57	2.44	2.81	2.62	11.17	13.40	2.48	10.30	12.04	95	A+	4.07	5.37	1844	4.35	1.02
2.5+2.5+5.0	---	3.35	9.60	11.10	0.57	2.35	2.79	2.62	10.76	12.77	2.65	9.90	12.27	95	A+	4.15	6.23	2100	4.84	1.39
2.5+2.5+6.0	---	3.62	9.60	11.14	0.58	2.26	2.50	2.67	10.35	11.95	2.69	9.90	13.45	95	A+	4.18	6.23	2084	4.86	1.37
2.5+2.5+7.1	---	3.93	9.60	11.17	0.62	2.26	2.49	2.84	10.35	11.91	2.82	9.90	14.24	95	A+	4.21	6.23	2069	4.88	1.35
2.5+3.5+3.5	---	3.21	9.60	11.03	0.57	2.41	2.73	2.62	11.03	12.49	2.48	10.30	11.76	95	A+	4.10	6.23	2124	4.83	1.40
2.5+3.5+4.2	---	3.41	9.60	11.04	0.61	2.39	2.72	2.80	10.94	12.45	2.65	10.30	12.52	95	A+	4.11	6.23	2118	4.83	1.40
2.5+3.5+5.0	---	3.62	9.60	11.10	0.62	2.30	2.75	2.84	10.53	12.59	2.82	9.90	12.74	95	A+	4.17	6.23	2087	4.84	1.39
2.5+3.5+6.0	---	3.90	9.60	11.15	0.63	2.25	2.50	2.88	10.30	11.95	2.82	9.80	13.94	95	A+	4.20	6.23	2072	4.86	1.37
2.5+3.5+7.1	---	4.20	9.60	11.18	0.67	2.21	2.48	3.05	10.12	11.86	2.99	9.80	13.45	95	A+	4.23	6.23	2058	4.88	1.35
2.5+4.2+4.2	---	3.60	9.60	11.04	0.64	2.37	2.72	2.93	10.85	12.45	2.82	10.30	12.83	95	A+	4.13	6.23	2111	4.84	1.39
2.5+4.2+5.0	---	3.81	9.60	11.10	0.66	2.28	2.57	3.01	10.44	11.76	2.82	9.90	13.36	95	A+	4.19	6.23	2081	4.85	1.38
2.5+4.2+6.0	---	4.09	9.60	11.15	0.65	2.24	2.49	2.97	10.26	11.91	2.82	9.80	14.30	95	A+	4.22	6.23	2066	4.87	1.36
2.5+4.2+7.1	---	4.40	9.60	11.19	0.71	2.20	2.48	3.27	10.07	11.86	2.70	9.80	14.48	95	A+	4.25	6.23	2052	4.88	1.35
2.5+5.0+5.0	---	4.04	9.60	11.04	0.67	2.26	2.53	3.05	10.35	12.08	2.99	9.60	13.27	95	A+	4.20	6.23	2074	4.85	1.38
2.5+5.0+6.0	---	4.31	9.60	11.28	0.68	2.18	2.50	3.10	9.98	11.95	2.99	9.60	14.03	95	A+	4.23	6.23	2059	4.87	1.36
2.5+6.0+6.0	---	4.59	9.60	11.52	0.68	2.11	2.43	3.10	9.66	11.60	2.70	9.40	14.73	95	A+	4.27	6.23	2042	4.87	1.36
3.5+3.5+3.5	---	3.49	9.60	11.09	0.61	2.42	2.80	2.80	11.08	12.81	2.65	10.10	12.36	95	A+	4.13	6.23	2107	4.85	1.38
3.5+3.5+4.2	---	3.68	9.60	11.09	0.66	2.40	2.61	3.01	10.99	11.95	2.82	10.10	13.31	95	A+	4.15	6.23	2101	4.86	1.37
3.5+3.5+5.0	---	3.90	9.60	11.10	0.66	2.37	2.57	3.01	10.85	11.76	2.82	9.80	13.23	95	A+	4.21	6.23	2072	4.87	1.36
3.5+3.5+6.0	---	4.17	9.60	11.15	0.67	2.22	2.49	3.05	10.17	11.91	2.99	9.80	13.46	95	A+	4.24	6.23	2057	4.89	1.34
3.5+3.5+7.1	---	4.48	9.60	11.19	0.71	2.21	2.48	3.27	10.12	11.86	2.70	9.70	14.32	95	A+	4.26	6.23	2043	4.91	1.32
3.5+4.2+4.2	---	3.88	9.60	10.80	0.68	2.38	2.60	3.10	10.90	12.43	2.82	10.10	13.45	95	A+	4.16	6.23	2094	4.86	1.37
3.5+4.2+5.0	---	4.09	9.60	10.92	0.71	2.35	2.57	3.23	10.76	12.26	2.99	9.80	13.53	95	A+	4.22	6.23	2065	4.87	1.36
3.5+4.2+6.0	---	4.37	9.60	11.16	0.70	2.21	2.49	3.18	10.12	11.91	2.70	9.70	14.32	95	A+	4.25	6.23	2051	4.89	1.34
3.5+5.0+5.0	---	4.31	9.60	11.06	0.71	2.25	2.53	3.27	10.30	12.08	2.99	9.60	13.30	95	A+	4.27	6.23	2039	4.88	1.35
3.5+5.0+6.0	---	4.59	9.60	11.29	0.72	2.14	2.50	3.31	9.80	11.95	2.70	9.40	14.05	95	A+	4.30	6.23	2025	4.90	1.33
4.2+4.2+4.2	---	4.07	9.60	10.80	0.71	2.36	2.60	3.23	10.81	12.43										

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen (kW)			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+1.5+1.5+6.0	1.14	1.14	1.14	4.57	2.72	8.00	9.19	0.56	1.98	2.55	1.37	1.37	1.37	95	A++	7.81	8.70	390
1.5+1.5+1.5+7.1	1.03	1.03	1.03	4.90	2.87	8.00	9.53	0.59	1.98	2.74	1.24	1.24	1.24	95	A++	7.85	9.00	401
1.5+1.5+2.0+2.0	1.50	1.50	2.00	2.00	2.25	7.00	7.46	0.49	1.53	1.81	1.82	1.82	2.43	95	A+++	8.55	7.00	287
1.5+1.5+2.0+2.5	1.48	1.48	1.97	2.47	2.32	7.40	7.82	0.52	1.77	1.94	1.80	1.80	2.40	95	A++	8.32	7.40	311
1.5+1.5+2.0+3.5	1.41	1.41	1.88	3.29	2.46	8.00	8.34	0.52	2.03	2.17	1.69	1.69	2.26	95	A++	8.04	8.00	349
1.5+1.5+2.0+4.2	1.30	1.30	1.74	3.65	2.54	8.00	8.70	0.55	2.03	2.35	1.57	1.57	2.09	95	A++	8.04	8.00	349
1.5+1.5+2.0+5.0	1.20	1.20	1.60	4.00	2.65	8.00	9.05	0.55	1.99	2.48	1.44	1.44	1.92	95	A++	7.86	8.50	379
1.5+1.5+2.0+6.0	1.09	1.09	1.45	4.36	2.79	8.00	9.41	0.59	1.98	2.67	1.31	1.31	1.75	95	A++	7.85	9.00	401
1.5+1.5+2.0+7.1	0.99	0.99	1.32	4.69	2.94	8.00	9.64	0.63	1.98	2.80	1.19	1.19	1.59	95	A++	7.87	9.00	401
1.5+1.5+2.5+2.5	1.39	1.39	2.31	2.31	2.39	7.40	8.07	0.52	1.77	2.06	1.80	1.80	3.00	95	A++	8.32	7.40	311
1.5+1.5+2.5+3.5	1.33	1.33	2.22	3.11	2.52	8.00	8.58	0.55	2.03	2.29	1.60	1.60	2.67	95	A++	8.05	8.00	348
1.5+1.5+2.5+4.2	1.24	1.24	2.06	3.46	2.61	8.00	8.93	0.55	2.03	2.47	1.48	1.48	2.47	95	A++	7.84	8.50	380
1.5+1.5+2.5+5.0	1.14	1.14	1.90	3.81	2.72	8.00	9.17	0.59	1.98	2.55	1.37	1.37	2.29	95	A++	7.82	8.70	390
1.5+1.5+2.5+6.0	1.04	1.04	1.74	4.17	2.86	8.00	9.53	0.59	1.98	2.74	1.25	1.25	2.09	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+1.5+2.5+7.1	0.95	0.95	1.59	4.51	3.01	8.00	9.75	0.63	1.98	2.87	1.14	1.14	1.90	95	A++	7.82	9.00	403
1.5+1.5+3.5+3.5	1.20	1.20	2.80	2.80	2.65	8.00	9.07	0.55	2.00	2.54	1.44	1.44	3.36	95	A++	7.84	8.50	380
1.5+1.5+3.5+4.2	1.12	1.12	2.62	3.14	2.75	8.00	9.30	0.59	2.00	2.66	1.35	1.35	3.14	95	A++	7.79	9.00	405
1.5+1.5+3.5+5.0	1.04	1.04	2.43	3.48	2.86	8.00	9.54	0.59	1.98	2.74	1.25	1.25	2.92	95	A++	7.78	9.00	405
1.5+1.5+3.5+6.0	0.96	0.96	2.24	3.84	3.00	8.00	9.67	0.63	1.95	2.81	1.15	1.15	2.69	95	A++	7.80	9.00	404
1.5+1.5+3.5+7.1	0.88	0.88	2.06	4.18	3.15	8.00	9.78	0.66	1.95	2.87	1.06	1.06	2.47	95	A++	7.82	9.00	403
1.5+1.5+4.2+4.2	1.05	1.05	2.95	2.95	2.84	8.00	9.52	0.59	2.00	2.79	1.26	1.26	3.54	95	A++	7.79	9.00	404
1.5+1.5+4.2+5.0	0.98	0.98	2.75	3.28	2.95	8.00	9.65	0.63	1.98	2.81	1.18	1.18	3.30	95	A++	7.79	9.00	405
1.5+1.5+4.2+6.0	0.91	0.91	2.55	3.64	3.09	8.00	9.78	0.63	1.95	2.87	1.09	1.09	3.05	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+1.5+4.2+7.1	0.84	0.84	2.35	3.97	3.38	8.00	9.79	0.57	1.95	2.87	1.01	1.01	2.82	95	A++	7.82	9.00	403
1.5+1.5+5.0+5.0	0.92	0.92	3.08	3.08	3.06	8.00	9.77	0.63	1.94	2.82	1.11	1.11	3.69	95	A++	7.84	9.00	402
1.5+1.5+5.0+6.0	0.86	0.86	2.86	3.43	3.20	8.00	9.78	0.66	1.93	2.82	1.03	1.03	3.43	95	A++	7.85	9.00	401
1.5+2.0+2.0+2.0	1.48	1.97	1.97	1.97	2.32	7.40	7.81	0.52	1.77	1.94	1.90	2.53	2.53	95	A++	8.32	7.40	311
1.5+2.0+2.0+2.5	1.39	1.85	1.85	2.31	2.39	7.40	8.07	0.52	1.77	2.06	1.80	2.40	2.40	95	A++	8.18	7.40	317
1.5+2.0+2.0+3.5	1.33	1.78	1.78	3.11	2.52	8.00	8.57	0.55	2.03	2.29	1.60	2.13	2.13	95	A++	8.05	8.00	348
1.5+2.0+2.0+4.2	1.24	1.65	1.65	3.46	2.61	8.00	8.92	0.55	2.03	2.47	1.48	1.98	1.98	95	A++	7.84	8.50	380
1.5+2.0+2.0+5.0	1.14	1.52	1.52	3.81	2.72	8.00	9.17	0.59	1.99	2.54	1.37	1.83	1.83	95	A++	7.81	8.70	390
1.5+2.0+2.0+6.0	1.04	1.39	1.39	4.17	2.86	8.00	9.52	0.59	1.98	2.74	1.25	1.67	1.67	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+2.0+2.0+7.1	0.95	1.27	1.27	4.51	3.01	8.00	9.74	0.63	1.98	2.87	1.14	1.52	1.52	95	A++	7.82	9.00	403
1.5+2.0+2.5+2.5	1.41	1.88	2.35	2.35	2.46	8.00	8.32	0.52	2.04	2.17	1.69	2.26	2.82	95	A++	8.01	8.00	350
1.5+2.0+2.5+3.5	1.26	1.68	2.11	2.95	2.58	8.00	8.81	0.55	2.03	2.41	1.52	2.02	2.53	95	A++	8.03	8.00	349
1.5+2.0+2.5+4.2	1.18	1.57	1.96	3.29	2.68	8.00	9.15	0.59	2.03	2.60	1.41	1.88	2.35	95	A++	7.83	8.50	380
1.5+2.0+2.5+5.0	1.09	1.45	1.82	3.64	2.79	8.00	9.40	0.59	1.98	2.67	1.31	1.75	2.18	95	A++	7.79	9.00	404
1.5+2.0+2.5+6.0	1.00	1.33	1.67	4.00	2.93	8.00	9.64	0.63	1.98	2.80	1.20	1.60	2.00	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+2.0+2.5+7.1	0.92	1.22	1.53	4.34	3.08	8.00	9.75	0.63	1.98	2.87	1.10	1.47	1.83	95	A++	7.83	9.00	403
1.5+2.0+3.5+3.5	1.14	1.52	2.67	2.67	2.72	8.00	9.18	0.59	2.00	2.60	1.37	1.83	3.20	95	A++	7.81	8.70	390
1.5+2.0+3.5+4.2	1.07	1.43	2.50	3.00	2.82	8.00	9.40	0.59	2.00	2.73	1.29	1.71	3.00	95	A++	7.79	9.00	404
1.5+2.0+3.5+5.0	1.00	1.33	2.33	3.33	2.93	8.00	9.64	0.63	1.98	2.81	1.20	1.60	2.80	95	A++	7.79	9.00	405
1.5+2.0+3.5+6.0	0.92	1.23	2.15	3.69	3.06	8.00	9.77	0.63	1.95	2.87	1.11	1.48	2.58	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+2.0+3.5+7.1	0.85	1.13	1.99	4.03	3.38	8.00	9.78	0.57	1.95	2.87	1.02	1.36	2.38	95	A++	7.82	9.00	403
1.5+2.0+4.2+4.2	1.01	1.34	2.82	2.82	2.91	8.00	9.57	0.62	2.00	2.85	1.21	1.61	3.39	95	A++	7.80	9.00	404
1.5+2.0+4.2+5.0	0.94	1.26	2.65	3.15	3.02	8.00	9.71	0.63	1.98	2.86	1.13	1.51	3.17	95	A++	7.80	9.00	404
1.5+2.0+4.2+6.0	0.88	1.17	2.45	3.50	3.16	8.00	9.78	0.66	1.95	2.87	1.05	1.40	2.94	95	A++	7.81	9.00	403
1.5+2.0+5.0+5.0	0.89	1.19	2.96	2.96	3.13	8.00	9.77	0.65	1.94	2.82	1.07	1.42	3.56	95	A++	7.84	9.00	402
1.5+2.0+5.0+6.0	0.83	1.10	2.76	3.31	3.40	8.00	9.78	0.57	1.93	2.82	0.99	1.32	3.31	95	A++	7.85	9.00	401
1.5+2.5+2.5+2.5	1.33	2.22	2.22	2.22	2.52	8.00	8.56	0.55	2.04	2.29	1.60	2.67	2.67	95	A++	8.03	8.00	349
1.5+2.5+2.5+3.5	1.20	2.00	2.00	2.80	2.65	8.00	9.05	0.55	2.03	2.54	1.44	2.40	2.40	95	A++	7.83	8.50	380
1.5+2.5+2.5+4.2	1.12	1.87	1.87	3.14	2.75	8.00	9.27	0.59	2.03	2.66	1.35	2.24	2.24	95	A++	7.80	9.00	404
1.5+2.5+2.5+5.0	1.04	1.74	1.74	3.48	2.86	8.00	9.52	0.59	1.98	2.74	1.25	2.09	2.09	95	A++	7.80	9.00	404
1.5+2.5+2.5+6.0	0.96	1.60	1.60	3.84	3.00	8.00	9.65	0.63	1.98	2.81	1.15	1.92	1.92	95	A++	7.81	9.00	403
1.5+2.5+2.5+7.1	0.88	1.47	1.47	4.18	3.15	8.00	9.76	0.66	1.98	2.87	1.06	1.76	1.76	95	A++	7.83	9.00	403
1.5+2.5+3.5+3.5	1.09	1.82	2.55	2.55	2.79	8.00	9.35	0.59	2.00	2.71	1.31	2.18	3.05	95	A++	7.87	9.00	400
1.5+2.5+3.5+4.2	1.03	1.71	2.39	2.87	2.89	8.00	9.47	0.62	2.00	2.78	1.23	2.05	2.87	95	A++	7.88	9.00	400
1.5+2.5+3.5+5.0	0.96	1.60	2.24	3.20	3.00	8.00	9.65	0.63	1.98	2.81	1.15	1.92	2.69	95	A++	7.87	9.00	400
1.5+2.5+3.5+6.0	0.89	1.48	2.07	3.56	3.13	8.00	9.78	0.66	1.95	2.87	1.07	1.78	2.49	95	A++	7.89	9.00	400
1.5+2.5+4.2+4.2	0.97	1.61	2.71	2.71	2.98	8.00	9.58	0.62	2.00	2.85	1.16	1.94	3.25	95	A++	7.88	9.00	400
1.5+2.5+4.2+5.0	0.91	1.52	2.55	3.03	3.09	8.00	9.72	0.65	1.98	2.86	1.09	1.82	3.05	95	A++	7.88	9.00	400
1.5+2.5+4.2+6.0	0.85	1.41	2.37	3.38	3.38	8.00	9.79	0.57	1.95	2.87	1.01	1.69	2.84	95	A++	7.89	9.00	399
1.5+2.5+5.0+5.0	0.86	1.43	2.86	2.86	3.20	8.00	9.49	0.65	1.94	2.74	1.03	1.71	3.43	95	A++	7.88	9.00	400
1.5+3.5+3.5+3.5	1.00	2.33	2.33	2.33	2.93	8.00	9.49	0.62	1.99	2.82	1.20	2.80	2.80	95	A++	7.87	9.00	401
1.5+3.5+3.5+4.2	0.94	2.20	2.20	2.65	3.02	8.00	9.50	0.62	1.99	2.85	1.13	2.65	2.65	95	A++	7.87	9.00	400
1.5+3.5+3.5+5.0	0.89	2.07	2.07	2.96	3.13	8.00	9.74	0.65	1.95	2.86	1.07	2.49	2.49	95	A++	7.86	9.00	401
1.5+3.5+3.5+																		



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+1.5+1.5+6.0	5.49	3.49	9.60	11.53	0.49	2.06	2.43	2.24	9.43	11.60	2.57	9.10	11.70	95	A+	4.20	6.23	2072	4.87	1.36
1.5+1.5+1.5+7.1	5.88	3.79	9.60	11.56	0.53	2.05	2.42	2.41	9.39	11.56	2.69	9.10	12.60	95	A+	4.24	6.23	2056	4.88	1.35
1.5+1.5+2.0+2.0	2.43	2.52	8.50	10.47	0.41	1.99	2.27	1.89	9.11	10.39	2.23	7.00	8.29	95	A+	4.14	6.23	2106	4.85	1.38
1.5+1.5+2.0+2.5	3.00	2.66	9.00	10.57	0.43	2.14	2.31	1.98	9.80	10.57	2.36	8.20	9.00	95	A+	4.15	6.23	2098	4.85	1.38
1.5+1.5+2.0+3.5	3.95	2.94	9.60	10.67	0.49	2.22	2.30	2.24	10.17	10.53	2.36	9.40	10.00	95	A+	4.18	6.23	2082	4.86	1.37
1.5+1.5+2.0+4.2	4.38	3.13	9.60	11.16	0.50	2.21	2.49	2.28	10.12	11.91	2.53	9.40	10.90	95	A+	4.20	6.23	2075	4.86	1.37
1.5+1.5+2.0+5.0	4.80	3.35	9.60	11.29	0.51	2.14	2.50	2.32	9.80	11.95	2.53	9.10	11.40	95	A+	4.27	6.23	2041	4.87	1.36
1.5+1.5+2.0+6.0	5.24	3.62	9.60	11.53	0.51	2.06	2.43	2.32	9.43	11.60	2.69	9.10	12.30	95	A+	4.30	6.23	2025	4.88	1.35
1.5+1.5+2.0+7.1	5.63	3.93	9.60	11.56	0.55	2.05	2.42	2.50	9.39	11.56	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.34	6.23	2009	4.88	1.35
1.5+1.5+2.5+2.5	3.00	2.79	9.60	10.58	0.45	2.21	2.31	2.06	10.12	11.03	2.36	8.20	9.50	95	A+	4.17	6.23	2089	4.85	1.38
1.5+1.5+2.5+3.5	3.73	3.07	9.60	11.15	0.51	2.22	2.49	2.32	10.17	11.91	2.53	9.30	10.60	95	A+	4.20	6.23	2074	4.86	1.37
1.5+1.5+2.5+4.2	4.16	3.26	9.60	11.16	0.52	2.21	2.49	2.37	10.12	11.91	2.53	9.30	11.40	95	A+	4.22	6.23	2066	4.87	1.36
1.5+1.5+2.5+5.0	4.57	3.49	9.60	11.29	0.53	2.14	2.50	2.41	9.80	11.95	2.69	9.10	11.70	95	A+	4.29	6.23	2032	4.88	1.35
1.5+1.5+2.5+6.0	5.01	3.76	9.60	11.53	0.54	2.06	2.43	2.45	9.43	11.60	2.69	9.10	12.60	95	A+	4.32	6.23	2017	4.88	1.35
1.5+1.5+2.5+7.1	5.41	4.07	9.60	11.56	0.58	2.05	2.42	2.67	9.39	11.56	2.86	9.10	13.20	95	A+	4.35	6.23	2001	4.88	1.35
1.5+1.5+3.5+3.5	3.36	3.35	9.60	11.16	0.55	2.21	2.49	2.50	10.12	11.91	2.53	9.20	11.70	95	A+	4.22	6.23	2066	4.87	1.36
1.5+1.5+3.5+4.2	3.77	3.54	9.60	11.17	0.56	2.21	2.49	2.58	10.12	11.91	2.69	9.20	12.30	95	A+	4.23	6.23	2058	4.87	1.36
1.5+1.5+3.5+5.0	4.17	3.76	9.60	11.29	0.58	2.13	2.49	2.67	9.75	11.91	2.69	9.10	12.60	95	A+	4.30	6.23	2024	4.88	1.35
1.5+1.5+3.5+6.0	4.61	4.04	9.60	11.53	0.57	2.06	2.42	2.62	9.43	11.56	2.86	9.00	12.90	95	A+	4.34	6.23	2009	4.88	1.35
1.5+1.5+3.5+7.1	5.01	4.35	9.60	11.58	0.63	2.05	2.41	2.88	9.39	11.51	3.03	9.00	13.20	95	A+	4.37	6.23	1994	4.89	1.34
1.5+1.5+4.2+4.2	3.54	3.73	9.60	11.18	0.60	2.21	2.48	2.75	10.12	11.86	2.69	9.20	12.90	95	A+	4.25	6.23	2050	4.87	1.36
1.5+1.5+4.2+5.0	3.93	3.96	9.60	11.30	0.60	2.13	2.49	2.75	9.75	11.91	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.32	6.23	2017	4.88	1.35
1.5+1.5+4.2+6.0	4.36	4.23	9.60	11.54	0.61	2.06	2.42	2.80	9.43	11.56	2.86	9.00	13.20	95	A+	4.35	6.23	2001	4.89	1.34
1.5+1.5+4.2+7.1	4.77	4.54	9.60	11.58	0.65	2.05	2.41	2.97	9.39	11.51	2.70	9.00	13.20	95	A+	4.39	6.23	1986	4.89	1.34
1.5+1.5+5.0+5.0	3.69	4.17	9.60	11.44	0.63	2.09	2.46	2.88	9.57	11.73	2.86	8.90	13.00	95	A+	4.34	6.23	2009	4.89	1.34
1.5+1.5+5.0+6.0	4.11	4.45	9.60	11.68	0.63	1.97	2.38	2.88	9.02	11.38	3.03	8.90	13.00	95	A+	4.37	6.23	1993	4.89	1.34
1.5+2.0+2.0+2.0	2.53	2.66	9.50	10.66	0.43	2.26	2.35	1.98	10.35	10.76	2.36	8.20	9.00	95	A+	4.10	6.23	2125	4.85	1.38
1.5+2.0+2.0+2.5	3.00	2.79	9.60	10.75	0.45	2.26	2.36	2.06	10.35	10.80	2.36	8.20	9.50	95	A+	4.11	6.23	2122	4.86	1.37
1.5+2.0+2.0+3.5	3.73	3.07	9.60	11.15	0.51	2.25	2.49	2.32	10.30	11.91	2.53	9.40	10.60	95	A+	4.12	6.23	2116	4.87	1.36
1.5+2.0+2.0+4.2	4.16	3.26	9.60	11.16	0.52	2.23	2.49	2.37	10.21	11.91	2.53	9.40	11.40	95	A+	4.12	6.23	2113	4.87	1.36
1.5+2.0+2.0+5.0	4.57	3.49	9.60	11.29	0.53	2.14	2.50	2.41	9.80	11.95	2.69	9.10	11.70	95	A+	4.19	6.23	2078	4.88	1.35
1.5+2.0+2.0+6.0	5.01	3.76	9.60	11.53	0.54	2.06	2.43	2.45	9.43	11.60	2.69	9.10	12.60	95	A+	4.23	6.23	2061	4.88	1.35
1.5+2.0+2.0+7.1	5.41	4.07	9.60	11.56	0.58	2.05	2.42	2.67	9.39	11.56	2.86	9.10	13.20	95	A+	4.26	6.23	2045	4.89	1.34
1.5+2.0+2.5+2.5	2.82	2.94	9.60	10.75	0.49	2.22	2.31	2.24	10.17	10.57	2.36	9.40	10.00	95	A+	4.10	6.23	2128	4.86	1.37
1.5+2.0+2.5+3.5	3.54	3.21	9.60	11.15	0.53	2.22	2.49	2.41	10.17	11.91	2.53	9.30	11.10	95	A+	4.13	6.23	2112	4.87	1.36
1.5+2.0+2.5+4.2	3.95	3.41	9.60	11.16	0.55	2.21	2.49	2.50	10.12	11.91	2.69	9.30	11.90	95	A+	4.14	6.23	2104	4.87	1.36
1.5+2.0+2.5+5.0	4.36	3.62	9.60	11.29	0.56	2.14	2.50	2.58	9.80	11.95	2.69	9.10	12.30	95	A+	4.21	6.23	2069	4.88	1.35
1.5+2.0+2.5+6.0	4.80	3.90	9.60	11.53	0.55	2.06	2.43	2.54	9.43	11.60	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.24	6.23	2053	4.89	1.34
1.5+2.0+2.5+7.1	5.20	4.20	9.60	11.56	0.61	2.05	2.42	2.80	9.39	11.56	2.86	9.10	13.20	95	A+	4.28	6.23	2038	4.89	1.34
1.5+2.0+3.5+3.5	3.20	3.49	9.60	11.16	0.56	2.21	2.49	2.58	10.12	11.91	2.69	9.20	12.00	95	A+	4.14	6.23	2103	4.87	1.36
1.5+2.0+3.5+4.2	3.60	3.68	9.60	11.17	0.58	2.21	2.49	2.67	10.12	11.91	2.69	9.20	12.50	95	A+	4.16	6.23	2096	4.88	1.35
1.5+2.0+3.5+5.0	4.00	3.90	9.60	11.29	0.60	2.13	2.49	2.75	9.75	11.91	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.23	6.23	2061	4.89	1.34
1.5+2.0+3.5+6.0	4.43	4.17	9.60	11.53	0.61	2.06	2.42	2.80	9.43	11.56	2.86	9.00	13.20	95	A+	4.26	6.23	2045	4.89	1.34
1.5+2.0+3.5+7.1	4.83	4.48	9.60	11.58	0.65	2.05	2.41	2.97	9.39	11.51	2.70	9.00	13.20	95	A+	4.29	6.23	2030	4.90	1.33
1.5+2.0+4.2+4.2	3.39	3.88	9.60	11.18	0.62	2.25	2.48	2.84	10.30	11.86	2.82	9.20	13.02	95	A+	4.17	6.23	2087	4.88	1.35
1.5+2.0+4.2+5.0	3.78	4.09	9.60	11.30	0.63	2.13	2.49	2.88	9.75	11.91	2.86	9.10	13.08	95	A+	4.24	6.23	2053	4.89	1.34
1.5+2.0+4.2+6.0	4.20	4.37	9.60	11.54	0.63	2.06	2.42	2.88	9.43	11.56	3.03	9.00	13.20	95	A+	4.28	6.23	2037	4.90	1.33
1.5+2.0+5.0+5.0	3.56	4.31	9.60	11.44	0.65	2.09	2.46	2.97	9.57	11.73	2.99	8.90	13.00	95	A+	4.40	6.23	1979	4.90	1.33
1.5+2.0+5.0+6.0	3.97	4.59	9.60	11.68	0.66	1.97	2.38	3.01	9.02	11.38	2.70	8.90	13.00	95	A+	4.44	6.23	1964	4.90	1.33
1.5+2.5+2.5+2.5	2.67	3.07	9.60	11.14	0.51	2.22	2.50	2.32	10.17	11.95	2.53	9.40	10.60	95	A+	4.09	6.23	2129	4.88	1.35
1.5+2.5+2.5+3.5	3.36	3.35	9.60	11.15	0.55	2.22	2.49	2.50	10.17	11.91	2.53	9.30	11.70	95	A+	4.12	6.23	2113	4.88	1.35
1.5+2.5+2.5+4.2	3.77	3.54	9.60	11.16	0.56	2.21	2.49	2.58	10.12	11.91	2.69	9.30	12.30	95	A+	4.14	6.23	2105	4.89	1.34
1.5+2.5+2.5+5.0	4.17	3.76	9.60	11.29	0.58	2.14	2.50	2.67	9.80	11.95	2.69	9.10	12.60	95	A+	4.21	6.23	2070	4.90	1.33
1.5+2.5+2.5+6.0	4.61	4.04	9.60	11.53	0.57	2.06	2.43	2.62	9.43	11.60	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.24	6.23	2054	4.90	1.33
1.5+2.5+2.5+7.1	5.01	4.35	9.60	11.56	0.63	2.05	2.42	2.88	9.39	11.56	3.03	9.10	13.20	95	A+	4.28	6.23	2038	4.91	1.32
1.5+2.5+3.5+3.5	3.05	3.62	9.60	11.16	0.58	2.21	2.49	2.67	10.12	11.91	2.69	9.20	12.42	95	A+	4.14	6.23	2104	4.89	1.34
1.5+2.5+3.5+4.2	3.45	3.81	9.60	11.17	0.60	2.24	2.49	2.75	10.26	11.91	2.82	9.20	12.72	95	A+	4.15	6.23	2101	4.89	1.34
1.5+2.5+3.5+5.0	3.84	4.04	9.60	11.29	0.63	2.13	2.49	2.88	9.75	11.91	2.86	9.10	12.90	95	A+	4.22	6.23	2066	4.90	1.33
1.5+2.5+3.5+6.0	4.27	4.31	9.60	11.53	0.63	2.06	2.42	2.88	9.43	11.56	3.03	9.00	13.20	95	A+	4.45	6.23	1960	4.91	1.32
1.5+2.5+4.2+4.2	3.25	4.01	9.60	11.18	0.															

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)				Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
2.0+2.0+2.0+2.5	1.88	1.88	1.88	2.35	2.46	8.00	8.42	0.52	2.04	2.23	2.26	2.26	2.26	95	A++	8.09	8.00	346
2.0+2.0+2.0+3.5	1.68	1.68	1.68	2.95	2.58	8.00	8.80	0.55	2.03	2.41	2.02	2.02	2.02	95	A++	8.09	8.00	346
2.0+2.0+2.0+4.2	1.57	1.57	1.57	3.29	2.68	8.00	9.14	0.59	2.03	2.60	1.88	1.88	1.88	95	A++	7.69	8.50	387
2.0+2.0+2.0+5.0	1.45	1.45	1.45	3.64	2.79	8.00	9.39	0.59	1.99	2.67	1.75	1.75	1.75	95	A++	7.62	9.00	413
2.0+2.0+2.0+6.0	1.33	1.33	1.33	4.00	2.93	8.00	9.63	0.63	1.98	2.80	1.60	1.60	1.60	95	A++	7.65	9.00	412
2.0+2.0+2.0+7.1	1.22	1.22	1.22	4.34	3.08	8.00	9.74	0.63	1.98	2.87	1.47	1.47	1.47	95	A++	7.71	9.00	409
2.0+2.0+2.5+2.5	1.73	1.73	2.17	2.17	2.52	7.80	8.67	0.55	1.94	2.35	2.13	2.13	2.67	95	A++	8.20	7.80	333
2.0+2.0+2.5+3.5	1.60	1.60	2.00	2.80	2.65	8.00	9.04	0.55	2.03	2.54	1.92	1.92	2.40	95	A++	7.74	8.50	385
2.0+2.0+2.5+4.2	1.50	1.50	1.87	3.14	2.75	8.00	9.26	0.59	2.03	2.66	1.79	1.79	2.24	95	A++	7.68	9.00	410
2.0+2.0+2.5+5.0	1.39	1.39	1.74	3.48	2.86	8.00	9.51	0.59	1.98	2.74	1.67	1.67	2.09	95	A++	7.68	9.00	411
2.0+2.0+2.5+6.0	1.28	1.28	1.60	3.84	3.00	8.00	9.74	0.63	1.98	2.87	1.54	1.54	1.92	95	A++	7.69	9.00	410
2.0+2.0+2.5+7.1	1.18	1.18	1.47	4.18	3.15	8.00	9.86	0.66	1.98	2.94	1.41	1.41	1.76	95	A++	7.71	9.00	409
2.0+2.0+3.5+3.5	1.45	1.45	2.55	2.55	2.79	8.00	9.18	0.59	2.00	2.60	1.75	1.75	3.05	95	A++	7.74	9.00	407
2.0+2.0+3.5+4.2	1.37	1.37	2.39	2.87	2.89	8.00	9.51	0.62	2.00	2.79	1.64	1.64	2.87	95	A++	7.74	9.00	407
2.0+2.0+3.5+5.0	1.28	1.28	2.24	3.20	3.00	8.00	9.70	0.63	1.98	2.86	1.54	1.54	2.69	95	A++	7.74	9.00	407
2.0+2.0+3.5+6.0	1.19	1.19	2.07	3.56	3.13	8.00	9.77	0.66	1.95	2.87	1.42	1.42	2.49	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.0+4.2+4.2	1.29	1.29	2.71	2.71	2.98	8.00	9.57	0.62	2.00	2.88	1.55	1.55	3.25	95	A++	7.75	9.00	407
2.0+2.0+4.2+5.0	1.21	1.21	2.55	3.03	3.09	8.00	9.71	0.65	1.98	2.86	1.45	1.45	3.05	95	A++	7.75	9.00	407
2.0+2.0+4.2+6.0	1.13	1.13	2.37	3.38	3.38	8.00	9.88	0.57	1.95	2.94	1.35	1.35	2.84	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.0+5.0+5.0	1.14	1.14	2.86	2.86	3.20	8.00	9.87	0.65	1.94	2.88	1.37	1.37	3.43	95	A++	7.75	9.00	407
2.0+2.5+2.5+2.5	1.68	2.11	2.11	2.11	2.58	8.00	8.90	0.55	2.04	2.47	2.02	2.53	2.53	95	A++	8.21	8.00	341
2.0+2.5+2.5+3.5	1.52	1.90	1.90	2.67	2.72	8.00	9.27	0.59	2.03	2.66	1.83	2.29	2.29	95	A++	7.75	8.70	393
2.0+2.5+2.5+4.2	1.43	1.79	1.79	3.00	2.82	8.00	9.49	0.59	2.03	2.79	1.71	2.14	2.14	95	A++	7.75	9.00	407
2.0+2.5+2.5+5.0	1.33	1.67	1.67	3.33	2.93	8.00	9.62	0.63	1.98	2.80	1.60	2.00	2.00	95	A++	7.74	9.00	407
2.0+2.5+2.5+6.0	1.23	1.54	1.54	3.69	3.06	8.00	9.75	0.63	1.98	2.87	1.48	1.85	1.85	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.5+2.5+7.1	1.13	1.42	1.42	4.03	3.38	8.00	9.87	0.57	1.98	2.94	1.36	1.70	1.70	95	A++	7.77	9.00	405
2.0+2.5+3.5+3.5	1.39	1.74	2.43	2.43	2.86	8.00	9.41	0.62	2.00	2.73	1.67	2.09	2.92	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.5+3.5+4.2	1.31	1.64	2.30	2.75	2.95	8.00	9.47	0.62	2.00	2.85	1.57	1.97	2.75	95	A++	7.79	9.00	405
2.0+2.5+3.5+5.0	1.23	1.54	2.15	3.08	3.06	8.00	9.71	0.65	1.98	2.86	1.48	1.85	2.58	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.5+3.5+6.0	1.14	1.43	2.00	3.43	3.20	8.00	9.89	0.66	1.95	2.94	1.37	1.71	2.40	95	A++	7.79	9.00	404
2.0+2.5+4.2+4.2	1.24	1.55	2.60	2.60	3.05	8.00	9.58	0.65	2.00	2.88	1.49	1.86	3.13	95	A++	7.79	9.00	405
2.0+2.5+4.2+5.0	1.17	1.46	2.45	2.92	3.16	8.00	9.72	0.65	1.98	2.89	1.40	1.75	2.94	95	A++	7.79	9.00	405
2.0+2.5+5.0+5.0	1.10	1.38	2.76	2.76	3.40	8.00	9.88	0.57	1.94	2.88	1.32	1.66	3.31	95	A++	7.79	9.00	404
2.0+3.5+3.5+3.5	1.28	2.24	2.24	2.24	3.00	8.00	9.44	0.62	1.99	2.73	1.54	2.69	2.69	95	A++	7.81	9.00	404
2.0+3.5+3.5+4.2	1.21	2.12	2.12	2.55	3.09	8.00	9.50	0.65	1.99	2.85	1.45	2.55	2.55	95	A++	7.81	9.00	404
2.0+3.5+3.5+5.0	1.14	2.00	2.00	2.86	3.20	8.00	9.74	0.65	1.95	2.90	1.37	2.40	2.40	95	A++	7.80	9.00	404
2.0+3.5+4.2+4.2	1.15	2.01	2.42	2.42	3.36	8.00	9.51	0.57	1.99	2.89	1.38	2.42	2.90	95	A++	7.82	9.00	403
2.5+2.5+2.5+2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.65	8.00	9.03	0.55	2.03	2.53	2.40	2.40	2.40	95	A++	7.78	8.50	382
2.5+2.5+2.5+3.5	1.82	1.82	1.82	2.55	2.79	8.00	9.33	0.59	2.03	2.65	2.18	2.18	2.18	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+2.5+4.2	1.71	1.71	1.71	2.87	2.89	8.00	9.55	0.62	2.00	2.84	2.05	2.05	2.05	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+2.5+5.0	1.60	1.60	1.60	3.20	3.00	8.00	9.69	0.63	1.98	2.86	1.92	1.92	1.92	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+2.5+6.0	1.48	1.48	1.48	3.56	3.13	8.00	9.87	0.66	1.98	2.94	1.78	1.78	1.78	95	A++	7.77	9.00	405
2.5+2.5+3.5+3.5	1.67	1.67	2.33	2.33	2.93	8.00	9.31	0.62	2.00	2.67	2.00	2.00	2.80	95	A++	7.77	9.00	406
2.5+2.5+3.5+4.2	1.57	1.57	2.20	2.65	3.02	8.00	9.48	0.62	2.00	2.85	1.89	1.89	2.65	95	A++	7.77	9.00	406
2.5+2.5+3.5+5.0	1.48	1.48	2.07	2.96	3.13	8.00	9.72	0.65	1.95	2.89	1.78	1.78	2.49	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+3.5+6.0	1.38	1.38	1.93	3.31	3.38	8.00	9.90	0.57	1.95	2.94	1.66	1.66	2.32	95	A++	7.78	9.00	405
2.5+2.5+4.2+4.2	1.49	1.49	2.51	2.51	3.12	8.00	9.49	0.65	2.00	2.89	1.79	1.79	3.01	95	A++	7.78	9.00	405
2.5+2.5+4.2+5.0	1.41	1.41	2.37	2.82	3.38	8.00	9.73	0.57	1.95	2.89	1.69	1.69	2.84	95	A++	7.77	9.00	406
2.5+3.5+3.5+3.5	1.54	2.15	2.15	2.15	3.06	8.00	9.50	0.65	1.99	2.78	1.85	2.58	2.58	95	A++	7.79	9.00	405
2.5+3.5+3.5+4.2	1.46	2.04	2.04	2.45	3.16	8.00	9.51	0.65	1.99	2.89	1.75	2.45	2.45	95	A++	7.79	9.00	404
2.5+3.5+3.5+5.0	1.38	1.93	1.93	2.76	3.38	8.00	9.75	0.57	1.95	2.86	1.66	2.32	2.32	95	A++	7.79	9.00	405
2.5+3.5+4.2+4.2	1.39	1.94	2.33	2.33	3.36	8.00	9.52	0.57	1.99	2.89	1.67	2.33	2.80	95	A++	7.80	9.00	404
3.5+3.5+3.5+3.5	2.00	2.00	2.00	2.00	3.36	8.00	9.54	0.57	1.99	2.85	2.40	2.40	2.40	95	A++	7.80	9.00	404

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
2.0+2.0+2.0+2.5	2.82	2.94	9.60	10.93	0.49	2.35	2.42	2.24	10.76	11.08	2.36	9.40	10.30	95	A+	4.57	6.23	1908	4.87	1.36
2.0+2.0+2.0+3.5	3.54	3.21	9.60	11.15	0.53	2.22	2.49	2.41	10.17	11.91	2.53	9.40	11.10	95	A++	4.60	6.23	1894	4.87	1.36
2.0+2.0+2.0+4.2	3.95	3.41	9.60	11.16	0.55	2.21	2.49	2.50	10.12	11.91	2.69	9.40	11.90	95	A++	4.62	6.23	1887	4.88	1.35
2.0+2.0+2.0+5.0	4.36	3.62	9.60	11.29	0.56	2.14	2.50	2.58	9.80	11.95	2.69	9.10	12.30	95	A++	4.69	6.23	1857	4.89	1.34
2.0+2.0+2.0+6.0	4.80	3.90	9.60	11.53	0.55	2.06	2.43	2.54	9.43	11.60	2.86	9.10	12.90	95	A++	4.73	6.23	1843	4.89	1.34
2.0+2.0+2.0+7.1	5.20	4.20	9.60	11.56	0.61	2.05	2.42	2.80	9.39	11.56	2.86	9.10	13.20	95	A++	4.77	6.23	1829	4.90	1.33
2.0+2.0+2.5+2.5	2.67	3.07	9.60	11.14	0.51	2.22	2.50	2.32	10.17	11.95	2.53	8.90	10.80	95	A+	4.59	6.23	1900	4.87	1.36
2.0+2.0+2.5+3.5	3.36	3.35	9.60	11.15	0.55	2.22	2.49	2.50	10.17	11.91	2.53	9.30	11.70	95	A++	4.62	6.23	1887	4.88	1.35
2.0+2.0+2.5+4.2	3.77	3.54	9.60	11.16	0.56	2.21	2.49	2.58	10.12	11.91	2.69	9.30	12.30	95	A++	4.64	6.23	1880	4.88	1.35
2.0+2.0+2.5+5.0	4.17	3.76	9.60	11.29	0.58	2.14	2.50	2.67	9.80	11.95	2.69	9.10	12.60	95	A++	4.71	6.23	1850	4.89	1.34
2.0+2.0+2.5+6.0	4.61	4.04	9.60	11.53	0.57	2.06	2.43	2.62	9.43	11.60	2.86	9.10	13.20	95	A++	4.75	6.23	1836	4.90	1.33
2.0+2.0+2.5+7.1	5.01	4.35	9.60	11.56	0.63	2.05	2.42	2.88	9.39	11.56	3.03	9.10	13.50	95	A++	4.78	6.23	1822	4.90	1.33
2.0+2.0+3.5+3.5	3.05	3.62	9.60	11.16	0.58	2.21	2.49	2.67	10.12	11.91	2.69	9.20	12.00	95	A++	4.64	6.23	1879	4.88	1.35
2.0+2.0+3.5+4.2	3.45	3.81	9.60	11.17	0.60	2.26	2.49	2.75	10.35	11.91	2.82	9.20	12.90	95	A++	4.65	6.23	1872	4.88	1.35
2.0+2.0+3.5+5.0	3.84	4.04	9.60	11.29	0.63	2.13	2.49	2.88	9.75	11.91	2.86	9.10	13.08	95	A++	4.73	6.23	1843	4.90	1.33
2.0+2.0+3.5+6.0	4.27	4.31	9.60	11.53	0.63	2.06	2.42	2.88	9.43	11.56	3.03	9.00	13.20	95	A++	4.77	6.23	1829	4.90	1.33
2.0+2.0+4.2+4.2	3.25	4.01	9.60	11.18	0.62	2.25	2.48	2.84	10.30	11.86	2.82	9.20	13.19	95	A++	4.67	6.23	1865	4.89	1.34
2.0+2.0+4.2+5.0	3.64	4.23	9.60	11.30	0.65	2.16	2.49	2.97	9.89	11.91	2.99	9.10	13.08	95	A++	4.75	6.23	1835	4.90	1.33
2.0+2.0+4.2+6.0	4.06	4.51	9.60	11.54	0.66	2.06	2.42	3.01	9.43	11.56	2.90	9.00	13.60	95	A++	4.78	6.23	1822	4.90	1.33
2.0+2.0+5.0+5.0	3.43	4.45	9.60	11.44	0.68	2.09	2.46	3.10	9.57	11.73	2.99	8.90	13.30	95	A++	4.77	6.23	1828	4.90	1.33
2.0+2.5+2.5+2.5	2.53	3.21	9.60	11.14	0.53	2.22	2.50	2.41	10.17	11.95	2.53	9.40	11.40	95	A++	4.61	6.23	1892	4.88	1.35
2.0+2.5+2.5+3.5	3.20	3.49	9.60	11.15	0.56	2.22	2.49	2.58	10.17	11.91	2.69	9.30	12.30	95	A++	4.64	6.23	1879	4.89	1.34
2.0+2.5+2.5+4.2	3.60	3.68	9.60	11.16	0.58	2.26	2.49	2.67	10.35	11.91	2.69	9.30	12.90	95	A++	4.66	6.23	1872	4.90	1.33
2.0+2.5+2.5+5.0	4.00	3.90	9.60	11.29	0.61	2.18	2.50	2.80	9.98	11.95	2.86	9.10	12.90	95	A++	4.73	6.23	1842	4.91	1.32
2.0+2.5+2.5+6.0	4.43	4.17	9.60	11.53	0.61	2.06	2.43	2.80	9.43	11.60	2.86	9.10	13.20	95	A++	4.77	6.23	1828	4.91	1.32
2.0+2.5+2.5+7.1	4.83	4.48	9.60	11.56	0.65	2.05	2.42	2.97	9.39	11.56	2.70	9.10	13.50	95	A++	4.80	6.23	1815	4.91	1.32
2.0+2.5+3.5+3.5	2.92	3.76	9.60	11.16	0.60	2.25	2.49	2.75	10.30	11.91	2.82	9.20	12.50	95	A++	4.66	6.23	1871	4.90	1.33
2.0+2.5+3.5+4.2	3.30	3.96	9.60	11.17	0.62	2.24	2.49	2.84	10.26	11.91	2.82	9.20	13.04	95	A++	4.67	6.23	1864	4.90	1.33
2.0+2.5+3.5+5.0	3.69	4.17	9.60	11.29	0.65	2.16	2.49	2.97	9.89	11.91	2.99	9.10	13.08	95	A++	4.75	6.23	1835	4.91	1.32
2.0+2.5+3.5+6.0	4.11	4.45	9.60	11.53	0.66	2.06	2.42	3.01	9.43	11.56	3.03	9.00	13.60	95	A++	4.79	6.23	1821	4.91	1.32
2.0+2.5+4.2+4.2	3.13	4.15	9.60	11.18	0.65	2.23	2.48	2.97	10.21	11.86	2.99	9.20	13.19	95	A++	4.69	6.23	1857	4.90	1.33
2.0+2.5+4.2+5.0	3.50	4.37	9.60	11.30	0.67	2.15	2.49	3.05	9.84	11.91	2.99	9.10	13.24	95	A++	4.77	6.23	1828	4.91	1.32
2.0+2.5+5.0+5.0	3.31	4.59	9.60	11.44	0.70	2.12	2.46	3.18	9.71	11.73	2.70	8.90	13.30	95	A++	4.79	6.23	1821	4.92	1.31
2.0+3.5+3.5+3.5	2.69	4.04	9.60	11.17	0.65	2.11	2.49	2.97	9.66	11.91	2.82	9.20	12.60	95	A++	4.66	6.23	1869	4.93	1.30
2.0+3.5+3.5+4.2	3.05	4.23	9.60	11.18	0.67	2.25	2.48	3.05	10.30	11.86	2.99	9.20	13.05	95	A++	4.68	6.23	1862	4.93	1.30
2.0+3.5+3.5+5.0	3.43	4.45	9.60	11.30	0.70	2.16	2.49	3.18	9.89	11.91	2.99	9.00	13.25	95	A++	4.76	6.23	1833	4.94	1.29
2.0+3.5+4.2+4.2	2.90	4.43	9.60	11.18	0.71	2.23	2.48	3.27	10.21	11.86	2.70	9.20	13.22	95	A++	4.70	6.23	1855	4.94	1.29
2.5+2.5+2.5+2.5	2.40	3.35	9.60	11.14	0.55	2.22	2.50	2.50	10.17	11.95	2.53	9.40	11.70	95	A++	4.62	6.23	1884	4.89	1.34
2.5+2.5+2.5+3.5	3.05	3.62	9.60	11.15	0.58	2.26	2.49	2.67	10.35	11.91	2.69	9.30	12.11	95	A++	4.66	6.23	1871	4.90	1.33
2.5+2.5+2.5+4.2	3.45	3.81	9.60	11.16	0.60	2.25	2.49	2.75	10.30	11.91	2.82	9.20	13.02	95	A++	4.68	6.23	1864	4.90	1.33
2.5+2.5+2.5+5.0	3.84	4.04	9.60	11.29	0.63	2.16	2.50	2.88	9.89	11.95	2.86	9.10	13.07	95	A++	4.75	6.23	1835	4.91	1.32
2.5+2.5+2.5+6.0	4.27	4.31	9.60	11.53	0.64	2.06	2.43	2.93	9.43	11.60	3.03	9.10	13.50	95	A++	4.79	6.23	1821	4.92	1.31
2.5+2.5+3.5+3.5	2.80	3.90	9.60	11.16	0.63	2.25	2.49	2.88	10.30	11.91	2.82	9.20	12.30	95	A++	4.68	6.23	1863	4.90	1.33
2.5+2.5+3.5+4.2	3.17	4.09	9.60	11.17	0.65	2.23	2.49	2.97	10.21	11.91	2.82	9.20	13.04	95	A++	4.69	6.23	1857	4.91	1.32
2.5+2.5+3.5+5.0	3.56	4.31	9.60	11.29	0.67	2.15	2.49	3.05	9.84	11.91	2.99	9.00	13.25	95	A++	4.77	6.23	1828	4.92	1.31
2.5+2.5+3.5+6.0	3.97	4.59	9.60	11.53	0.68	2.06	2.42	3.10	9.43	11.56	2.70	9.00	13.60	95	A++	4.80	6.23	1814	4.92	1.31
2.5+2.5+4.2+4.2	3.01	4.28	9.60	11.18	0.67	2.21	2.48	3.05	10.12	11.86	2.99	9.20	13.21	95	A++	4.71	6.23	1850	4.91	1.32
2.5+2.5+4.2+5.0	3.38	4.51	9.60	11.30	0.71	2.13	2.49	3.27	9.75	11.91	2.70	9.00	13.25	95	A++	4.79	6.23	1821	4.92	1.31
2.5+3.5+3.5+3.5	2.58	4.17	9.60	11.17	0.67	2.25	2.49	3.05	10.30	11.91	2.99	9.20	12.74	95	A++	4.68	6.23	1861	4.94	1.29
2.5+3.5+3.5+4.2	2.94	4.37	9.60	11.18	0.70	2.23	2.48	3.18	10.21	11.86	2.99	9.20	13.22	95	A++	4.70	6.23	1855	4.94	1.29
2.5+3.5+3.5+5.0	3.31	4.59	9.60	11.30	0.71	2.15	2.49	3.27	9.84	11.91	2.70	9.00	13.09	95	A++	4.77	6.23	1826	4.95	1.28
2.5+3.5+4.2+4.2	2.80	4.56	9.60	11.18	0.73	2.21	2.48	3.36	10.12	11.86	2.70	9.20	13.22	95	A++	4.72	6.23	1847	4.94	1.29
3.5+3.5+3.5+3.5	2.40	4.45	9.60	11.18	0.71	2.19	2.48	3.27	10.03	11.86	2.70	9.10	13.07	95	A++	4.75	6.23	1835	4.94	1.29

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5	1.80	---	---	---	---	1.78	1.80	2.99	0.43	0.33	0.57	1.95	1.60	2.70	95	---	---	---	---
2.0	2.00	---	---	---	---	1.86	2.00	3.11	0.44	0.37	0.61	2.00	1.70	2.80	95	---	---	---	---
2.5	2.50	---	---	---	---	1.98	2.50	3.69	0.48	0.46	0.80	2.18	2.20	3.70	95	---	---	---	---
3.5	3.50	---	---	---	---	2.03	3.50	4.94	0.50	0.74	1.29	2.31	3.40	6.00	95	---	---	---	---
4.2	4.20	---	---	---	---	2.06	4.20	5.33	0.51	0.98	1.42	2.35	4.50	6.52	95	---	---	---	---
5.0	5.00	---	---	---	---	2.20	5.00	6.03	0.48	1.24	1.71	2.18	5.70	7.84	95	---	---	---	---
6.0	6.00	---	---	---	---	2.31	6.00	6.80	0.49	1.69	2.18	2.22	7.80	10.00	95	---	---	---	---
7.1	7.10	---	---	---	---	2.43	7.10	7.58	0.51	2.42	2.83	2.35	11.10	13.00	95	---	---	---	---
1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	---	2.01	3.00	4.79	0.42	0.54	0.99	1.94	2.50	4.51	95	A++	7.08	3.00	149
1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	---	2.03	3.50	4.96	0.46	0.67	1.07	2.11	3.10	4.88	95	A++	7.22	3.50	170
1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	---	2.09	4.00	5.28	0.42	0.81	1.20	1.94	3.80	5.48	95	A++	7.31	4.00	192
1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	---	2.20	5.00	6.17	0.42	1.11	1.53	1.94	5.10	6.99	95	A++	7.45	5.00	235
1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	---	2.27	5.70	6.59	0.42	1.37	1.76	1.94	6.30	8.10	95	A++	7.45	5.70	268
1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	---	2.36	6.50	7.20	0.46	1.65	1.97	2.11	7.60	9.10	95	A++	7.51	6.50	303
1.5+6.0	1.50	6.00	---	---	---	2.48	7.50	7.81	0.50	2.12	2.29	2.27	9.80	10.60	95	A++	7.45	7.50	352
1.5+7.1	1.40	6.60	---	---	---	2.64	8.00	8.51	0.52	2.40	2.76	2.40	11.10	12.70	95	A++	7.43	8.60	406
2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	---	2.09	4.00	5.45	0.46	0.81	1.29	2.11	3.80	6.00	95	A++	7.30	4.00	192
2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	---	2.14	4.50	5.91	0.46	0.97	1.47	2.11	4.50	6.80	95	A++	7.35	4.50	215
2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	---	2.25	5.50	6.58	0.46	1.31	1.76	2.11	6.00	8.10	95	A++	7.49	5.50	257
2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	---	2.33	6.20	6.98	0.46	1.59	1.96	2.11	7.30	9.00	95	A++	7.50	6.20	290
2.0+5.0	2.00	5.00	---	---	---	2.42	7.00	7.49	0.46	1.89	2.13	2.11	8.70	9.80	95	A++	7.52	7.00	326
2.0+6.0	1.88	5.63	---	---	---	2.55	7.50	8.16	0.50	2.12	2.52	2.27	9.80	11.60	95	A++	7.48	7.50	351
2.0+7.1	1.76	6.24	---	---	---	2.71	8.00	8.67	0.52	2.40	2.88	2.40	11.10	13.20	95	A++	7.49	8.00	374
2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	---	2.20	5.00	6.34	0.42	1.12	1.66	1.94	5.20	7.70	95	A++	7.46	5.00	235
2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	---	2.31	6.00	6.79	0.46	1.50	1.86	2.11	6.90	8.60	95	A++	7.48	6.00	281
2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	---	2.39	6.70	7.27	0.46	1.81	2.12	2.11	8.30	9.80	95	A++	7.55	6.70	311
2.5+5.0	2.50	5.00	---	---	---	2.48	7.50	7.88	0.49	2.13	2.35	2.23	9.80	10.80	95	A++	7.46	7.50	352
2.5+6.0	2.35	5.65	---	---	---	2.63	8.00	8.43	0.52	2.40	2.70	2.40	11.10	12.40	95	A++	7.49	8.00	374
2.5+7.1	2.21	6.29	---	---	---	2.79	8.50	8.69	0.55	2.75	2.88	2.53	12.60	13.20	95	A++	7.47	8.50	398
3.5+3.5	3.50	3.50	---	---	---	2.42	7.00	7.49	0.49	1.95	2.23	2.23	9.00	10.30	95	A++	7.53	7.00	326
3.5+4.2	3.50	4.20	---	---	---	2.51	7.70	7.85	0.49	2.37	2.45	2.23	10.90	11.30	95	A++	7.48	7.70	360
3.5+5.0	3.29	4.71	---	---	---	2.63	8.00	8.02	0.52	2.40	2.41	2.40	11.00	11.10	95	A++	7.46	8.00	375
3.5+6.0	2.95	5.05	---	---	---	2.77	8.00	8.65	0.55	2.39	2.82	2.53	11.00	13.00	95	A++	7.47	8.00	375
3.5+7.1	2.97	6.03	---	---	---	2.93	9.00	8.68	0.59	2.94	2.82	2.69	13.50	13.00	95	A++	7.35	9.00	429
4.2+4.2	4.00	4.00	---	---	---	2.61	8.00	7.86	0.52	2.55	2.45	2.36	11.70	11.30	95	A++	7.42	8.00	377
4.2+5.0	3.65	4.35	---	---	---	2.73	8.00	8.21	0.55	2.40	2.52	2.53	11.00	11.60	95	A++	7.41	8.00	378
4.2+6.0	3.50	5.00	---	---	---	2.88	8.50	8.67	0.55	2.65	2.82	2.53	12.20	13.00	95	A++	7.38	8.50	404
4.2+7.1	3.35	5.65	---	---	---	3.04	9.00	8.85	0.59	2.94	2.95	2.69	13.50	13.60	95	A++	7.35	9.00	429
5.0+5.0	4.25	4.25	---	---	---	2.85	8.50	8.37	0.55	2.59	2.48	2.53	11.90	11.40	95	A++	7.49	8.50	397
5.0+6.0	4.09	4.91	---	---	---	2.99	9.00	8.85	0.59	2.90	2.78	2.69	13.30	12.80	95	A++	7.54	9.00	418
5.0+7.1	3.72	5.28	---	---	---	3.25	9.00	9.12	0.57	2.90	2.97	2.70	13.30	13.70	95	A++	7.55	9.00	417
6.0+6.0	4.50	4.50	---	---	---	3.25	9.00	9.46	0.57	2.89	3.23	2.70	13.30	14.90	95	A++	7.55	9.00	418
6.0+7.1	4.12	4.88	---	---	---	3.41	9.00	9.48	0.60	2.79	3.23	2.80	12.80	14.90	95	A++	7.56	9.00	417
7.1+7.1	4.50	4.50	---	---	---	3.57	9.00	9.51	0.64	2.79	3.24	3.00	12.80	14.90	95	A++	7.56	9.00	417
1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	---	2.14	4.50	6.40	0.43	0.87	1.37	1.98	4.00	6.25	95	A++	8.03	4.50	197
1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	---	---	2.20	5.00	6.56	0.43	1.01	1.46	1.98	4.70	6.66	95	A++	8.10	5.00	217
1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	2.50	---	---	2.25	5.50	6.72	0.43	1.16	1.55	1.98	5.30	7.08	95	A++	8.32	5.50	232
1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	---	2.36	6.50	7.20	0.46	1.51	1.78	2.11	7.00	8.20	95	A++	8.33	6.50	273
1.5+1.5+4.2	1.50	1.50	4.20	---	---	2.44	7.20	7.67	0.46	1.78	1.99	2.11	8.20	9.20	95	A++	8.29	7.20	304
1.5+1.5+5.0	1.41	1.41	4.69	---	---	2.55	7.50	8.18	0.50	1.87	2.17	2.27	8.60	10.00	95	A++	8.22	7.50	320
1.5+1.5+6.0	1.33	1.33	5.33	---	---	2.70	8.00	8.75	0.53	2.09	2.46	2.44	9.60	11.30	95	A++	8.16	8.00	344
1.5+1.5+7.1	1.26	1.26	5.98	---	---	2.86	8.50	9.26	0.56	2.33	2.77	2.57	10.70	12.70	95	A++	8.09	8.50	368
1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	---	2.25	5.50	6.58	0.46	1.16	1.52	2.11	5.40	6.94	95	A++	8.30	5.50	232
1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	---	2.31	6.00	6.89	0.43	1.33	1.65	1.98	6.10	7.54	95	A++	8.30	6.00	253
1.5+2.0+3.5	1.50	2.00	3.50	---	---	2.42	7.00	7.55	0.46	1.71	1.94	2.11	7.90	8.90	95	A++	8.32	7.00	295
1.5+2.0+4.2	1.50	2.00	4.20	---	---	2.51	7.70	8.00	0.50	2.02	2.16	2.27	9.30	9.90	95	A++	8.23	7.70	328
1.5+2.0+5.0	1.41	1.88	4.71	---	---	2.63	8.00	8.50	0.50	2.09	2.34	2.27	9.60	10.80	95	A++	8.14	8.00	344
1.5+2.0+6.0	1.26	1.68	5.05	---	---	2.77	8.00	9.05	0.53	2.09	2.64	2.44	9.60	12.20	95	A++	8.14	8.00	344
1.5+2.0+7.1	1.27	1.70	6.03	---	---	2.93	9.00	9.36	0.56	2.62	2.83	2.57	12.00	13.00	95	A++	8.03	9.00	392
1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	---	2.36	6.50	7.18	0.46	1.51	1.78	2.11	7.00	8.20	95	A++	8.30	6.50	275
1.5+2.5+3.5	1.50	2.50	3.50	---	---	2.48	7.50	7.90	0.50	1.92	2.10	2.27	8.80	9.70	95	A++	8.28	7.50	317
1.5+2.5+4.2	1.46	2.44	4.10	---	---	2.58	8.00	8.33	0.50	2.15	2.33	2.27	9.90	10.70	95	A++	8.11	8.00	345
1.5+2.5+5.0	1.33	2.22	4.44	---	---	2.70	8.00	8.73	0.52	2.09	2.46	2.40	9.60	11.30	95	A++	8.14	8.00	344
1.5+2.5+6.0	1.28	2.13	5.10	---	---	2.85	8.50	9.26	0.53	2.33	2.77	2.44	10.70	12.70	95	A++	8.09	8.50	368
1.5+2.5+7.1	1.22	2.03	5.76	---	---	3.01	9.00	9.56	0.56	2.62	2.96	2.57	12.00	13.60	95	A++	8.03	9.00	392
1.5+3.5+3.5	1.41	3.29	3.29	---	---	2.63	8.00	8.47	0.52	2.15	2.39	2.40	9.90	11.00	95	A++	8.11	8.00	346
1.5+3.5+4.2	1.30	3.04	3.65	---	---	2.73	8.00	8.68	0.52	2.14	2.51	2.40	9.90	11.50	95	A++	8.10	8.00	346
1.5+3.5+5.0	1.28	2.98	4.25	---	---	2.85	8.50	8.87	0.56	2.33	2.52	2.57	10.70	11.60	95	A++	8.09	8.50	368
1.5+3.5+6.0	1.23	2.86	4.91	---	---	2.99	9.00	9.31	0.56	2.58	2.77	2.57	11.90	12.70	95	A++	8.03	9.00	392
1.5+3.5+7.1	1.12	2.60	5.28	---	---	3.32	9.00	9.51	0.57	2.58	2.90	2.70	11.80						

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5	1.90	---	---	---	---	1.28	1.90	4.15	0.28	0.53	1.31	1.29	2.43	5.98	95	---	---	---	---	---	---
2.0	2.49	---	---	---	---	1.33	2.49	4.37	0.34	0.67	1.37	1.55	3.05	6.25	95	---	---	---	---	---	---
2.5	3.11	---	---	---	---	1.39	3.11	4.84	0.36	0.88	1.47	1.64	4.04	6.71	95	---	---	---	---	---	---
3.5	4.36	---	---	---	---	1.51	4.36	5.31	0.38	1.40	1.93	1.73	6.42	8.84	95	---	---	---	---	---	---
4.2	5.23	---	---	---	---	1.56	5.23	6.16	0.40	1.63	2.06	1.82	7.45	9.42	95	---	---	---	---	---	---
5.0	6.21	---	---	---	---	1.94	6.21	7.75	0.47	1.76	2.39	2.13	8.08	10.92	95	---	---	---	---	---	---
6.0	7.46	---	---	---	---	2.23	7.46	9.05	0.58	2.25	2.86	2.66	10.32	13.09	95	---	---	---	---	---	---
7.1	8.82	---	---	---	---	2.55	8.82	9.38	0.65	2.81	3.01	2.97	12.88	13.77	95	---	---	---	---	---	---
1.5+1.5	1.85	1.85	---	---	---	1.51	3.70	7.45	0.37	0.88	1.85	1.68	4.03	8.47	95	A	3.87	3.50	1264	3.18	0.32
1.5+2.0	1.84	2.46	---	---	---	1.57	4.30	7.83	0.35	1.04	2.01	1.59	4.76	9.20	95	A	3.88	3.50	1262	3.18	0.32
1.5+2.5	1.84	3.06	---	---	---	1.72	4.90	8.02	0.37	1.20	2.08	1.68	5.50	9.52	95	A	3.89	3.50	1259	3.19	0.31
1.5+3.5	1.83	4.27	---	---	---	2.02	6.10	8.57	0.44	1.68	2.37	2.02	7.69	10.85	95	A	3.91	3.80	1360	3.37	0.43
1.5+4.2	1.84	5.16	---	---	---	2.23	7.00	8.92	0.42	1.99	2.59	1.94	9.11	11.85	95	A	3.92	3.80	1357	3.37	0.43
1.5+5.0	1.85	6.15	---	---	---	2.48	8.00	10.45	0.44	2.17	2.93	2.02	9.94	13.41	95	A+	4.00	4.50	1573	3.77	0.73
1.5+6.0	1.80	7.20	---	---	---	2.77	9.00	10.65	0.48	2.47	2.72	2.19	11.31	12.45	95	A+	4.01	4.50	1570	3.79	0.71
1.5+7.1	1.74	8.26	---	---	---	3.09	10.00	10.67	0.52	2.90	2.70	2.37	13.28	12.36	95	A+	4.02	4.50	1567	3.81	0.69
2.0+2.0	2.45	2.45	---	---	---	1.72	4.90	8.02	0.37	1.19	2.33	1.68	5.45	10.66	95	A	3.86	3.50	1267	3.19	0.31
2.0+2.5	2.44	3.06	---	---	---	1.88	5.50	8.19	0.39	1.37	2.34	1.76	6.28	10.71	95	A	3.87	3.50	1265	3.19	0.31
2.0+3.5	2.44	4.26	---	---	---	2.17	6.70	8.74	0.47	1.75	2.45	2.15	8.01	11.21	95	A	3.92	3.80	1355	3.37	0.43
2.0+4.2	2.45	5.15	---	---	---	2.39	7.60	9.10	0.58	2.04	2.68	2.67	9.34	12.27	95	A	3.93	3.80	1353	3.38	0.42
2.0+5.0	2.43	6.07	---	---	---	2.62	8.50	10.63	0.59	2.35	3.02	2.71	10.76	13.82	95	A+	4.03	4.50	1564	3.77	0.73
2.0+6.0	2.33	6.98	---	---	---	2.92	9.30	10.82	0.61	2.62	2.72	2.80	12.00	12.45	95	A+	4.03	4.50	1560	3.79	0.71
2.0+7.1	2.20	7.80	---	---	---	3.23	10.00	10.92	0.65	2.90	2.93	2.97	13.28	13.41	95	A+	4.04	4.50	1557	3.81	0.69
2.5+2.5	3.05	3.05	---	---	---	2.02	6.10	8.56	0.44	1.73	2.38	2.02	7.92	10.89	95	A	3.88	3.50	1263	3.20	0.30
2.5+3.5	3.04	4.26	---	---	---	2.33	7.30	9.12	0.56	2.08	2.70	2.58	9.52	12.36	95	A	3.93	3.80	1352	3.38	0.42
2.5+4.2	3.06	5.14	---	---	---	2.54	8.20	9.38	0.61	2.35	2.93	2.80	10.76	13.41	95	A	3.94	3.80	1349	3.38	0.42
2.5+5.0	3.00	6.00	---	---	---	2.77	9.00	10.72	0.62	2.58	3.11	2.84	11.81	14.23	95	A+	4.05	4.50	1552	3.78	0.72
2.5+6.0	2.82	6.78	---	---	---	3.06	9.60	10.92	0.63	2.76	2.79	2.88	12.64	12.77	95	A+	4.06	4.50	1549	3.80	0.70
2.5+7.1	2.60	7.40	---	---	---	3.38	10.00	11.20	0.68	2.89	3.18	3.10	13.23	14.55	95	A+	4.07	4.50	1546	3.82	0.68
3.5+3.5	4.25	4.25	---	---	---	2.62	8.50	9.57	0.61	2.54	2.90	2.80	11.63	13.27	95	A+	4.03	4.50	1561	3.77	0.73
3.5+4.2	4.09	4.91	---	---	---	2.83	9.00	10.18	0.66	2.77	3.25	3.01	12.68	14.87	95	A+	4.04	4.50	1558	3.77	0.73
3.5+5.0	3.91	5.59	---	---	---	3.06	9.50	10.94	0.67	2.73	3.15	3.05	12.50	14.42	95	A+	4.09	5.20	1777	4.17	1.03
3.5+6.0	3.68	6.32	---	---	---	3.35	10.00	11.18	0.68	2.77	3.16	3.10	12.68	14.46	95	A+	4.11	5.20	1770	4.19	1.01
3.5+7.1	3.30	6.70	---	---	---	3.66	10.00	11.21	0.72	2.73	3.08	3.31	12.50	13.78	95	A+	4.13	5.20	1763	4.21	0.99
4.2+4.2	4.75	4.75	---	---	---	3.03	9.50	9.99	0.68	2.62	3.25	3.10	12.00	14.87	95	A+	4.05	4.50	1555	3.77	0.73
4.2+5.0	4.57	5.43	---	---	---	3.26	10.00	10.95	0.69	2.78	3.21	3.14	12.73	14.69	95	A+	4.16	5.20	1748	4.17	1.03
4.2+6.0	4.12	5.88	---	---	---	3.55	10.00	11.19	0.71	2.74	3.15	3.23	12.55	14.42	95	A+	4.18	5.20	1741	4.19	1.01
4.2+7.1	3.72	6.28	---	---	---	3.87	10.00	11.21	0.74	2.69	3.07	3.40	12.32	14.05	95	A+	4.19	5.20	1734	4.21	0.99
5.0+5.0	5.00	5.00	---	---	---	3.49	10.00	11.12	0.71	2.71	3.13	3.27	12.41	14.32	95	A+	4.05	4.64	2229	4.87	1.59
5.0+6.0	4.55	5.45	---	---	---	3.77	10.00	11.32	0.71	2.67	3.05	3.23	12.22	13.96	95	A+	4.07	4.64	2220	4.89	1.57
5.0+7.1	4.13	5.87	---	---	---	4.09	10.00	11.35	0.78	2.63	2.83	3.57	12.04	12.95	95	A+	4.09	4.64	2211	4.91	1.55
6.0+6.0	5.00	5.00	---	---	---	4.07	10.00	11.14	0.71	2.65	2.80	3.27	12.13	12.81	95	A+	4.08	4.64	2215	4.90	1.56
6.0+7.1	4.58	5.42	---	---	---	4.39	10.00	11.17	0.79	2.62	2.79	3.61	12.00	12.77	95	A+	4.10	4.64	2206	4.91	1.55
7.1+7.1	5.00	5.00	---	---	---	4.70	10.00	11.20	0.84	2.60	2.78	3.83	11.90	12.72	95	A+	4.09	4.64	2207	4.93	1.53
1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	---	---	1.88	5.50	9.97	0.44	1.20	2.28	2.02	5.50	10.43	95	A+	4.00	4.80	1679	3.97	0.83
1.5+1.5+2.0	1.83	1.83	2.44	---	---	2.02	6.10	10.15	0.46	1.38	2.36	2.11	6.32	10.80	95	A+	4.01	4.80	1674	3.98	0.82
1.5+1.5+2.5	1.83	1.83	3.05	---	---	2.17	6.70	10.23	0.48	1.59	2.39	2.19	7.28	10.94	95	A+	4.02	4.80	1669	3.98	0.82
1.5+1.5+3.5	1.85	1.85	4.31	---	---	2.48	8.00	10.34	0.52	2.05	2.51	2.37	9.39	11.49	95	A+	4.02	5.50	1914	4.38	1.12
1.5+1.5+4.2	1.81	1.81	5.08	---	---	2.68	8.70	10.34	0.56	2.29	2.51	2.58	10.49	11.49	95	A+	4.03	5.50	1908	4.39	1.11
1.5+1.5+5.0	1.74	1.74	5.81	---	---	2.92	9.30	10.51	0.56	2.48	2.61	2.58	11.36	11.95	95	A+	4.12	6.46	2191	4.93	1.53
1.5+1.5+6.0	1.58	1.58	6.33	---	---	3.20	9.50	11.14	0.57	2.48	2.80	2.62	11.36	12.81	95	A+	4.15	6.46	2175	4.95	1.51
1.5+1.5+7.1	1.49	1.49	7.03	---	---	3.52	10.00	11.18	0.61	2.70	2.79	2.80	12.36	12.77	95	A+	4.18	6.46	2159	4.97	1.49
1.5+2.0+2.0	1.83	2.44	2.44	---	---	2.17	6.70	10.31	0.48	1.60	2.43	2.19	7.33	11.12	95	A+	4.01	4.80	1672	3.98	0.82
1.5+2.0+2.5	1.83	2.43	3.04	---	---	2.33	7.30	10.41	0.50	1.77	2.46	2.28	8.11	11.26	95	A+	4.04	4.80	1663	3.99	0.81
1.5+2.0+3.5	1.82	2.43	4.25	---	---	2.63	8.50	10.50	0.54	2.21	2.60	2.45	10.12	11.90	95	A+	4.02	5.50	1912	4.39	1.11
1.5+2.0+4.2	1.75	2.34	4.91	---	---	2.83	9.00	10.51	0.58	2.39	2.66	2.67	10.94	12.17	95	A+	4.03	5.50	1906	4.39	1.11
1.5+2.0+5.0	1.76	2.35	5.88	---	---	3.06	10.00	10.93	0.58	2.77	2.66	2.67	12.68	12.17	95	A+	4.13	6.46	2189	4.93	1.53
1.5+2.0+6.0	1.58	2.11	6.32	---	---	3.35	10.00	11.14	0.60	2.71	2.80	2.75	12.41	12.81	95	A+	4.16	6.46	2173	4.95	1.51
1.5+2.0+7.1	1.42	1.89	6.70	---	---	3.66	10.00	11.18	0.64	2.69	2.79	2.93	12.32	12.77	95	A+	4.19	6.46	2157	4.97	1.49
1.5+2.5+2.5	1.85	3.08	3.08	---	---	2.48	8.00	10.52	0.52	2.00	2.46	2.37	9.16	11.26	95	A+	4.05	4.80	1657	3.99	0.81
1.5+2.5+3.5	1.80	3.00	4.20	---	---	2.77	9.00	10.63	0.56	2.35	2.66	2.58	10.76	12.17	95	A+	4.05	5.50	1901	4.39	1.11
1.5+2.5+4.2	1.83	3.05	5.12	---	---	2.97	10.00	10.63	0.60	2.74	2.66	2.75	12.55	12.17	95	A+	4.06	5.50	1895	4.39	1.11
1.5+2.5+5.0	1.67	2.78	5.56	---	---	3.20	10.00	11.05	0.61	2.63	2.82	2.80	12.04	12.91	95	A+	4.15	6.46	2176	4.94	1.52
1.5+2.5+6.0	1.50	2.50	6.00	---	---	3.49															

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+4.2+4.2	1.36	3.82	3.82	---	---	2.83	9.00	8.69	0.55	2.73	2.51	2.53	12.50	11.50	95	A++	8.26	9.90	419
1.5+4.2+5.0	1.26	3.53	4.21	---	---	2.95	9.00	8.88	0.56	2.62	2.52	2.57	12.00	11.60	95	A++	8.18	9.00	385
1.5+4.2+6.0	1.15	3.23	4.62	---	---	3.10	9.00	9.51	0.59	2.58	2.90	2.69	11.90	13.30	95	A++	8.19	9.00	385
1.5+4.2+7.1	1.05	2.95	4.99	---	---	3.32	9.00	9.53	0.57	2.58	2.90	2.70	11.80	13.27	95	A++	8.20	9.00	384
1.5+5.0+5.0	1.17	3.91	3.91	---	---	3.07	9.00	9.27	0.59	2.52	2.66	2.69	11.60	12.20	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+5.0+6.0	1.08	3.60	4.32	---	---	3.35	9.00	9.70	0.56	2.51	2.91	2.70	11.50	13.40	95	A++	8.22	9.00	384
1.5+5.0+7.1	0.99	3.31	4.70	---	---	3.53	9.00	9.72	0.60	2.51	2.92	2.80	11.50	13.40	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+6.0+6.0	1.00	4.00	4.00	---	---	3.53	9.00	10.20	0.60	2.47	3.25	2.80	11.40	15.00	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+6.0+7.1	0.92	3.70	4.38	---	---	3.53	9.00	10.22	0.60	2.47	3.25	2.80	11.40	15.00	95	A++	8.23	9.00	383
2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	---	---	2.31	6.00	6.80	0.46	1.33	1.63	2.11	6.10	7.50	95	A++	8.30	6.00	253
2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	---	2.36	6.50	7.17	0.46	1.52	1.78	2.11	7.00	8.20	95	A++	8.30	6.50	275
2.0+2.0+3.5	2.00	2.00	3.50	---	---	2.48	7.50	7.88	0.50	1.93	2.10	2.27	8.90	9.70	95	A++	8.28	7.50	317
2.0+2.0+4.2	2.00	2.00	4.20	---	---	2.58	8.20	8.31	0.50	2.27	2.33	2.27	10.40	10.70	95	A++	8.13	8.20	353
2.0+2.0+5.0	1.78	1.78	4.44	---	---	2.70	8.00	8.71	0.52	2.09	2.46	2.40	9.60	11.30	95	A++	8.14	8.00	344
2.0+2.0+6.0	1.70	1.70	5.10	---	---	2.85	8.50	9.24	0.53	2.33	2.76	2.44	10.70	12.70	95	A++	8.08	8.50	368
2.0+2.0+7.1	1.62	1.62	5.76	---	---	3.01	9.00	9.54	0.56	2.62	2.96	2.57	12.00	13.60	95	A++	8.04	9.00	392
2.0+2.5+2.5	2.00	2.50	2.50	---	---	2.42	7.00	7.52	0.46	1.71	1.94	2.11	7.90	8.90	95	A++	8.32	7.00	295
2.0+2.5+3.5	1.88	2.34	3.28	---	---	2.55	7.50	8.22	0.50	1.92	2.27	2.27	8.80	10.40	95	A++	8.28	7.50	317
2.0+2.5+4.2	1.84	2.30	3.86	---	---	2.66	8.00	8.53	0.52	2.15	2.44	2.40	9.90	11.30	95	A++	8.11	8.00	345
2.0+2.5+5.0	1.68	2.11	4.21	---	---	2.77	8.00	8.83	0.52	2.09	2.52	2.40	9.60	11.60	95	A++	8.14	8.00	344
2.0+2.5+6.0	1.66	2.07	4.97	---	---	2.92	8.70	9.36	0.56	2.44	2.83	2.57	11.20	13.00	95	A++	8.05	8.70	378
2.0+2.5+7.1	1.55	1.94	5.51	---	---	3.08	9.00	9.56	0.59	2.62	2.96	2.69	12.00	13.60	95	A++	8.05	9.00	392
2.0+3.5+3.5	1.78	3.11	3.11	---	---	2.70	8.00	8.67	0.52	2.15	2.51	2.40	9.90	11.50	95	A++	8.12	8.00	345
2.0+3.5+4.2	1.75	3.07	3.68	---	---	2.80	8.50	8.68	0.55	2.42	2.51	2.53	11.10	11.50	95	A++	8.07	8.50	369
2.0+3.5+5.0	1.66	2.90	4.14	---	---	2.92	8.70	8.87	0.56	2.44	2.52	2.57	11.20	11.60	95	A++	8.04	8.70	379
2.0+3.5+6.0	1.57	2.74	4.70	---	---	3.07	9.00	9.50	0.59	2.58	2.90	2.69	11.90	13.30	95	A++	8.05	9.00	392
2.0+3.5+7.1	1.43	2.50	5.07	---	---	3.32	9.00	9.51	0.57	2.58	2.90	2.70	11.80	13.30	95	A++	8.06	9.00	391
2.0+4.2+4.2	1.67	3.51	3.51	---	---	2.91	8.70	8.69	0.55	2.54	2.51	2.53	11.70	11.50	95	A++	8.06	8.70	378
2.0+4.2+5.0	1.61	3.38	4.02	---	---	3.02	9.00	9.09	0.59	2.62	2.64	2.69	12.00	12.20	95	A++	8.03	9.00	392
2.0+4.2+6.0	1.48	3.10	4.43	---	---	3.32	9.00	9.51	0.57	2.58	2.90	2.70	11.90	13.30	95	A++	8.05	9.00	392
2.0+4.2+7.1	1.35	2.84	4.80	---	---	3.49	9.00	9.53	0.60	2.58	2.90	2.80	11.80	13.30	95	A++	8.06	9.00	391
2.0+5.0+5.0	1.50	3.75	3.75	---	---	3.14	9.00	9.27	0.59	2.52	2.66	2.69	11.60	12.20	95	A++	8.09	9.00	390
2.0+5.0+6.0	1.38	3.46	4.15	---	---	3.35	9.00	9.70	0.56	2.51	2.91	2.70	11.50	13.40	95	A++	8.10	9.00	389
2.0+5.0+7.1	1.28	3.19	4.53	---	---	3.53	9.00	9.72	0.60	2.51	2.92	2.80	11.50	13.40	95	A++	8.11	9.00	388
2.0+6.0+6.0	1.29	3.86	3.86	---	---	3.53	9.00	10.20	0.60	2.47	3.25	2.80	11.40	15.00	95	A++	8.11	9.00	389
2.0+6.0+7.1	1.19	3.58	4.23	---	---	3.70	9.00	10.65	0.64	2.47	3.60	3.00	11.40	16.60	95	A++	8.12	9.00	388
2.5+2.5+2.5	2.50	2.50	2.50	---	---	2.48	7.50	7.87	0.50	1.93	2.10	2.27	8.90	9.70	95	A++	8.28	7.50	317
2.5+2.5+3.5	2.35	2.35	3.29	---	---	2.63	8.00	8.44	0.52	2.15	2.39	2.40	9.90	11.00	95	A++	8.13	8.00	345
2.5+2.5+4.2	2.17	2.17	3.65	---	---	2.73	8.00	8.65	0.52	2.15	2.50	2.40	9.90	11.50	95	A++	8.14	8.00	344
2.5+2.5+5.0	2.13	2.13	4.25	---	---	2.85	8.50	8.84	0.56	2.33	2.52	2.57	10.70	11.60	95	A++	8.07	8.50	369
2.5+2.5+6.0	2.05	2.05	4.91	---	---	2.99	9.00	9.37	0.56	2.62	2.83	2.57	12.00	13.00	95	A++	8.05	9.00	391
2.5+2.5+7.1	1.86	1.86	5.28	---	---	3.32	9.00	9.58	0.57	2.62	2.96	2.70	12.00	13.60	95	A++	8.07	9.00	391
2.5+3.5+3.5	2.11	2.95	2.95	---	---	2.77	8.00	8.68	0.55	2.14	2.51	2.53	9.90	11.50	95	A++	8.14	8.00	344
2.5+3.5+4.2	2.08	2.92	3.50	---	---	2.88	8.50	8.69	0.55	2.42	2.51	2.53	11.10	11.50	95	A++	8.09	8.50	368
2.5+3.5+5.0	2.05	2.86	4.09	---	---	2.99	9.00	8.89	0.59	2.62	2.52	2.69	12.00	11.60	95	A++	8.05	9.00	392
2.5+3.5+6.0	1.88	2.63	4.50	---	---	3.14	9.00	9.51	0.59	2.58	2.90	2.69	11.80	13.30	95	A++	8.06	9.00	391
2.5+3.5+7.1	1.72	2.40	4.88	---	---	3.33	9.00	9.53	0.57	2.57	2.90	2.70	11.80	13.30	95	A++	8.07	9.00	390
2.5+4.2+4.2	2.06	3.47	3.47	---	---	2.98	9.00	8.71	0.59	2.72	2.51	2.69	12.50	11.50	95	A++	8.01	9.00	394
2.5+4.2+5.0	1.92	3.23	3.85	---	---	3.10	9.00	9.10	0.59	2.58	2.64	2.69	11.90	12.20	95	A++	7.99	9.00	394
2.5+4.2+6.0	1.77	2.98	4.25	---	---	3.32	9.00	9.52	0.57	2.58	2.90	2.70	11.80	13.30	95	A++	8.01	9.00	394
2.5+4.2+7.1	1.63	2.74	4.63	---	---	3.50	9.00	9.54	0.60	2.57	2.90	2.80	11.80	13.40	95	A++	8.02	9.00	393
2.5+5.0+5.0	1.80	3.60	3.60	---	---	3.35	9.00	9.28	0.56	2.51	2.66	2.70	11.60	12.20	95	A++	8.10	9.00	389
2.5+5.0+6.0	1.67	3.33	4.00	---	---	3.53	9.00	9.72	0.60	2.51	2.92	2.80	11.50	13.40	95	A++	8.11	9.00	388
2.5+5.0+7.1	1.54	3.08	4.38	---	---	3.53	9.00	9.73	0.60	2.48	2.92	2.80	11.40	13.40	95	A++	8.12	9.00	388
2.5+6.0+6.0	1.55	3.72	3.72	---	---	3.53	9.00	10.22	0.60	2.47	3.25	2.80	11.40	15.00	95	A++	8.12	9.00	388
2.5+6.0+7.1	1.44	3.46	4.10	---	---	3.71	9.00	10.66	0.64	2.47	3.60	3.00	11.40	16.60	95	A++	8.13	9.00	388
3.5+3.5+3.5	2.90	2.90	2.90	---	---	2.92	8.70	8.83	0.59	2.50	2.57	2.69	11.50	11.80	95	A++	8.05	8.70	378
3.5+3.5+4.2	2.81	2.81	3.38	---	---	3.02	9.00	8.84	0.59	2.68	2.57	2.69	12.30	11.90	95	A++	7.98	9.00	395
3.5+3.5+5.0	2.63	2.63	3.75	---	---	3.14	9.00	9.03	0.62	2.58	2.59	2.82	11.80	11.90	95	A++	7.97	9.00	395
3.5+3.5+6.0	2.42	2.42	4.15	---	---	3.33	9.00	9.56	0.57	2.57	2.90	2.70	11.80	13.40	95	A++	7.99	9.00	395
3.5+3.5+7.1	2.23	2.23	4.53	---	---	3.50	9.00	9.58	0.60	2.57	2.90	2.80	11.80	13.40	95	A++	8.00	9.00	394
3.5+4.2+4.2	2.65	3.18	3.18	---	---	3.13	9.00	9.05	0.62	2.68	2.69	2.82	12.30	12.40	95	A++	7.99	9.00	394
3.5+4.2+5.0	2.48	2.98	3.54	---	---	3.33	9.00	9.25	0.57	2.57	2.71	2.70	11.80	12.50	95	A++	7.98	9.00	395
3.5+4.2+6.0	2.30	2.76	3.94	---	---	3.50	9.00	9.57	0.60	2.57	2.90	2.80	11.80	13.40	95	A++	7.99	9.00	394
3.5+4.2+7.1	2.13	2.55	4.32	---	---	3.67	9.00	10.04	0.64	2.56	3.23	3.00	11.80	14.90	95	A++	8.00	9.00	394
3.5+5.0+5.0	2.33	3.33	3.33	---	---	3.53	9.00	9.22	0.60	2.48	2.60	2.80	11.40	11.90	95	A++	8.11	9.00	388
3.5+5.0+6.0	2.17	3.10	3.72	---	---	3.53	9.00	9.76											



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+4.2+4.2	1.52	4.24	4.24	---	---	3.46	10.00	10.90	0.68	2.69	2.92	3.10	12.32	13.36	95	A+	4.12	6.46	2194	4.93	1.53
1.5+4.2+5.0	1.40	3.93	4.67	---	---	3.69	10.00	11.03	0.71	2.59	2.82	3.23	11.86	12.91	95	A+	4.18	6.46	2162	4.94	1.52
1.5+4.2+6.0	1.28	3.59	5.13	---	---	3.98	10.00	11.27	0.71	2.54	2.80	3.27	11.63	12.81	95	A+	4.21	6.46	2147	4.96	1.50
1.5+4.2+7.1	1.17	3.28	5.55	---	---	4.29	10.00	11.30	0.76	2.49	2.78	3.48	11.40	12.72	95	A+	4.24	6.46	2132	4.98	1.48
1.5+5.0+5.0	1.30	4.35	4.35	---	---	3.92	10.00	11.17	0.71	2.50	2.83	3.23	11.45	12.95	95	A+	4.19	6.46	2156	4.95	1.51
1.5+5.0+6.0	1.20	4.00	4.80	---	---	4.21	10.00	11.41	0.71	2.46	2.75	3.27	11.26	12.59	95	A+	4.22	6.46	2140	4.97	1.49
1.5+5.0+7.1	1.10	3.68	5.22	---	---	4.53	10.00	11.44	0.79	2.41	2.73	3.61	11.03	12.49	95	A+	4.25	6.46	2125	4.99	1.47
1.5+6.0+6.0	1.11	4.44	4.44	---	---	4.50	10.00	11.65	0.72	2.42	2.67	3.31	11.08	12.22	95	A+	4.24	6.46	2133	4.97	1.49
1.5+6.0+7.1	1.32	3.97	4.70	---	---	4.81	10.00	11.68	0.79	2.40	2.66	3.61	10.99	12.17	95	A+	4.26	6.46	2119	4.99	1.47
2.0+2.0+2.0	2.50	2.50	2.50	---	---	2.33	7.50	10.49	0.50	1.77	2.50	2.28	8.11	11.44	95	A+	4.03	4.80	1665	4.00	0.80
2.0+2.0+2.5	2.46	2.46	3.08	---	---	2.48	8.00	10.57	0.52	1.92	2.54	2.37	8.79	11.62	95	A+	4.04	4.80	1660	4.00	0.80
2.0+2.0+3.5	2.40	2.40	4.20	---	---	2.77	9.00	10.68	0.56	2.27	2.66	2.58	10.39	12.17	95	A+	4.06	5.60	1931	4.46	1.14
2.0+2.0+4.2	2.29	2.29	4.81	---	---	2.97	9.40	10.68	0.60	2.47	2.66	2.75	11.31	12.17	95	A+	4.07	5.60	1925	4.46	1.14
2.0+2.0+5.0	2.22	2.22	5.56	---	---	3.20	10.00	10.90	0.61	2.76	2.82	2.80	12.64	12.91	95	A+	4.16	6.46	2174	4.95	1.51
2.0+2.0+6.0	2.00	2.00	6.00	---	---	3.49	10.00	11.14	0.62	2.72	2.80	2.84	12.45	12.81	95	A+	4.19	6.46	2158	4.97	1.49
2.0+2.0+7.1	1.80	1.80	6.40	---	---	3.80	10.00	11.18	0.66	2.67	2.79	3.01	12.22	12.77	95	A+	4.22	6.46	2142	4.99	1.47
2.0+2.5+2.5	2.43	3.04	3.04	---	---	2.62	8.50	10.59	0.54	2.15	2.63	2.45	9.84	12.04	95	A+	4.07	5.00	1716	4.11	0.89
2.0+2.5+3.5	2.33	2.91	4.07	---	---	2.92	9.30	10.68	0.58	2.45	2.66	2.67	11.22	12.17	95	A+	4.09	5.60	1913	4.46	1.14
2.0+2.5+4.2	2.30	2.87	4.83	---	---	3.12	10.00	10.77	0.63	2.77	2.87	2.88	12.68	13.14	95	A+	4.11	5.60	1908	4.46	1.14
2.0+2.5+5.0	2.11	2.63	5.26	---	---	3.35	10.00	11.11	0.63	2.73	2.82	2.88	12.50	12.91	95	A+	4.19	6.46	2154	4.95	1.51
2.0+2.5+6.0	1.90	2.38	5.71	---	---	3.63	10.00	11.14	0.64	2.68	2.80	2.93	12.27	12.81	95	A+	4.22	6.46	2139	4.97	1.49
2.0+2.5+7.1	1.72	2.16	6.12	---	---	3.95	10.00	11.18	0.69	2.66	2.79	3.14	12.18	12.77	95	A+	4.25	6.46	2124	4.99	1.47
2.0+3.5+3.5	2.22	3.89	3.89	---	---	3.20	10.00	10.77	0.65	2.76	2.87	2.97	12.64	13.14	95	A+	4.25	6.46	2126	4.94	1.52
2.0+3.5+4.2	2.06	3.61	4.33	---	---	3.41	10.00	10.97	0.68	2.75	2.97	3.10	12.59	13.59	95	A+	4.26	6.46	2120	4.94	1.52
2.0+3.5+5.0	1.90	3.33	4.76	---	---	3.63	10.00	11.34	0.68	2.73	3.04	3.10	12.50	13.91	95	A+	4.32	6.46	2090	4.96	1.50
2.0+3.5+6.0	1.74	3.04	5.22	---	---	3.92	10.00	11.34	0.69	2.68	2.80	3.14	12.27	12.81	95	A+	4.35	6.46	2076	4.97	1.49
2.0+3.5+7.1	1.59	2.78	5.63	---	---	4.23	10.00	11.35	0.76	2.72	2.79	3.48	12.45	12.77	95	A+	4.38	6.46	2062	4.99	1.47
2.0+4.2+4.2	1.92	4.04	4.04	---	---	3.60	10.00	10.98	0.70	2.73	2.97	3.18	12.50	13.59	95	A+	4.28	6.46	2113	4.95	1.51
2.0+4.2+5.0	1.79	3.75	4.46	---	---	3.84	10.00	11.35	0.72	2.71	3.04	3.31	12.41	13.91	95	A+	4.34	6.46	2084	4.96	1.50
2.0+4.2+6.0	1.64	3.44	4.92	---	---	4.12	10.00	11.37	0.73	2.60	2.80	3.36	11.90	12.81	95	A+	4.37	6.46	2069	4.98	1.48
2.0+4.2+7.1	1.50	3.16	5.34	---	---	4.44	10.00	11.40	0.78	2.55	2.78	3.57	11.68	12.72	95	A+	4.40	6.46	2055	5.00	1.46
2.0+5.0+5.0	1.67	4.17	4.17	---	---	4.07	10.00	11.06	0.75	2.59	2.83	3.44	11.86	12.95	95	A+	4.35	6.46	2077	4.96	1.50
2.0+5.0+6.0	1.54	3.85	4.62	---	---	4.36	10.00	11.29	0.74	2.55	2.75	3.40	11.68	12.59	95	A+	4.38	6.46	2063	4.98	1.48
2.0+5.0+7.1	1.42	3.55	5.04	---	---	4.67	10.00	11.33	0.81	2.53	2.73	3.70	11.58	12.49	95	A+	4.41	6.46	2049	5.00	1.46
2.0+6.0+6.0	1.43	4.29	4.29	---	---	4.64	10.00	11.53	0.77	2.44	2.67	3.53	11.17	12.22	95	A+	4.39	6.46	2057	4.99	1.47
2.0+6.0+7.1	1.32	3.97	4.70	---	---	4.96	10.00	11.56	0.82	2.39	2.66	3.74	10.94	12.17	95	A+	4.42	6.46	2043	5.00	1.46
2.5+2.5+2.5	3.33	3.33	3.33	---	---	2.77	10.00	10.72	0.56	2.67	2.66	2.58	12.22	12.17	95	A+	4.09	5.00	1709	4.13	0.87
2.5+2.5+3.5	2.94	2.94	4.12	---	---	3.06	10.00	10.92	0.63	2.63	2.74	2.88	12.04	12.54	95	A+	4.11	5.60	1906	4.48	1.12
2.5+2.5+4.2	2.72	2.72	4.57	---	---	3.26	10.00	11.04	0.65	2.61	2.87	2.97	11.95	13.14	95	A+	4.12	5.60	1900	4.48	1.12
2.5+2.5+5.0	2.50	2.50	5.00	---	---	3.49	10.00	11.33	0.66	2.51	3.04	3.01	11.49	13.91	95	A+	4.20	6.46	2152	4.97	1.49
2.5+2.5+6.0	2.27	2.27	5.45	---	---	3.77	10.00	11.35	0.67	2.46	2.80	3.05	11.26	12.81	95	A+	4.23	6.46	2136	4.99	1.47
2.5+2.5+7.1	2.07	2.07	5.87	---	---	4.09	10.00	11.37	0.73	2.41	2.79	3.36	11.03	12.77	95	A+	4.26	6.46	2121	5.00	1.46
2.5+3.5+3.5	2.63	3.68	3.68	---	---	3.35	10.00	11.19	0.68	2.57	3.08	3.10	11.77	14.10	95	A+	4.15	6.46	2176	4.96	1.50
2.5+3.5+4.2	2.45	3.43	4.12	---	---	3.55	10.00	11.20	0.70	2.55	3.08	3.18	11.68	14.10	95	A+	4.16	6.46	2170	4.96	1.50
2.5+3.5+5.0	2.27	3.18	4.55	---	---	3.77	10.00	11.34	0.71	2.45	3.04	3.23	11.22	13.91	95	A+	4.22	6.46	2139	4.97	1.49
2.5+3.5+6.0	2.08	2.92	5.00	---	---	4.07	10.00	11.35	0.71	2.40	2.80	3.27	10.99	12.81	95	A+	4.25	6.46	2124	4.99	1.47
2.5+3.5+7.1	1.91	2.67	5.42	---	---	4.39	10.00	11.40	0.78	2.36	2.79	3.57	10.81	12.77	95	A+	4.28	6.46	2110	5.01	1.45
2.5+4.2+4.2	2.29	3.85	3.85	---	---	3.75	10.00	11.20	0.72	2.53	3.08	3.31	11.58	14.10	95	A+	4.18	6.46	2163	4.96	1.50
2.5+4.2+5.0	2.14	3.59	4.27	---	---	3.98	10.00	11.35	0.75	2.43	3.04	3.44	11.13	13.91	95	A+	4.24	6.46	2133	4.97	1.49
2.5+4.2+6.0	1.97	3.31	4.72	---	---	4.26	10.00	11.37	0.76	2.39	2.80	3.48	10.94	12.81	95	A+	4.27	6.46	2118	4.99	1.47
2.5+4.2+7.1	1.81	3.04	5.14	---	---	4.58	10.00	11.40	0.81	2.34	2.78	3.70	10.71	12.72	95	A+	4.30	6.46	2103	5.01	1.45
2.5+5.0+5.0	2.00	4.00	4.00	---	---	4.21	10.00	11.06	0.78	2.41	2.83	3.57	11.03	12.95	95	A+	4.25	6.46	2126	4.98	1.48
2.5+5.0+6.0	1.85	3.70	4.44	---	---	4.50	10.00	11.29	0.79	2.37	2.75	3.61	10.85	12.59	95	A+	4.28	6.46	2111	5.00	1.46
2.5+5.0+7.1	1.71	3.42	4.86	---	---	4.81	10.00	11.33	0.84	2.33	2.73	3.83	10.67	12.49	95	A+	4.31	6.46	2097	5.02	1.44
2.5+6.0+6.0	1.72	4.14	4.14	---	---	4.78	10.00	11.53	0.80	2.35	2.67	3.66	10.76	12.22	95	A+	4.29	6.46	2105	5.00	1.46
2.5+6.0+7.1	1.60	3.85	4.55	---	---	5.10	10.00	11.56	0.85	2.31	2.66	3.87	10.58	12.17	95	A+	4.32	6.46	2091	5.02	1.44
3.5+3.5+3.5	3.33	3.33	3.33	---	---	3.63	10.00	11.19	0.72	2.66	3.08	3.31	12.18	14.10	95	A+	4.28	6.46	2111	4.98	1.48
3.5+3.5+4.2	3.13	3.13	3.75	---	---	3.84	10.00	11.20	0.75	2.63	3.08	3.44	12.04	14.10	95	A+	4.29	6.46	2105	4.99	1.47
3.5+3.5+5.0	2.92	2.92	4.17	---	---	4.07	10.00	11.35	0.78	2.53	3.04	3.57	11.58	13.91	95	A+	4.35	6.46	2076	5.00	1.46
3.5+3.5+6.0	2.69	2.69	4.62	---	---	4.36	10.00	11.38	0.79	2.48	2.80	3.61	11.36	12.81	95	A+	4.38	6.46	2062	5.02	1.44

# Combinatietabellen

Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SEER	Pdesign	AEC
4.2+4.2+5.0	2.82	2.82	3.36	---	---	3.50	9.00	9.35	0.60	2.57	2.77	2.80	11.80	12.80	95	A++	7.99	9.00	395
4.2+4.2+6.0	2.63	2.63	3.75	---	---	3.50	9.00	9.58	0.60	2.56	2.90	2.80	11.80	13.40	95	A++	8.00	9.00	394
4.2+4.2+7.1	2.44	2.44	4.12	---	---	3.67	9.00	10.06	0.64	2.56	3.24	3.00	11.80	14.90	95	A++	8.01	9.00	394
4.2+5.0+5.0	2.66	3.17	3.17	---	---	3.53	9.00	9.23	0.60	2.47	2.60	2.80	11.40	11.90	95	A++	7.99	9.00	394
4.2+5.0+6.0	2.49	2.96	3.55	---	---	3.71	9.00	10.24	0.64	2.47	3.25	3.00	11.30	15.00	95	A++	8.00	9.00	394
5.0+5.0+5.0	3.00	3.00	3.00	---	---	3.73	9.00	10.00	0.64	2.41	3.00	3.00	11.10	13.80	95	A++	8.00	9.00	394
1.5+1.5+1.5+1.5	1.65	1.65	1.65	1.65	---	2.31	6.60	7.10	0.44	1.35	1.55	2.02	6.20	7.10	95	A++	8.33	6.00	252
1.5+1.5+1.5+2.0	1.55	1.55	1.55	2.06	---	2.36	6.70	7.30	0.47	1.43	1.66	2.15	6.53	7.58	95	A++	8.44	6.50	270
1.5+1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	1.50	2.50	---	2.42	7.00	7.50	0.47	1.53	1.74	2.15	7.00	7.98	95	A+++	8.57	7.00	286
1.5+1.5+1.5+3.5	1.41	1.41	1.41	3.28	---	2.55	7.50	8.18	0.50	1.74	2.02	2.27	8.00	9.30	95	A+++	8.58	7.50	306
1.5+1.5+1.5+4.2	1.38	1.38	1.38	3.86	---	2.66	8.00	8.55	0.50	1.95	2.19	2.27	9.00	10.10	95	A++	8.38	8.00	335
1.5+1.5+1.5+5.0	1.26	1.26	1.26	4.21	---	2.77	8.00	9.03	0.53	1.90	2.37	2.44	8.80	10.90	95	A++	8.37	8.00	335
1.5+1.5+1.5+6.0	1.24	1.24	1.24	4.97	---	2.92	8.70	9.50	0.53	2.23	2.62	2.44	10.20	12.10	95	A++	8.15	8.70	374
1.5+1.5+1.5+7.1	1.16	1.16	1.16	5.51	---	3.08	9.00	9.95	0.56	2.36	2.88	2.57	10.90	13.20	95	A++	8.20	9.00	385
1.5+1.5+2.0+2.0	1.50	1.50	2.00	2.00	---	2.42	7.00	7.50	0.47	1.53	1.74	2.15	7.00	8.10	95	A+++	8.57	7.00	286
1.5+1.5+2.0+2.5	1.50	1.50	2.00	2.50	---	2.48	7.50	7.90	0.47	1.74	1.91	2.15	8.00	8.80	95	A+++	8.57	7.50	307
1.5+1.5+2.0+3.5	1.41	1.41	1.88	3.29	---	2.63	8.00	8.42	0.50	1.95	2.13	2.27	9.00	9.80	95	A++	8.38	8.00	335
1.5+1.5+2.0+4.2	1.30	1.30	1.74	3.65	---	2.73	8.00	8.90	0.53	1.95	2.36	2.44	9.00	10.90	95	A++	8.38	8.00	334
1.5+1.5+2.0+5.0	1.28	1.28	1.70	4.25	---	2.85	8.50	9.26	0.53	2.13	2.50	2.44	9.80	11.50	95	A++	8.20	8.50	363
1.5+1.5+2.0+6.0	1.23	1.23	1.64	4.91	---	2.99	9.00	9.72	0.56	2.36	2.75	2.57	10.90	12.60	95	A++	8.20	9.00	385
1.5+1.5+2.0+7.1	1.12	1.12	1.49	5.28	---	3.16	9.00	10.05	0.60	2.36	2.95	2.74	10.90	13.60	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+1.5+2.5+2.5	1.41	1.41	2.34	2.34	---	2.55	7.50	8.16	0.50	1.74	2.02	2.27	8.00	9.30	95	A+++	8.57	7.50	307
1.5+1.5+2.5+3.5	1.33	1.33	2.22	3.11	---	2.70	8.00	8.79	0.53	1.95	2.31	2.44	9.00	10.60	95	A++	8.39	8.00	334
1.5+1.5+2.5+4.2	1.31	1.31	2.19	3.68	---	2.80	8.50	9.14	0.53	2.17	2.49	2.44	10.00	11.40	95	A++	8.18	8.50	364
1.5+1.5+2.5+5.0	1.24	1.24	2.07	4.14	---	2.92	8.70	9.49	0.56	2.23	2.62	2.57	10.30	12.10	95	A++	8.16	8.70	373
1.5+1.5+2.5+6.0	1.17	1.17	1.96	4.70	---	3.07	9.00	9.84	0.56	2.36	2.81	2.57	10.90	13.00	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+1.5+2.5+7.1	1.07	1.07	1.79	5.07	---	3.23	9.00	10.16	0.60	2.36	3.01	2.74	10.80	13.90	95	A++	8.17	9.00	386
1.5+1.5+3.5+3.5	1.28	1.28	2.98	2.98	---	2.85	8.50	9.27	0.53	2.17	2.55	2.44	10.00	11.70	95	A++	8.18	8.50	364
1.5+1.5+3.5+4.2	1.26	1.26	2.94	3.53	---	2.95	9.00	9.39	0.56	2.41	2.61	2.57	11.10	12.00	95	A++	8.13	9.00	388
1.5+1.5+3.5+5.0	1.17	1.17	2.74	3.91	---	3.07	9.00	9.74	0.59	2.36	2.75	2.69	10.80	12.70	95	A++	8.13	9.00	388
1.5+1.5+3.5+6.0	1.08	1.08	2.52	4.32	---	3.21	9.00	10.18	0.59	2.36	3.02	2.69	10.80	13.90	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+1.5+3.5+7.1	0.99	0.99	2.32	4.70	---	3.42	9.00	10.20	0.56	2.35	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.16	9.00	386
1.5+1.5+4.2+4.2	1.18	1.18	3.32	3.32	---	3.05	9.00	9.61	0.59	2.41	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+1.5+4.2+5.0	1.11	1.11	3.10	3.69	---	3.17	9.00	9.75	0.59	2.36	2.75	2.69	10.80	12.70	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+1.5+4.2+6.0	1.02	1.02	2.86	4.09	---	3.41	9.00	10.19	0.56	2.35	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+1.5+4.2+7.1	0.94	0.94	2.64	4.47	---	3.60	9.00	10.20	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.17	9.00	386
1.5+1.5+5.0+5.0	1.04	1.04	3.46	3.46	---	3.43	9.00	9.97	0.56	2.31	2.83	2.70	10.60	13.00	95	A++	8.19	9.00	385
1.5+1.5+5.0+6.0	0.96	0.96	3.21	3.86	---	3.44	9.00	10.42	0.56	2.31	3.10	2.70	10.60	14.20	95	A++	8.20	9.00	384
1.5+1.5+5.0+7.1	0.89	0.89	2.98	4.23	---	3.62	9.00	10.73	0.60	2.30	3.30	2.80	10.60	15.20	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+1.5+6.0+6.0	0.90	0.90	3.60	3.60	---	3.62	9.00	10.74	0.60	2.30	3.31	2.80	10.60	15.20	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+2.0+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	2.00	---	2.48	7.50	7.89	0.47	1.74	1.91	2.15	8.00	8.80	95	A+++	8.57	7.50	307
1.5+2.0+2.0+2.5	1.41	1.88	1.88	2.34	---	2.55	7.50	8.15	0.50	1.74	2.02	2.27	8.00	9.30	95	A++	8.44	7.50	311
1.5+2.0+2.0+3.5	1.33	1.78	1.78	3.11	---	2.70	8.00	8.78	0.53	1.95	2.30	2.44	9.00	10.60	95	A++	8.39	8.00	334
1.5+2.0+2.0+4.2	1.31	1.75	1.75	3.68	---	2.80	8.50	9.12	0.53	2.18	2.49	2.44	10.00	11.40	95	A++	8.18	8.50	364
1.5+2.0+2.0+5.0	1.24	1.66	1.66	4.14	---	2.92	8.70	9.48	0.56	2.23	2.62	2.57	10.30	12.00	95	A++	8.15	8.70	374
1.5+2.0+2.0+6.0	1.17	1.57	1.57	4.70	---	3.07	9.00	9.94	0.56	2.36	2.88	2.57	10.90	13.20	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+2.0+2.0+7.1	1.07	1.43	1.43	5.07	---	3.23	9.00	10.26	0.60	2.36	3.08	2.74	10.90	14.20	95	A++	8.17	9.00	386
1.5+2.0+2.5+2.5	1.41	1.88	2.35	2.35	---	2.63	8.00	8.52	0.50	1.95	2.19	2.27	9.00	10.10	95	A++	8.35	8.00	336
1.5+2.0+2.5+3.5	1.26	1.68	2.11	2.95	---	2.77	8.00	9.02	0.53	1.95	2.42	2.44	9.00	11.20	95	A++	8.37	8.00	335
1.5+2.0+2.5+4.2	1.25	1.67	2.08	3.50	---	2.88	8.50	9.36	0.56	2.17	2.61	2.57	10.00	12.00	95	A++	8.17	8.50	364
1.5+2.0+2.5+5.0	1.23	1.64	2.05	4.09	---	2.99	9.00	9.49	0.56	2.36	2.62	2.57	10.90	12.10	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+2.0+2.5+6.0	1.13	1.50	1.88	4.50	---	3.14	9.00	10.05	0.59	2.36	2.95	2.69	10.90	13.60	95	A++	8.16	9.00	386
1.5+2.0+2.5+7.1	1.03	1.37	1.72	4.88	---	3.41	9.00	10.16	0.56	2.36	3.01	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.17	9.00	386
1.5+2.0+3.5+3.5	1.24	1.66	2.90	2.90	---	2.92	8.70	9.38	0.56	2.28	2.61	2.57	10.50	12.00	95	A++	8.15	8.70	374
1.5+2.0+3.5+4.2	1.21	1.61	2.81	3.38	---	3.02	9.00	9.60	0.56	2.41	2.74	2.57	11.10	12.60	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+2.0+3.5+5.0	1.13	1.50	2.63	3.75	---	3.14	9.00	9.74	0.59	2.36	2.75	2.69	10.80	12.70	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+2.0+3.5+6.0	1.04	1.38	2.42	4.15	---	3.41	9.00	10.18	0.56	2.36	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+2.0+3.5+7.1	0.96	1.28	2.23	4.53	---	3.59	9.00	10.20	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.17	9.00	386
1.5+2.0+4.2+4.2	1.13	1.51	3.18	3.18	---	3.13	9.00	9.61	0.59	2.41	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.15	9.00	387
1.5+2.0+4.2+5.0	1.06	1.42	2.98	3.54	---	3.41	9.00	9.75	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.14	9.00	387
1.5+2.0+4.2+6.0	0.99	1.31	2.76	3.94	---	3.41	9.00	10.19	0.56	2.35	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.16	9.00	386
1.5+2.0+4.2+7.1	0.91	1.22	2.55	4.32	---	3.60	9.00	10.69	0.60	2.35	3.36	2.80	10.80	15.50	95	A++	8.18	9.00	386
1.5+2.0+5.0+5.0	1.00	1.33	3.33	3.33	---	3.43	9.00	9.97	0.56	2.31	2.83	2.70	10.60	13.00	95	A++	8.19	9.00	385
1.5+2.0+5.0+6.0	0.93	1.24	3.10	3.72	---	3.62	9.00	10.42	0.60	2.31	3.10	2.80	10.60	14.20	95	A++	8.20		



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
4.2+4.2+5.0	3.13	3.13	3.73	---	---	4.47	10.00	11.25	0.86	2.49	2.87	3.91	11.40	13.14	95	A+	4.38	6.46	2063	5.00	1.46
4.2+4.2+6.0	2.92	2.92	4.17	---	---	4.75	10.00	11.27	0.86	2.44	2.79	3.96	11.17	12.77	95	A+	4.41	6.46	2049	5.02	1.44
4.2+4.2+7.1	2.71	2.71	4.58	---	---	5.07	10.00	11.30	0.92	2.39	2.78	4.22	10.94	12.72	95	A+	4.44	6.46	2036	5.04	1.42
4.2+5.0+5.0	2.96	3.52	3.52	---	---	4.70	10.00	11.07	0.86	2.47	2.82	3.91	11.31	12.91	95	A+	4.39	6.46	2057	5.01	1.45
4.2+5.0+6.0	2.76	3.29	3.95	---	---	4.99	10.00	11.30	0.87	2.42	2.74	4.00	11.08	12.54	95	A+	4.42	6.46	2043	5.03	1.43
5.0+5.0+5.0	3.33	3.33	3.33	---	---	4.93	10.00	11.20	0.89	2.45	2.78	4.09	11.22	12.72	95	A+	4.41	6.46	2051	5.01	1.45
1.5+1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	1.83	---	2.33	7.30	10.12	0.43	1.71	2.14	1.98	7.83	9.79	95	A+	4.01	6.46	2252	4.97	1.49
1.5+1.5+1.5+2.0	1.85	1.85	1.85	2.46	---	2.48	8.00	10.30	0.45	1.93	2.24	2.06	8.84	10.25	95	A+	4.03	6.46	2242	4.97	1.49
1.5+1.5+1.5+2.5	1.82	1.82	1.82	3.04	---	2.63	8.50	10.41	0.47	2.07	2.24	2.15	9.48	10.25	95	A+	4.05	6.46	2233	4.97	1.49
1.5+1.5+1.5+3.5	1.74	1.74	1.74	4.07	---	2.92	9.30	10.60	0.51	2.32	2.53	2.32	10.62	11.58	95	A+	4.08	6.46	2214	4.98	1.48
1.5+1.5+1.5+4.2	1.72	1.72	1.72	4.83	---	3.12	10.00	11.17	0.55	2.60	2.79	2.54	11.90	12.77	95	A+	4.08	6.46	2216	4.99	1.47
1.5+1.5+1.5+5.0	1.58	1.58	1.58	5.26	---	3.35	10.00	11.29	0.55	2.50	2.74	2.54	11.45	12.54	95	A+	4.15	6.46	2179	5.00	1.46
1.5+1.5+1.5+6.0	1.43	1.43	1.43	5.71	---	3.63	10.00	11.53	0.56	2.45	2.67	2.58	11.22	12.22	95	A+	4.18	6.46	2161	5.00	1.46
1.5+1.5+1.5+7.1	1.29	1.29	1.29	6.12	---	3.95	10.00	11.56	0.62	2.40	2.65	2.84	10.99	12.13	95	A+	4.21	6.46	2145	5.00	1.46
1.5+1.5+2.0+2.0	1.82	1.82	2.43	2.43	---	2.63	8.50	10.49	0.47	2.04	2.28	2.15	9.34	10.43	95	A+	4.13	6.46	2187	4.97	1.49
1.5+1.5+2.0+2.5	1.80	1.80	2.40	3.00	---	2.77	9.00	10.59	0.49	2.19	2.54	2.24	10.03	11.62	95	A+	4.15	6.46	2178	4.98	1.48
1.5+1.5+2.0+3.5	1.76	1.76	2.35	4.12	---	3.06	10.00	10.69	0.55	2.52	2.53	2.54	11.54	11.58	95	A+	4.18	6.46	2160	4.99	1.47
1.5+1.5+2.0+4.2	1.63	1.63	2.17	4.57	---	3.26	10.00	11.17	0.57	2.50	2.79	2.62	11.45	12.77	95	A+	4.18	6.46	2163	4.99	1.47
1.5+1.5+2.0+5.0	1.50	1.50	2.00	5.00	---	3.49	10.00	11.29	0.60	2.40	2.74	2.75	10.99	12.54	95	A+	4.25	6.46	2128	5.00	1.46
1.5+1.5+2.0+6.0	1.36	1.36	1.82	5.45	---	3.77	10.00	11.53	0.58	2.35	2.67	2.67	10.76	12.22	95	A+	4.28	6.46	2112	5.00	1.46
1.5+1.5+2.0+7.1	1.24	1.24	1.65	5.87	---	4.09	10.00	11.56	0.65	2.31	2.65	2.97	10.58	12.13	95	A+	4.31	6.46	2096	5.01	1.45
1.5+1.5+2.5+2.5	1.88	1.88	3.13	3.13	---	2.92	10.00	10.59	0.54	2.54	2.54	2.45	11.63	11.62	95	A+	4.17	6.46	2168	4.98	1.48
1.5+1.5+2.5+3.5	1.67	1.67	2.78	3.89	---	3.20	10.00	11.16	0.57	2.50	2.80	2.62	11.45	12.81	95	A+	4.18	6.46	2162	4.99	1.47
1.5+1.5+2.5+4.2	1.55	1.55	2.58	4.33	---	3.41	10.00	11.17	0.59	2.48	2.79	2.71	11.36	12.77	95	A+	4.19	6.46	2154	4.99	1.47
1.5+1.5+2.5+5.0	1.43	1.43	2.38	4.76	---	3.63	10.00	11.29	0.62	2.38	2.74	2.84	10.90	12.54	95	A+	4.26	6.46	2120	5.00	1.46
1.5+1.5+2.5+6.0	1.30	1.30	2.17	5.22	---	3.92	10.00	11.53	0.63	2.34	2.67	2.88	10.71	12.22	95	A+	4.30	6.46	2104	5.01	1.45
1.5+1.5+2.5+7.1	1.19	1.19	1.98	5.63	---	4.23	10.00	11.56	0.67	2.29	2.65	3.05	10.49	12.13	95	A+	4.33	6.46	2088	5.01	1.45
1.5+1.5+3.5+3.5	1.50	1.50	3.50	3.50	---	3.49	10.00	11.17	0.62	2.48	2.79	2.84	11.36	12.77	95	A+	4.20	6.46	2154	4.99	1.47
1.5+1.5+3.5+4.2	1.40	1.40	3.27	3.93	---	3.69	10.00	11.17	0.64	2.46	2.79	2.93	11.26	12.77	95	A+	4.21	6.46	2146	5.00	1.46
1.5+1.5+3.5+5.0	1.30	1.30	3.04	4.35	---	3.92	10.00	11.30	0.67	2.36	2.74	3.05	10.81	12.54	95	A+	4.28	6.46	2112	5.01	1.45
1.5+1.5+3.5+6.0	1.20	1.20	2.80	4.80	---	4.21	10.00	11.54	0.68	2.32	2.66	3.10	10.62	12.17	95	A+	4.31	6.46	2096	5.01	1.45
1.5+1.5+3.5+7.1	1.10	1.10	2.57	5.22	---	4.53	10.00	11.58	0.74	2.28	2.65	3.40	10.44	12.13	95	A+	4.34	6.46	2080	5.02	1.44
1.5+1.5+4.2+4.2	1.32	1.32	3.68	3.68	---	3.90	10.00	11.18	0.69	2.44	2.79	3.14	11.17	12.77	95	A+	4.23	6.46	2137	5.00	1.46
1.5+1.5+4.2+5.0	1.23	1.23	3.44	4.10	---	4.12	10.00	11.32	0.71	2.34	2.74	3.27	10.71	12.54	95	A+	4.30	6.46	2103	5.01	1.45
1.5+1.5+4.2+6.0	1.14	1.14	3.18	4.55	---	4.41	10.00	11.55	0.72	2.30	2.66	3.31	10.53	12.17	95	A+	4.33	6.46	2088	5.02	1.44
1.5+1.5+4.2+7.1	1.05	1.05	2.94	4.97	---	4.72	10.00	11.59	0.76	2.26	2.65	3.48	10.35	12.13	95	A+	4.36	6.46	2072	5.02	1.44
1.5+1.5+5.0+5.0	1.15	1.15	3.85	3.85	---	4.36	10.00	11.45	0.71	2.33	2.70	3.27	10.67	12.36	95	A+	4.31	6.46	2095	5.02	1.44
1.5+1.5+5.0+6.0	1.07	1.07	3.57	4.29	---	4.64	10.00	11.68	0.72	2.28	2.67	3.31	10.44	12.22	95	A+	4.34	6.46	2080	5.02	1.44
1.5+1.5+5.0+7.1	0.99	0.99	3.31	4.70	---	4.96	10.00	11.72	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	95	A+	4.38	6.46	2065	5.02	1.44
1.5+1.5+6.0+6.0	1.00	1.00	4.00	4.00	---	4.93	10.00	11.92	0.75	2.27	2.59	3.44	10.39	11.85	95	A+	4.36	6.46	2072	5.02	1.44
1.5+2.0+2.0+2.0	1.90	2.53	2.53	2.53	---	2.77	9.50	10.68	0.49	2.31	2.54	2.24	10.58	11.62	95	A+	4.15	6.46	2176	4.98	1.48
1.5+2.0+2.0+2.5	1.88	2.50	2.50	3.13	---	2.92	10.00	10.77	0.54	2.42	2.54	2.45	11.08	11.62	95	A+	4.17	6.46	2167	4.99	1.47
1.5+2.0+2.0+3.5	1.67	2.22	2.22	3.89	---	3.20	10.00	11.16	0.57	2.40	2.80	2.62	10.99	12.81	95	A+	4.18	6.46	2161	4.99	1.47
1.5+2.0+2.0+4.2	1.55	2.06	2.06	4.33	---	3.41	10.00	11.17	0.59	2.38	2.79	2.71	10.90	12.77	95	A+	4.20	6.46	2153	5.00	1.46
1.5+2.0+2.0+5.0	1.43	1.90	1.90	4.76	---	3.63	10.00	11.29	0.62	2.35	2.74	2.84	10.76	12.54	95	A+	4.26	6.46	2119	5.01	1.45
1.5+2.0+2.0+6.0	1.30	1.74	1.74	5.22	---	3.92	10.00	11.53	0.63	2.31	2.67	2.88	10.58	12.22	95	A+	4.30	6.46	2103	5.01	1.45
1.5+2.0+2.0+7.1	1.19	1.59	1.59	5.63	---	4.23	10.00	11.56	0.67	2.29	2.65	3.05	10.49	12.13	95	A+	4.33	6.46	2087	5.02	1.44
1.5+2.0+2.5+2.5	1.76	2.35	2.94	2.94	---	3.06	10.00	10.77	0.55	2.51	2.54	2.54	11.49	11.62	95	A+	4.19	6.46	2158	4.99	1.47
1.5+2.0+2.5+3.5	1.58	2.11	2.63	3.68	---	3.35	10.00	11.16	0.59	2.47	2.80	2.71	11.31	12.81	95	A+	4.20	6.46	2153	5.00	1.46
1.5+2.0+2.5+4.2	1.47	1.96	2.45	4.12	---	3.55	10.00	11.17	0.62	2.45	2.79	2.84	11.22	12.77	95	A+	4.21	6.46	2145	5.00	1.46
1.5+2.0+2.5+5.0	1.36	1.82	2.27	4.55	---	3.77	10.00	11.29	0.64	2.36	2.74	2.93	10.81	12.54	95	A+	4.28	6.46	2111	5.01	1.45
1.5+2.0+2.5+6.0	1.25	1.67	2.08	5.00	---	4.07	10.00	11.53	0.65	2.31	2.67	2.97	10.58	12.22	95	A+	4.31	6.46	2095	5.02	1.44
1.5+2.0+2.5+7.1	1.15	1.53	1.91	5.42	---	4.39	10.00	11.56	0.70	2.27	2.65	3.18	10.39	12.13	95	A+	4.35	6.46	2079	5.02	1.44
1.5+2.0+3.5+3.5	1.43	1.90	3.33	3.33	---	3.63	10.00	11.17	0.64	2.45	2.79	2.93	11.22	12.77	95	A+	4.21	6.46	2144	5.00	1.46
1.5+2.0+3.5+4.2	1.34	1.79	3.13	3.75	---	3.84	10.00	11.17	0.69	2.43	2.79	3.14	11.13	12.77	95	A+	4.23	6.46	2136	5.00	1.46
1.5+2.0+3.5+5.0	1.25	1.67	2.92	4.17	---	4.07	10.00	11.30	0.69	2.34	2.74	3.14	10.71	12.54	95	A+	4.30	6.46	2102	5.02	1.44
1.5+2.0+3.5+6.0	1.15	1.54	2.69	4.62	---	4.36	10.00	11.54	0.70	2.30	2.66	3.18	10.53	12.17	95	A+	4.33	6.46	2087	5.02	1.44
1.5+2.0+3.5+7.1	1.06	1.42	2.48	5.04	---	4.67	10.00	11.58	0.76	2.25	2.65	3.48	10.30	12.13	95	A+	4.36	6.46	2071	5.0	

# Combinatietabellen

Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+2.5+2.5+6.0	1.08	1.80	1.80	4.32	---	3.21	9.00	10.16	0.59	2.36	3.01	2.69	10.80	13.90	95	A++	8.16	9.00	386
1.5+2.5+2.5+7.1	0.99	1.65	1.65	4.70	---	3.41	9.00	10.18	0.56	2.36	3.01	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.18	9.00	386
1.5+2.5+3.5+3.5	1.23	2.05	2.86	2.86	---	2.99	9.00	9.39	0.56	2.41	2.61	2.57	11.10	12.00	95	A++	8.22	9.00	384
1.5+2.5+3.5+4.2	1.15	1.92	2.69	3.23	---	3.10	9.00	9.51	0.59	2.41	2.68	2.69	11.10	12.30	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+2.5+3.5+5.0	1.08	1.80	2.52	3.60	---	3.21	9.00	9.75	0.59	2.36	2.75	2.69	10.80	12.70	95	A++	8.22	9.00	384
1.5+2.5+3.5+6.0	1.00	1.67	2.33	4.00	---	3.41	9.00	10.19	0.56	2.35	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+2.5+3.5+7.1	0.92	1.54	2.16	4.38	---	3.60	9.00	10.21	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.25	9.00	382
1.5+2.5+4.2+4.2	1.09	1.81	3.05	3.05	---	3.20	9.00	9.62	0.59	2.41	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+2.5+4.2+5.0	1.02	1.70	2.86	3.41	---	3.41	9.00	9.76	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+2.5+4.2+6.0	0.95	1.58	2.66	3.80	---	3.60	9.00	10.20	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.24	9.00	383
1.5+2.5+4.2+7.1	0.88	1.47	2.47	4.18	---	3.78	9.00	10.71	0.63	2.35	3.36	3.00	10.80	15.50	95	A++	8.25	9.00	382
1.5+2.5+5.0+5.0	0.96	1.61	3.21	3.21	---	3.20	9.00	9.53	0.59	2.31	2.57	2.69	10.60	11.80	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+2.5+5.0+6.0	0.90	1.50	3.00	3.60	---	3.44	9.00	9.78	0.56	2.30	2.70	2.70	10.60	12.40	95	A++	8.24	9.00	382
1.5+3.5+3.5+3.5	1.13	2.63	2.63	2.63	---	3.14	9.00	9.53	0.59	2.41	2.68	2.69	11.10	12.30	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+3.5+3.5+4.2	1.06	2.48	2.48	2.98	---	3.39	9.00	9.54	0.56	2.40	2.68	2.70	11.10	12.30	95	A++	8.22	9.00	384
1.5+3.5+3.5+5.0	1.00	2.33	2.33	3.33	---	3.42	9.00	9.78	0.56	2.35	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.21	9.00	384
1.5+3.5+3.5+6.0	0.93	2.17	2.17	3.72	---	3.60	9.00	10.22	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+3.5+3.5+7.1	0.87	2.02	2.02	4.10	---	3.78	9.00	10.73	0.63	2.32	3.37	3.00	10.70	15.50	95	A++	8.24	9.00	383
1.5+3.5+4.2+4.2	1.01	2.35	2.82	2.82	---	3.39	9.00	9.55	0.56	2.40	2.68	2.70	11.10	12.30	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+3.5+4.2+5.0	0.95	2.22	2.66	3.17	---	3.60	9.00	9.79	0.60	2.35	2.75	2.80	10.80	12.70	95	A++	8.22	9.00	384
1.5+3.5+4.2+6.0	0.89	2.07	2.49	3.55	---	3.78	9.00	10.73	0.63	2.32	3.37	3.00	10.70	15.50	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+3.5+5.0+5.0	0.90	2.10	3.00	3.00	---	3.62	9.00	10.53	0.60	2.30	3.17	2.80	10.60	14.60	95	A++	8.22	9.00	383
1.5+4.2+4.2+4.2	0.96	2.68	2.68	2.68	---	3.57	9.00	9.56	0.60	2.40	2.68	2.80	11.00	12.40	95	A++	8.23	9.00	383
1.5+4.2+4.2+5.0	0.91	2.54	2.54	3.02	---	3.60	9.00	10.32	0.60	2.35	3.09	2.80	10.80	14.20	95	A++	8.22	9.00	383
2.0+2.0+2.0+2.0	1.88	1.88	1.88	1.88	---	2.55	7.50	8.14	0.50	1.74	2.02	2.27	8.00	9.30	95	A+++	8.58	7.50	306
2.0+2.0+2.0+2.5	1.88	1.88	1.88	2.35	---	2.63	8.00	8.51	0.50	1.95	2.19	2.27	9.00	10.10	95	A++	8.38	8.00	334
2.0+2.0+2.0+3.5	1.68	1.68	1.68	2.95	---	2.77	8.00	9.00	0.53	1.95	2.42	2.44	9.00	11.20	95	A++	8.38	8.00	335
2.0+2.0+2.0+4.2	1.67	1.67	1.67	3.50	---	2.88	8.50	9.34	0.56	2.18	2.61	2.57	10.00	12.00	95	A++	8.02	8.50	371
2.0+2.0+2.0+5.0	1.64	1.64	1.64	4.09	---	2.99	9.00	9.59	0.56	2.37	2.68	2.57	10.90	12.40	95	A++	7.93	9.00	398
2.0+2.0+2.0+6.0	1.50	1.50	1.50	4.50	---	3.14	9.00	10.04	0.60	2.36	2.95	2.74	10.90	13.60	95	A++	7.96	9.00	396
2.0+2.0+2.0+7.1	1.37	1.37	1.37	4.88	---	3.41	9.00	10.26	0.56	2.36	3.08	2.70	10.90	14.20	95	A++	7.96	9.00	396
2.0+2.0+2.5+2.5	1.73	1.73	2.17	2.17	---	2.70	7.80	8.75	0.53	1.88	2.30	2.44	8.70	10.60	95	A++	8.48	7.80	322
2.0+2.0+2.5+3.5	1.70	1.70	2.13	2.98	---	2.85	8.50	9.24	0.53	2.18	2.55	2.44	10.00	11.70	95	A++	8.02	8.50	371
2.0+2.0+2.5+4.2	1.68	1.68	2.10	3.53	---	2.95	9.00	9.36	0.56	2.42	2.61	2.57	11.10	12.00	95	A++	7.93	9.00	398
2.0+2.0+2.5+5.0	1.57	1.57	1.96	3.91	---	3.07	9.00	9.71	0.59	2.36	2.75	2.69	10.90	12.60	95	A++	7.93	9.00	397
2.0+2.0+2.5+6.0	1.44	1.44	1.80	4.32	---	3.21	9.00	10.15	0.60	2.36	3.01	2.74	10.90	13.90	95	A++	7.95	9.00	397
2.0+2.0+2.5+7.1	1.32	1.32	1.65	4.70	---	3.41	9.00	10.16	0.56	2.36	3.01	2.70	10.80	13.90	95	A++	7.97	9.00	396
2.0+2.0+3.5+3.5	1.64	1.64	2.86	2.86	---	2.99	9.00	9.38	0.56	2.41	2.61	2.57	11.10	12.00	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.0+3.5+4.2	1.54	1.54	2.69	3.23	---	3.10	9.00	9.60	0.59	2.41	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.0+3.5+5.0	1.44	1.44	2.52	3.60	---	3.21	9.00	9.74	0.59	2.36	2.75	2.69	10.80	12.70	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.0+3.5+6.0	1.33	1.33	2.33	4.00	---	3.41	9.00	10.18	0.56	2.36	3.02	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.0+3.5+7.1	1.23	1.23	2.16	4.38	---	3.59	9.00	10.20	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.10	9.00	389
2.0+2.0+4.2+4.2	1.45	1.45	3.05	3.05	---	3.20	9.00	9.61	0.59	2.41	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.0+4.2+5.0	1.36	1.36	2.86	3.41	---	3.41	9.00	9.75	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.07	9.00	390
2.0+2.0+4.2+6.0	1.27	1.27	2.66	3.80	---	3.59	9.00	10.19	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.09	9.00	390
2.0+2.0+4.2+7.1	1.18	1.18	2.47	4.18	---	3.77	9.00	10.69	0.63	2.35	3.36	3.00	10.80	15.50	95	A++	8.11	9.00	389
2.0+2.0+5.0+5.0	1.29	1.29	3.21	3.21	---	3.43	9.00	9.97	0.56	2.31	2.83	2.70	10.60	13.00	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.0+5.0+6.0	1.20	1.20	3.00	3.60	---	3.62	9.00	10.72	0.60	2.31	3.30	2.80	10.60	15.20	95	A++	8.10	9.00	389
2.0+2.5+2.5+2.5	1.68	2.11	2.11	2.11	---	2.77	8.00	8.99	0.53	1.95	2.42	2.44	9.00	11.20	95	A++	8.40	8.00	334
2.0+2.5+2.5+3.5	1.66	2.07	2.07	2.90	---	2.92	8.70	9.36	0.56	2.28	2.61	2.57	10.50	12.00	95	A++	8.03	8.70	379
2.0+2.5+2.5+4.2	1.61	2.01	2.01	3.38	---	3.02	9.00	9.58	0.56	2.42	2.74	2.57	11.10	12.60	95	A++	7.93	9.00	398
2.0+2.5+2.5+5.0	1.50	1.88	1.88	3.75	---	3.14	9.00	9.72	0.59	2.36	2.75	2.69	10.90	12.60	95	A++	7.93	9.00	397
2.0+2.5+2.5+6.0	1.38	1.73	1.73	4.15	---	3.41	9.00	10.16	0.56	2.36	3.01	2.70	10.80	13.90	95	A++	7.95	9.00	397
2.0+2.5+2.5+7.1	1.28	1.60	1.60	4.53	---	3.59	9.00	10.18	0.60	2.36	3.01	2.80	10.80	13.90	95	A++	7.97	9.00	396
2.0+2.5+3.5+3.5	1.57	1.96	2.74	2.74	---	3.07	9.00	9.50	0.59	2.41	2.68	2.69	11.10	12.30	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.5+3.5+4.2	1.48	1.84	2.58	3.10	---	3.17	9.00	9.51	0.59	2.41	2.68	2.69	11.10	12.30	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.5+3.5+5.0	1.38	1.73	2.42	3.46	---	3.41	9.00	9.75	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.07	9.00	391
2.0+2.5+3.5+6.0	1.29	1.61	2.25	3.86	---	3.59	9.00	10.19	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.5+3.5+7.1	1.19	1.49	2.09	4.23	---	3.60	9.00	10.70	0.60	2.35	3.36	2.80	10.80	15.50	95	A++	8.10	9.00	389
2.0+2.5+4.2+4.2	1.40	1.74	2.93	2.93	---	3.39	9.00	9.62	0.56	2.41	2.74	2.70	11.10	12.60	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.5+4.2+5.0	1.31	1.64	2.76	3.28	---	3.41	9.00	9.76	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.07	9.00	390
2.0+2.5+4.2+6.0	1.22	1.53	2.57	3.67	---	3.60	9.00	10.69	0.60	2.35	3.36	2.80	10.80	15.50	95	A++	8.09	9.00	390
2.0+2.5+5.0+5.0	1.24	1.55	3.10	3.10	---	3.62	9.00	9.98	0.60	2.31	2.83	2.80	10.60	13.00	95	A++	8.08	9.00	390
2.0+2.5+5.0+6.0	1.16	1.45	2.90	3.48	---	3.80	9.00	10.72											

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+2.5+2.5+6.0	1.20	2.00	2.00	4.80	---	4.21	10.00	11.53	0.68	2.30	2.67	3.10	10.53	12.22	95	A+	4.33	6.46	2085	5.03	1.43
1.5+2.5+2.5+7.1	1.10	1.84	1.84	5.22	---	4.53	10.00	11.56	0.74	2.25	2.65	3.40	10.30	12.13	95	A+	4.36	6.46	2070	5.03	1.43
1.5+2.5+3.5+3.5	1.36	2.27	3.18	3.18	---	3.77	10.00	11.17	0.67	2.43	2.79	3.05	11.13	12.77	95	A+	4.23	6.46	2134	5.02	1.44
1.5+2.5+3.5+4.2	1.28	2.14	2.99	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.41	2.79	3.27	11.03	12.77	95	A+	4.25	6.46	2127	5.02	1.44
1.5+2.5+3.5+5.0	1.20	2.00	2.80	4.00	---	4.21	10.00	11.30	0.71	2.32	2.74	3.27	10.62	12.54	95	A+	4.32	6.46	2093	5.03	1.43
1.5+2.5+3.5+6.0	1.11	1.85	2.59	4.44	---	4.50	10.00	11.54	0.72	2.28	2.66	3.31	10.44	12.17	95	A+	4.35	6.46	2078	5.03	1.43
1.5+2.5+3.5+7.1	1.03	1.71	2.40	4.86	---	4.81	10.00	11.58	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	95	A+	4.38	6.46	2062	5.04	1.42
1.5+2.5+4.2+4.2	1.21	2.02	3.39	3.39	---	4.18	10.00	11.18	0.73	2.40	2.79	3.36	10.99	12.77	95	A+	4.27	6.46	2118	5.02	1.44
1.5+2.5+4.2+5.0	1.14	1.89	3.18	3.79	---	4.41	10.00	11.32	0.76	2.31	2.74	3.48	10.58	12.54	95	A+	4.33	6.46	2085	5.03	1.43
1.5+2.5+4.2+6.0	1.06	1.76	2.96	4.23	---	4.70	10.00	11.55	0.77	2.26	2.66	3.53	10.35	12.17	95	A+	4.37	6.46	2070	5.04	1.42
1.5+2.5+4.2+7.1	0.98	1.63	2.75	4.64	---	5.02	10.00	11.59	0.85	2.22	2.65	3.87	10.17	12.13	95	A+	4.40	6.46	2055	5.04	1.42
1.5+2.5+5.0+5.0	1.07	1.79	3.57	3.57	---	4.18	10.00	11.46	0.73	2.29	2.79	3.36	10.49	12.77	95	A+	4.35	6.46	2077	5.04	1.42
1.5+2.5+5.0+6.0	1.00	1.67	3.33	4.00	---	4.41	10.00	11.48	0.76	2.25	2.74	3.48	10.30	12.54	95	A+	4.38	6.46	2062	5.04	1.42
1.5+3.5+3.5+3.5	1.25	2.92	2.92	2.92	---	4.07	10.00	11.17	0.71	2.43	2.79	3.27	11.13	12.77	95	A+	4.24	6.46	2132	5.05	1.41
1.5+3.5+3.5+4.2	1.18	2.76	2.76	3.31	---	4.26	10.00	11.18	0.76	2.41	2.79	3.48	11.03	12.77	95	A+	4.25	6.46	2124	5.05	1.41
1.5+3.5+3.5+5.0	1.11	2.59	2.59	3.70	---	4.50	10.00	11.32	0.79	2.32	2.74	3.61	10.62	12.54	95	A+	4.32	6.46	2091	5.06	1.40
1.5+3.5+3.5+6.0	1.03	2.41	2.41	4.14	---	4.78	10.00	11.55	0.80	2.28	2.66	3.66	10.44	12.17	95	A+	4.35	6.46	2075	5.07	1.39
1.5+3.5+3.5+7.1	0.96	2.24	2.24	4.55	---	5.10	10.00	11.59	0.85	2.24	2.65	3.87	10.26	12.13	95	A+	4.39	6.46	2060	5.07	1.39
1.5+3.5+4.2+4.2	1.12	2.61	3.13	3.13	---	4.47	10.00	11.19	0.78	2.40	2.78	3.57	10.99	12.72	95	A+	4.27	6.46	2116	5.06	1.40
1.5+3.5+4.2+5.0	1.06	2.46	2.96	3.52	---	4.70	10.00	11.33	0.81	2.31	2.74	3.70	10.58	12.54	95	A+	4.34	6.46	2083	5.07	1.39
1.5+3.5+4.2+6.0	0.99	2.30	2.76	3.95	---	4.99	10.00	11.56	0.82	2.26	2.66	3.74	10.35	12.17	95	A+	4.37	6.46	2067	5.07	1.39
1.5+3.5+5.0+5.0	1.00	2.33	3.33	3.33	---	4.93	10.00	11.45	0.85	2.29	2.70	3.87	10.49	12.36	95	A+	4.36	6.46	2075	5.07	1.39
1.5+4.2+4.2+4.2	1.06	2.98	2.98	2.98	---	4.67	10.00	11.20	0.84	2.38	2.78	3.83	10.90	12.72	95	A+	4.29	6.46	2107	5.06	1.40
1.5+4.2+4.2+5.0	1.01	2.82	2.82	3.36	---	4.90	10.00	11.34	0.86	2.29	2.73	3.96	10.49	12.49	95	A+	4.36	6.46	2075	5.07	1.39
2.0+2.0+2.0+2.0	2.50	2.50	2.50	2.50	---	2.92	10.00	10.86	0.54	2.53	2.54	2.45	11.58	11.62	95	A+	4.17	6.46	2166	4.99	1.47
2.0+2.0+2.0+2.5	2.35	2.35	2.35	2.94	---	3.06	10.00	10.95	0.55	2.51	2.54	2.54	11.49	11.62	95	A+	4.19	6.46	2157	4.99	1.47
2.0+2.0+2.0+3.5	2.11	2.11	2.11	3.68	---	3.35	10.00	11.16	0.59	2.47	2.80	2.71	11.31	12.81	95	A+	4.20	6.46	2152	5.00	1.46
2.0+2.0+2.0+4.2	1.96	1.96	1.96	4.12	---	3.55	10.00	11.17	0.62	2.45	2.79	2.84	11.22	12.77	95	A+	4.21	6.46	2144	5.00	1.46
2.0+2.0+2.0+5.0	1.82	1.82	1.82	4.55	---	3.77	10.00	11.29	0.64	2.36	2.75	2.93	10.81	12.59	95	A+	4.28	6.46	2110	5.02	1.44
2.0+2.0+2.0+6.0	1.67	1.67	1.67	5.00	---	4.07	10.00	11.53	0.65	2.31	2.67	2.97	10.58	12.22	95	A+	4.32	6.46	2094	5.02	1.44
2.0+2.0+2.0+7.1	1.53	1.53	1.53	5.42	---	4.39	10.00	11.56	0.70	2.27	2.65	3.18	10.39	12.13	95	A+	4.35	6.46	2078	5.02	1.44
2.0+2.0+2.5+2.5	2.22	2.22	2.78	2.78	---	3.20	10.00	11.15	0.57	2.49	2.80	2.62	11.40	12.81	95	A+	4.19	6.46	2159	5.00	1.46
2.0+2.0+2.5+3.5	2.00	2.00	2.50	3.50	---	3.49	10.00	11.16	0.62	2.45	2.80	2.84	11.22	12.81	95	A+	4.22	6.46	2143	5.00	1.46
2.0+2.0+2.5+4.2	1.87	1.87	2.34	3.93	---	3.69	10.00	11.17	0.64	2.43	2.79	2.93	11.13	12.77	95	A+	4.23	6.46	2135	5.01	1.45
2.0+2.0+2.5+5.0	1.74	1.74	2.17	4.35	---	3.92	10.00	11.29	0.67	2.34	2.75	3.05	10.71	12.59	95	A+	4.30	6.46	2102	5.02	1.44
2.0+2.0+2.5+6.0	1.60	1.60	2.00	4.80	---	4.21	10.00	11.53	0.68	2.30	2.67	3.10	10.53	12.22	95	A+	4.33	6.46	2086	5.02	1.44
2.0+2.0+2.5+7.1	1.47	1.47	1.84	5.22	---	4.53	10.00	11.56	0.74	2.25	2.65	3.40	10.30	12.13	95	A+	4.36	6.46	2070	5.03	1.43
2.0+2.0+3.5+3.5	1.82	1.82	3.18	3.18	---	3.77	10.00	11.17	0.67	2.43	2.79	3.05	11.13	12.77	95	A+	4.23	6.46	2135	5.01	1.45
2.0+2.0+3.5+4.2	1.71	1.71	2.99	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.41	2.79	3.27	11.03	12.77	95	A+	4.25	6.46	2127	5.01	1.45
2.0+2.0+3.5+5.0	1.60	1.60	2.80	4.00	---	4.21	10.00	11.30	0.71	2.32	2.74	3.27	10.62	12.54	95	A+	4.32	6.46	2093	5.02	1.44
2.0+2.0+3.5+6.0	1.48	1.48	2.59	4.44	---	4.50	10.00	11.54	0.72	2.28	2.66	3.31	10.44	12.17	95	A+	4.35	6.46	2078	5.03	1.43
2.0+2.0+3.5+7.1	1.37	1.37	2.40	4.86	---	4.81	10.00	11.58	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	95	A+	4.38	6.46	2063	5.03	1.43
2.0+2.0+4.2+4.2	1.61	1.61	3.39	3.39	---	4.18	10.00	11.18	0.73	2.40	2.79	3.36	10.99	12.77	95	A+	4.26	6.46	2119	5.02	1.44
2.0+2.0+4.2+5.0	1.52	1.52	3.18	3.79	---	4.41	10.00	11.32	0.76	2.31	2.74	3.48	10.58	12.54	95	A+	4.33	6.46	2085	5.03	1.43
2.0+2.0+4.2+6.0	1.41	1.41	2.96	4.23	---	4.70	10.00	11.55	0.77	2.26	2.66	3.53	10.35	12.17	95	A+	4.37	6.46	2070	5.03	1.43
2.0+2.0+4.2+7.1	1.31	1.31	2.75	4.64	---	5.02	10.00	11.59	0.85	2.22	2.65	3.87	10.17	12.13	95	A+	4.40	6.46	2055	5.03	1.43
2.0+2.0+5.0+5.0	1.43	1.43	3.57	3.57	---	4.64	10.00	11.45	0.79	2.29	2.70	3.61	10.49	12.36	95	A+	4.35	6.46	2077	5.03	1.43
2.0+2.0+5.0+6.0	1.33	1.33	3.33	4.00	---	4.93	10.00	11.68	0.80	2.25	2.67	3.66	10.30	12.22	95	A+	4.38	6.46	2062	5.03	1.43
2.0+2.5+2.5+2.5	2.11	2.63	2.63	2.63	---	3.35	10.00	11.15	0.60	2.47	2.80	2.75	11.31	12.81	95	A+	4.20	6.46	2149	5.01	1.45
2.0+2.5+2.5+3.5	1.90	2.38	2.38	3.33	---	3.63	10.00	11.16	0.64	2.43	2.80	2.93	11.13	12.81	95	A+	4.23	6.46	2134	5.02	1.44
2.0+2.5+2.5+4.2	1.79	2.23	2.23	3.75	---	3.84	10.00	11.17	0.69	2.41	2.79	3.14	11.03	12.77	95	A+	4.25	6.46	2126	5.02	1.44
2.0+2.5+2.5+5.0	1.67	2.08	2.08	4.17	---	4.07	10.00	11.29	0.69	2.32	2.75	3.14	10.62	12.59	95	A+	4.32	6.46	2093	5.03	1.43
2.0+2.5+2.5+6.0	1.54	1.92	1.92	4.62	---	4.36	10.00	11.53	0.70	2.28	2.67	3.18	10.44	12.22	95	A+	4.35	6.46	2077	5.04	1.42
2.0+2.5+2.5+7.1	1.42	1.77	1.77	5.04	---	4.67	10.00	11.56	0.77	2.24	2.65	3.53	10.26	12.13	95	A+	4.38	6.46	2062	5.04	1.42
2.0+2.5+3.5+3.5	1.74	2.17	3.04	3.04	---	3.92	10.00	11.17	0.69	2.41	2.79	3.14	11.03	12.77	95	A+	4.25	6.46	2126	5.02	1.44
2.0+2.5+3.5+4.2	1.64	2.05	2.87	3.44	---	4.12	10.00	11.17	0.73	2.40	2.79	3.36	10.99	12.77	95	A+	4.27	6.46	2118	5.03	1.43
2.0+2.5+3.5+5.0	1.54	1.92	2.69	3.85	---	4.36	10.00	11.30	0.73	2.31	2.74	3.36	10.58	12.54	95	A+	4.33	6.46	2085	5.04	1.42
2.0+2.5+3.5+6.0	1.43	1.79	2.50	4.29	---	4.64	10.00	11.54	0.77	2.26	2.66	3.53	10.3								

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SEER	Pdesign	AEC
2.0+3.5+5.0+5.0	1.16	2.03	2.90	2.90	---	3.80	9.00	10.53	0.63	2.30	3.17	3.00	10.60	14.60	95	A++	8.09	9.00	390
2.0+4.2+4.2+4.2	1.23	2.59	2.59	2.59	---	3.57	9.00	9.56	0.60	2.40	2.68	2.80	11.00	12.40	95	A++	8.10	9.00	389
2.0+4.2+4.2+5.0	1.17	2.45	2.45	2.92	---	3.78	9.00	10.22	0.63	2.35	3.02	3.00	10.80	13.90	95	A++	8.09	9.00	389
2.5+2.5+2.5+2.5	2.13	2.13	2.13	2.13	---	2.85	8.50	9.23	0.53	2.18	2.55	2.44	10.00	11.70	95	A++	8.07	8.50	369
2.5+2.5+2.5+3.5	2.05	2.05	2.05	2.86	---	2.99	9.00	9.37	0.56	2.42	2.61	2.57	11.10	12.00	95	A++	8.04	9.00	392
2.5+2.5+2.5+4.2	1.92	1.92	1.92	3.23	---	3.10	9.00	9.59	0.59	2.42	2.74	2.69	11.10	12.60	95	A++	8.05	9.00	392
2.5+2.5+2.5+5.0	1.80	1.80	1.80	3.60	---	3.21	9.00	9.73	0.59	2.36	2.75	2.69	10.90	12.60	95	A++	8.04	9.00	392
2.5+2.5+2.5+6.0	1.67	1.67	1.67	4.00	---	3.41	9.00	10.17	0.56	2.36	3.01	2.70	10.80	13.90	95	A++	8.06	9.00	391
2.5+2.5+2.5+7.1	1.54	1.54	1.54	4.38	---	3.59	9.00	10.19	0.60	2.36	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.08	9.00	390
2.5+2.5+3.5+3.5	1.88	1.88	2.63	2.63	---	3.14	9.00	9.51	0.59	2.41	2.68	2.69	11.10	12.30	95	A++	8.05	9.00	392
2.5+2.5+3.5+4.2	1.77	1.77	2.48	2.98	---	3.39	9.00	9.52	0.56	2.41	2.68	2.70	11.10	12.30	95	A++	8.05	9.00	391
2.5+2.5+3.5+5.0	1.67	1.67	2.33	3.33	---	3.41	9.00	9.76	0.56	2.36	2.75	2.70	10.80	12.70	95	A++	8.05	9.00	391
2.5+2.5+3.5+6.0	1.55	1.55	2.17	3.72	---	3.60	9.00	10.20	0.60	2.35	3.02	2.80	10.80	13.90	95	A++	8.07	9.00	391
2.5+2.5+3.5+7.1	1.44	1.44	2.02	4.10	---	3.78	9.00	10.71	0.63	2.35	3.36	3.00	10.80	15.50	95	A++	8.09	9.00	390
2.5+2.5+4.2+4.2	1.68	1.68	2.82	2.82	---	3.39	9.00	9.53	0.56	2.41	2.68	2.70	11.10	12.30	95	A++	8.06	9.00	391
2.5+2.5+4.2+5.0	1.58	1.58	2.66	3.17	---	3.59	9.00	9.77	0.60	2.35	2.75	2.80	10.80	12.70	95	A++	8.06	9.00	391
2.5+2.5+4.2+6.0	1.48	1.48	2.49	3.55	---	3.78	9.00	10.70	0.63	2.35	3.36	3.00	10.80	15.50	95	A++	8.08	9.00	390
2.5+2.5+5.0+5.0	1.50	1.50	3.00	3.00	---	3.62	9.00	10.51	0.60	2.31	3.16	2.80	10.60	14.60	95	A++	8.07	9.00	391
2.5+3.5+3.5+3.5	1.73	2.42	2.42	2.42	---	3.39	9.00	9.54	0.56	2.40	2.68	2.70	11.10	12.30	95	A++	8.07	9.00	390
2.5+3.5+3.5+4.2	1.64	2.30	2.30	2.76	---	3.39	9.00	9.55	0.56	2.40	2.68	2.70	11.00	12.30	95	A++	8.08	9.00	390
2.5+3.5+3.5+5.0	1.55	2.17	2.17	3.10	---	3.60	9.00	9.79	0.60	2.35	2.75	2.80	10.80	12.70	95	A++	8.07	9.00	390
2.5+3.5+3.5+6.0	1.45	2.03	2.03	3.48	---	3.78	9.00	10.63	0.63	2.32	3.30	3.00	10.70	15.20	95	A++	8.09	9.00	390
2.5+3.5+4.2+4.2	1.56	2.19	2.63	2.63	---	3.57	9.00	9.56	0.60	2.40	2.68	2.80	11.00	12.40	95	A++	8.08	9.00	390
2.5+3.5+4.2+5.0	1.48	2.07	2.49	2.96	---	3.78	9.00	10.22	0.63	2.35	3.02	3.00	10.80	13.90	95	A++	8.08	9.00	390
2.5+4.2+4.2+4.2	1.49	2.50	2.50	2.50	---	3.75	9.00	10.09	0.63	2.37	3.01	3.00	10.90	13.80	95	A++	8.09	9.00	390
3.5+3.5+3.5+3.5	2.25	2.25	2.25	2.25	---	3.58	9.00	9.58	0.60	2.37	2.68	2.80	10.90	12.40	95	A++	8.08	9.00	390
3.5+3.5+3.5+4.2	2.14	2.14	2.14	2.57	---	3.58	9.00	10.11	0.60	2.37	3.01	2.80	10.90	13.80	95	A++	8.08	9.00	390
3.5+3.5+3.5+5.0	2.03	2.03	2.03	2.90	---	3.78	9.00	10.24	0.63	2.32	3.02	3.00	10.70	13.90	95	A++	8.08	9.00	390
3.5+3.5+4.2+4.2	2.05	2.05	2.45	2.45	---	3.76	9.00	10.12	0.63	2.37	3.01	3.00	10.90	13.80	95	A++	8.09	9.00	390
1.5+1.5+1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.48	7.50	7.81	0.48	1.65	1.76	2.19	7.60	8.10	95	A++	7.90	7.50	333
1.5+1.5+1.5+1.5+2.0	1.41	1.41	1.41	1.41	1.88	2.55	7.50	8.22	0.48	1.65	1.92	2.19	7.60	8.90	95	A++	7.89	7.50	333
1.5+1.5+1.5+1.5+2.5	1.41	1.41	1.41	1.41	2.35	2.63	8.00	8.49	0.51	1.85	2.03	2.32	8.50	9.40	95	A++	7.80	8.00	359
1.5+1.5+1.5+1.5+3.5	1.26	1.26	1.26	1.26	2.95	2.77	8.00	9.02	0.53	1.84	2.27	2.44	8.50	10.40	95	A++	7.81	8.00	359
1.5+1.5+1.5+1.5+4.2	1.32	1.32	1.32	1.32	3.71	2.88	9.00	9.39	0.53	2.26	2.45	2.44	10.40	11.30	95	A++	7.66	9.00	411
1.5+1.5+1.5+1.5+5.0	1.23	1.23	1.23	1.23	4.09	2.99	9.00	9.70	0.56	2.25	2.58	2.57	10.40	11.90	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	1.13	1.13	4.50	3.14	9.00	10.06	0.57	2.25	2.78	2.61	10.30	12.80	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+1.5+1.5+1.5+7.1	1.03	1.03	1.03	1.03	4.88	3.48	9.00	10.39	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+1.5+2.0+2.0	1.41	1.41	1.41	1.88	1.88	2.63	8.00	8.48	0.51	1.85	2.03	2.32	8.50	9.40	95	A++	7.80	8.00	359
1.5+1.5+1.5+2.0+2.5	1.33	1.33	1.33	1.78	2.22	2.70	8.00	8.75	0.51	1.85	2.15	2.32	8.50	9.90	95	A++	7.80	8.00	359
1.5+1.5+1.5+2.0+3.5	1.28	1.28	1.28	1.70	2.98	2.85	8.50	9.26	0.53	2.03	2.39	2.44	9.40	11.00	95	A++	7.76	8.50	383
1.5+1.5+1.5+2.0+4.2	1.26	1.26	1.26	1.68	3.53	2.95	9.00	9.63	0.53	2.26	2.58	2.44	10.40	11.90	95	A++	7.81	9.00	404
1.5+1.5+1.5+2.0+5.0	1.17	1.17	1.17	1.57	3.91	3.07	9.00	9.93	0.56	2.25	2.71	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.83	9.00	403
1.5+1.5+1.5+2.0+6.0	1.08	1.08	1.08	1.44	4.32	3.21	9.00	10.17	0.57	2.25	2.84	2.61	10.30	13.10	95	A++	7.85	9.00	402
1.5+1.5+1.5+2.0+7.1	0.99	0.99	0.99	1.32	4.70	3.48	9.00	10.50	0.56	2.25	3.04	2.60	10.30	14.00	95	A++	7.86	9.00	401
1.5+1.5+1.5+2.5+2.5	1.26	1.26	1.26	2.11	2.11	2.77	8.00	9.01	0.53	1.84	2.27	2.44	8.50	10.40	95	A++	7.81	8.00	359
1.5+1.5+1.5+2.5+3.5	1.24	1.24	1.24	2.07	2.90	2.92	8.70	9.51	0.53	2.13	2.51	2.44	9.80	11.60	95	A++	7.71	8.70	395
1.5+1.5+1.5+2.5+4.2	1.21	1.21	1.21	2.01	3.38	3.02	9.00	9.75	0.56	2.26	2.64	2.57	10.40	12.20	95	A++	7.66	9.00	411
1.5+1.5+1.5+2.5+5.0	1.13	1.13	1.13	1.88	3.75	3.14	9.00	10.05	0.56	2.25	2.78	2.57	10.40	12.80	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+1.5+2.5+6.0	1.04	1.04	1.04	1.73	4.15	3.29	9.00	10.39	0.60	2.25	2.98	2.74	10.30	13.70	95	A++	7.70	9.00	409
1.5+1.5+1.5+2.5+7.1	0.96	0.96	0.96	1.60	4.53	3.48	9.00	10.61	0.56	2.25	3.11	2.60	10.30	14.30	95	A++	7.72	9.00	408
1.5+1.5+1.5+3.5+3.5	1.17	1.17	1.17	2.74	2.74	3.07	9.00	9.88	0.56	2.26	2.71	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.68	9.00	411
1.5+1.5+1.5+3.5+4.2	1.11	1.11	1.11	2.58	3.10	3.17	9.00	10.11	0.60	2.26	2.84	2.74	10.40	13.00	95	A++	7.68	9.00	410
1.5+1.5+1.5+3.5+5.0	1.04	1.04	1.04	2.42	3.46	3.29	9.00	10.40	0.60	2.25	2.98	2.74	10.30	13.70	95	A++	7.70	9.00	409
1.5+1.5+1.5+3.5+6.0	0.96	0.96	0.96	2.25	3.86	3.48	9.00	10.62	0.56	2.25	3.11	2.60	10.30	14.30	95	A++	7.72	9.00	408
1.5+1.5+1.5+3.5+7.1	0.89	0.89	0.89	2.09	4.23	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.74	9.00	407
1.5+1.5+1.5+4.2+4.2	1.05	1.05	1.05	2.93	2.93	3.27	9.00	10.22	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+1.5+4.2+5.0	0.99	0.99	0.99	2.76	3.28	3.48	9.00	10.40	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+1.5+1.5+4.2+6.0	0.92	0.92	0.92	2.57	3.67	3.67	9.00	10.62	0.59	2.25	3.12	2.80	10.30	14.30	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+1.5+5.0+5.0	0.93	0.93	0.93	3.10	3.10	3.69	9.00	10.55	0.59	2.21	3.05	2.80	10.20	14.00	95	A++	7.72	9.00	408
1.5+1.5+1.5+5.0+6.0	0.87	0.87	0.87	2.90	3.48	3.69	9.00	10.77	0.59	2.21	3.19	2.80	10.20	14.60	95	A++	7.74	9.00	407
1.5+1.5+2.0+2.0+2.0	1.30	1.30	1.73	1.73	1.73	2.70	7.80	8.74	0.51	1.76	2.15	2.32	8.10	9.90	95	A++	7.86	7.80	348
1.5+1.5+2.0+2.0+2.5	1.26	1.26	1.68	1.68	2.11	2.77	8.00	9.00	0.53	1.85	2.27	2.44	8.50	10.40	95	A++	7.81	8.00	359
1.5+1.5+2.0+2.0+																			

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
2.0+3.5+5.0+5.0	1.29	2.26	3.23	3.23	---	5.07	10.00	11.45	0.86	2.29	2.70	3.96	10.49	12.36	95	A+	4.36	6.46	2075	5.08	1.38
2.0+4.2+4.2+4.2	1.37	2.88	2.88	2.88	---	4.81	10.00	11.20	0.86	2.36	2.78	3.96	10.81	12.72	95	A+	4.30	6.46	2099	5.07	1.39
2.0+4.2+4.2+5.0	1.30	2.73	2.73	3.25	---	5.04	10.00	11.34	0.89	2.27	2.73	4.09	10.39	12.49	95	A+	4.37	6.46	2067	5.08	1.38
2.5+2.5+2.5+2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	---	3.49	10.00	11.15	0.62	2.45	2.80	2.84	11.22	12.81	95	A+	4.22	6.46	2141	5.02	1.44
2.5+2.5+2.5+3.5	2.27	2.27	2.27	3.18	---	3.77	10.00	11.16	0.67	2.41	2.80	3.05	11.03	12.81	95	A+	4.25	6.46	2125	5.03	1.43
2.5+2.5+2.5+4.2	2.14	2.14	2.14	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.40	2.79	3.27	10.99	12.77	95	A+	4.27	6.46	2118	5.03	1.43
2.5+2.5+2.5+5.0	2.00	2.00	2.00	4.00	---	4.21	10.00	11.29	0.71	2.31	2.75	3.27	10.58	12.59	95	A+	4.33	6.46	2085	5.04	1.42
2.5+2.5+2.5+6.0	1.85	1.85	1.85	4.44	---	4.50	10.00	11.53	0.72	2.26	2.67	3.31	10.35	12.22	95	A+	4.37	6.46	2069	5.05	1.41
2.5+2.5+2.5+7.1	1.71	1.71	1.71	4.86	---	4.81	10.00	11.56	0.79	2.22	2.65	3.61	10.17	12.13	95	A+	4.40	6.46	2054	5.05	1.41
2.5+2.5+3.5+3.5	2.08	2.08	2.92	2.92	---	4.07	10.00	11.17	0.71	2.40	2.79	3.27	10.99	12.77	95	A+	4.27	6.46	2117	5.03	1.43
2.5+2.5+3.5+4.2	1.97	1.97	2.76	3.31	---	4.26	10.00	11.17	0.76	2.38	2.79	3.48	10.90	12.77	95	A+	4.28	6.46	2109	5.03	1.43
2.5+2.5+3.5+5.0	1.85	1.85	2.59	3.70	---	4.50	10.00	11.30	0.79	2.29	2.74	3.61	10.49	12.54	95	A+	4.35	6.46	2077	5.05	1.41
2.5+2.5+3.5+6.0	1.72	1.72	2.41	4.14	---	4.78	10.00	11.54	0.80	2.25	2.66	3.66	10.30	12.17	95	A+	4.38	6.46	2062	5.05	1.41
2.5+2.5+3.5+7.1	1.60	1.60	2.24	4.55	---	5.10	10.00	11.58	0.85	2.21	2.65	3.87	10.12	12.13	95	A+	4.41	6.46	2047	5.05	1.41
2.5+2.5+4.2+4.2	1.87	1.87	3.13	3.13	---	4.47	10.00	11.18	0.79	2.36	2.79	3.61	10.18	12.77	95	A+	4.30	6.46	2101	5.04	1.42
2.5+2.5+4.2+5.0	1.76	1.76	2.96	3.52	---	4.70	10.00	11.32	0.82	2.27	2.74	3.74	10.39	12.54	95	A+	4.37	6.46	2069	5.05	1.41
2.5+2.5+4.2+6.0	1.64	1.64	2.76	3.95	---	4.99	10.00	11.55	0.82	2.23	2.66	3.74	10.21	12.17	95	A+	4.40	6.46	2054	5.05	1.41
2.5+2.5+5.0+5.0	1.67	1.67	3.33	3.33	---	4.93	10.00	11.45	0.85	2.25	2.70	3.87	10.30	12.36	95	A+	4.38	6.46	2061	5.05	1.41
2.5+3.5+3.5+3.5	1.92	2.69	2.69	2.69	---	4.36	10.00	11.17	0.79	2.40	2.79	3.61	10.99	12.77	95	A+	4.27	6.46	2114	5.06	1.40
2.5+3.5+3.5+4.2	1.82	2.55	2.55	3.07	---	4.55	10.00	11.18	0.81	2.38	2.79	3.70	10.90	12.77	95	A+	4.29	6.46	2107	5.07	1.39
2.5+3.5+3.5+5.0	1.72	2.41	2.41	3.45	---	4.78	10.00	11.32	0.84	2.29	2.74	3.83	10.49	12.54	95	A+	4.36	6.46	2074	5.08	1.38
2.5+3.5+3.5+6.0	1.61	2.26	2.26	3.87	---	5.07	10.00	11.55	0.85	2.25	2.66	3.87	10.30	12.17	95	A+	4.39	6.46	2059	5.08	1.38
2.5+3.5+4.2+4.2	1.74	2.43	2.92	2.92	---	4.75	10.00	11.19	0.86	2.36	2.78	3.96	10.81	12.72	95	A+	4.31	6.46	2099	5.07	1.39
2.5+3.5+4.2+5.0	1.64	2.30	2.76	3.29	---	4.99	10.00	11.33	0.86	2.27	2.74	3.96	10.39	12.54	95	A+	4.37	6.46	2066	5.08	1.38
2.5+4.2+4.2+4.2	1.66	2.78	2.78	2.78	---	4.96	10.00	11.20	0.89	2.34	2.78	4.09	10.71	12.72	95	A+	4.32	6.46	2091	5.08	1.38
3.5+3.5+3.5+3.5	2.50	2.50	2.50	2.50	---	4.64	10.00	11.18	0.84	2.33	2.79	3.83	10.67	12.77	95	A+	4.33	6.46	2085	5.07	1.39
3.5+3.5+3.5+4.2	2.38	2.38	2.38	2.86	---	4.85	10.00	11.19	0.86	2.31	2.78	3.96	10.58	12.72	95	A+	4.35	6.46	2077	5.07	1.39
3.5+3.5+3.5+5.0	2.26	2.26	2.26	3.23	---	5.07	10.00	11.33	0.89	2.23	2.74	4.09	10.21	12.54	95	A+	4.42	6.46	2046	5.08	1.38
3.5+3.5+4.2+4.2	2.27	2.27	2.73	2.73	---	5.04	10.00	11.20	0.92	2.30	2.78	4.22	10.53	12.72	95	A+	4.37	6.46	2069	5.08	1.38
1.5+1.5+1.5+1.5+1.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.77	10.00	10.90	0.42	2.14	2.47	1.94	9.80	11.30	95	A+	4.25	6.46	2127	5.22	1.24
1.5+1.5+1.5+1.5+2.0	1.88	1.88	1.88	1.88	2.50	2.92	10.00	10.90	0.44	2.13	2.47	2.02	9.75	11.30	95	A+	4.26	6.46	2119	5.22	1.24
1.5+1.5+1.5+1.5+2.5	1.76	1.76	1.76	1.76	2.94	3.06	10.00	10.90	0.48	2.11	2.47	2.19	9.66	11.30	95	A+	4.28	6.46	2111	5.23	1.23
1.5+1.5+1.5+1.5+3.5	1.58	1.58	1.58	1.58	3.68	3.35	10.00	11.55	0.52	2.08	2.77	2.37	9.52	12.17	95	A+	4.31	6.46	2096	5.23	1.23
1.5+1.5+1.5+1.5+4.2	1.47	1.47	1.47	1.47	4.12	3.55	10.00	11.55	0.55	2.07	2.77	2.54	9.48	12.17	95	A+	4.33	6.46	2088	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+1.5+5.0	1.36	1.36	1.36	1.36	4.55	3.77	10.00	11.69	0.56	2.00	2.78	2.58	9.16	12.22	95	A+	4.40	6.46	2055	5.25	1.21
1.5+1.5+1.5+1.5+6.0	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	4.07	10.00	11.93	0.56	1.99	2.70	2.58	9.11	11.85	95	A+	4.42	6.46	2043	5.25	1.21
1.5+1.5+1.5+1.5+7.1	1.15	1.15	1.15	1.15	5.42	4.39	10.00	11.96	0.62	1.96	2.68	2.84	8.98	11.76	95	A+	4.43	6.46	2039	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+2.0+2.0	1.76	1.76	1.76	2.35	2.35	3.06	10.00	10.90	0.48	2.11	2.57	2.19	9.66	11.30	95	A+	4.28	6.46	2110	5.23	1.23
1.5+1.5+1.5+2.0+2.5	1.67	1.67	1.67	2.22	2.78	3.20	10.00	11.54	0.50	2.10	2.77	2.28	9.62	12.17	95	A+	4.30	6.46	2102	5.23	1.23
1.5+1.5+1.5+2.0+3.5	1.50	1.50	1.50	2.00	3.50	3.49	10.00	11.55	0.54	2.07	2.77	2.45	9.48	12.17	95	A+	4.33	6.46	2087	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+2.0+4.2	1.40	1.40	1.40	1.87	3.93	3.69	10.00	11.55	0.58	2.06	2.77	2.67	9.43	12.17	95	A+	4.35	6.46	2079	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+2.0+5.0	1.30	1.30	1.30	1.74	4.35	3.92	10.00	11.69	0.58	1.99	2.78	2.67	9.11	12.22	95	A+	4.42	6.46	2046	5.25	1.21
1.5+1.5+1.5+2.0+6.0	1.20	1.20	1.20	1.60	4.80	4.21	10.00	11.93	0.61	1.96	2.70	2.80	8.98	11.85	95	A+	4.45	6.46	2031	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+2.0+7.1	1.10	1.10	1.10	1.47	5.22	4.53	10.00	11.96	0.65	1.93	2.68	2.97	8.84	11.76	95	A+	4.48	6.46	2018	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+2.5+2.5	1.58	1.58	1.58	2.63	2.63	3.35	10.00	11.54	0.52	2.08	2.77	2.37	9.52	12.17	95	A+	4.32	6.46	2094	5.23	1.23
1.5+1.5+1.5+2.5+3.5	1.43	1.43	1.43	2.38	3.33	3.63	10.00	11.55	0.56	2.06	2.77	2.58	9.43	12.17	95	A+	4.35	6.46	2078	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+2.5+4.2	1.34	1.34	1.34	2.23	3.75	3.84	10.00	11.55	0.60	2.04	2.77	2.75	9.34	12.17	95	A+	4.36	6.46	2071	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+2.5+5.0	1.25	1.25	1.25	2.08	4.17	4.07	10.00	11.69	0.62	1.98	2.78	2.84	9.07	12.22	95	A+	4.43	6.46	2038	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+2.5+6.0	1.15	1.15	1.15	1.92	4.62	4.36	10.00	11.93	0.63	1.95	2.70	2.88	8.93	11.85	95	A+	4.44	6.46	2034	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+2.5+7.1	1.06	1.06	1.06	1.77	5.04	4.67	10.00	11.96	0.67	1.92	2.68	3.05	8.79	11.76	95	A+	4.47	6.46	2022	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+3.5+3.5	1.30	1.30	1.30	3.04	3.04	3.92	10.00	11.55	0.62	2.04	2.77	2.84	9.34	12.17	95	A+	4.37	6.46	2070	5.24	1.22
1.5+1.5+1.5+3.5+4.2	1.23	1.23	1.23	2.87	3.44	4.12	10.00	11.56	0.65	2.03	2.77	2.97	9.30	12.17	95	A+	4.38	6.46	2062	5.25	1.21
1.5+1.5+1.5+3.5+5.0	1.15	1.15	1.15	2.69	3.85	4.36	10.00	11.70	0.67	1.97	2.77	3.05	9.02	12.17	95	A+	4.45	6.46	2030	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+3.5+6.0	1.07	1.07	1.07	2.50	4.29	4.64	10.00	11.94	0.68	1.94	2.69	3.10	8.88	11.81	95	A+	4.46	6.46	2027	5.26	1.20
1.5+1.5+1.5+3.5+7.1	0.99	0.99	0.99	2.32	4.70	4.96	10.00	11.97	0.74	1.91	2.68	3.40	8.75	11.76	95	A+	4.48	6.46	2015	5.27	1.19
1.5+1.5+1.5+4.2+4.2	1.16	1.16	1.16	3.26	3.26	4.32	10.00	11.58	0.69	2.02	2.76	3.14	9.25	12.13	95	A+	4.40	6.46	2054	5.25	1.21
1.5+1.5+1.5+4.2+5.0	1.09	1.09	1.09	3.07	3.65	4.55	10.00	11.71	0.71	1.97	2.77	3.27	9.02	12.							



# Combinatietabellen

Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+1.5+2.0+2.5+5.0	1.08	1.08	1.44	1.80	3.60	3.21	9.00	10.16	0.60	2.25	2.84	2.74	10.40	13.10	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+1.5+2.0+2.5+6.0	1.00	1.00	1.33	1.67	4.00	3.48	9.00	10.50	0.56	2.25	3.04	2.60	10.30	14.00	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+2.0+2.5+7.1	0.92	0.92	1.23	1.54	4.38	3.67	9.00	10.61	0.59	2.25	3.11	2.80	10.30	14.30	95	A++	7.76	9.00	406
1.5+1.5+2.0+3.5+3.5	1.13	1.13	1.50	2.63	2.63	3.14	9.00	10.10	0.56	2.26	2.84	2.57	10.40	13.00	95	A++	7.68	9.00	410
1.5+1.5+2.0+3.5+4.2	1.06	1.06	1.42	2.48	2.98	3.24	9.00	10.22	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+2.0+3.5+5.0	1.00	1.00	1.33	2.33	3.33	3.48	9.00	10.40	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.72	9.00	408
1.5+1.5+2.0+3.5+6.0	0.93	0.93	1.24	2.17	3.72	3.67	9.00	10.62	0.59	2.25	3.11	2.80	10.30	14.30	95	A++	7.74	9.00	407
1.5+1.5+2.0+3.5+7.1	0.87	0.87	1.15	2.02	4.10	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.76	9.00	406
1.5+1.5+2.0+4.2+4.2	1.01	1.01	1.34	2.82	2.82	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.70	9.00	409
1.5+1.5+2.0+4.2+5.0	0.95	0.95	1.27	2.66	3.17	3.48	9.00	10.40	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+2.0+4.2+6.0	0.89	0.89	1.18	2.49	3.55	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.75	9.00	407
1.5+1.5+2.0+5.0+5.0	0.90	0.90	1.20	3.00	3.00	3.69	9.00	10.66	0.59	2.21	3.12	2.80	10.20	14.30	95	A++	7.70	9.00	410
1.5+1.5+2.5+2.5+2.5	1.24	1.24	2.07	2.07	2.07	2.92	8.70	9.50	0.53	2.14	2.51	2.44	9.80	11.60	95	A++	7.72	8.70	395
1.5+1.5+2.5+2.5+3.5	1.17	1.17	1.96	1.96	2.74	3.07	9.00	9.87	0.56	2.26	2.71	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.67	9.00	411
1.5+1.5+2.5+2.5+4.2	1.11	1.11	1.84	1.84	3.10	3.17	9.00	10.09	0.60	2.26	2.84	2.74	10.40	13.00	95	A++	7.68	9.00	411
1.5+1.5+2.5+2.5+5.0	1.04	1.04	1.73	1.73	3.46	3.29	9.00	10.39	0.60	2.25	2.98	2.74	10.30	13.70	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+1.5+2.5+2.5+6.0	0.96	0.96	1.61	1.61	3.86	3.48	9.00	10.61	0.56	2.25	3.11	2.60	10.30	14.30	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+2.5+2.5+7.1	0.89	0.89	1.49	1.49	4.23	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.75	9.00	406
1.5+1.5+2.5+3.5+3.5	1.08	1.08	1.80	2.52	2.52	3.21	9.00	10.22	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.68	9.00	410
1.5+1.5+2.5+3.5+4.2	1.02	1.02	1.70	2.39	2.86	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+2.5+3.5+5.0	0.96	0.96	1.61	2.25	3.21	3.48	9.00	10.40	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.72	9.00	408
1.5+1.5+2.5+3.5+6.0	0.90	0.90	1.50	2.10	3.60	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.74	9.00	407
1.5+1.5+2.5+4.2+4.2	0.97	0.97	1.62	2.72	2.72	3.47	9.00	10.23	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.70	9.00	410
1.5+1.5+2.5+4.2+5.0	0.92	0.92	1.53	2.57	3.06	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+2.5+5.0+5.0	0.87	0.87	1.45	2.90	2.90	3.69	9.00	10.77	0.59	2.21	3.19	2.80	10.20	14.60	95	A++	7.67	9.00	411
1.5+1.5+3.5+3.5+3.5	1.00	1.00	2.33	2.33	2.33	3.47	9.00	10.24	0.56	2.26	2.91	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.69	9.00	410
1.5+1.5+3.5+3.5+4.2	0.95	0.95	2.22	2.22	2.66	3.47	9.00	10.24	0.56	2.26	2.91	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.70	9.00	410
1.5+1.5+3.5+3.5+5.0	0.90	0.90	2.10	2.10	3.00	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+1.5+3.5+4.2+4.2	0.91	0.91	2.11	2.54	2.54	3.65	9.00	10.67	0.60	2.26	3.18	2.80	10.40	14.60	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+2.0+2.0+2.0+2.0	1.26	1.68	1.68	1.68	1.68	2.77	8.00	8.99	0.53	1.85	2.27	2.44	8.50	10.40	95	A++	7.81	8.00	359
1.5+2.0+2.0+2.0+2.5	1.28	1.70	1.70	1.70	2.13	2.85	8.50	9.25	0.53	2.06	2.39	2.44	9.50	11.00	95	A++	7.83	8.50	380
1.5+2.0+2.0+2.0+3.5	1.23	1.64	1.64	1.64	2.86	2.99	9.00	9.74	0.56	2.26	2.64	2.57	10.40	12.10	95	A++	7.67	9.00	411
1.5+2.0+2.0+2.0+4.2	1.15	1.54	1.54	1.54	3.23	3.10	9.00	9.97	0.56	2.26	2.77	2.57	10.40	12.70	95	A++	7.68	9.00	411
1.5+2.0+2.0+2.0+5.0	1.08	1.44	1.44	1.44	3.60	3.21	9.00	10.27	0.60	2.25	2.91	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.71	9.00	409
1.5+2.0+2.0+2.0+6.0	1.00	1.33	1.33	1.33	4.00	3.48	9.00	10.49	0.56	2.25	3.04	2.60	10.30	14.00	95	A++	7.73	9.00	408
1.5+2.0+2.0+2.0+7.1	0.92	1.23	1.23	1.23	4.38	3.67	9.00	10.71	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.76	9.00	406
1.5+2.0+2.0+2.5+2.5	1.24	1.66	1.66	2.07	2.07	2.92	8.70	9.49	0.53	2.14	2.51	2.44	9.80	11.60	95	A++	7.86	8.70	388
1.5+2.0+2.0+2.5+3.5	1.17	1.57	1.57	1.96	2.74	3.07	9.00	9.86	0.56	2.26	2.70	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.90	9.00	399
1.5+2.0+2.0+2.5+4.2	1.11	1.48	1.48	1.84	3.10	3.17	9.00	10.09	0.60	2.26	2.84	2.74	10.40	13.00	95	A++	7.90	9.00	399
1.5+2.0+2.0+2.5+5.0	1.04	1.38	1.38	1.73	3.46	3.29	9.00	10.38	0.60	2.25	2.98	2.74	10.40	13.70	95	A++	7.93	9.00	397
1.5+2.0+2.0+2.5+6.0	0.96	1.29	1.29	1.61	3.86	3.48	9.00	10.61	0.56	2.25	3.11	2.60	10.30	14.30	95	A++	7.95	9.00	396
1.5+2.0+2.0+2.5+7.1	0.89	1.19	1.19	1.49	4.23	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.97	9.00	395
1.5+2.0+2.0+3.5+3.5	1.08	1.44	1.44	2.52	2.52	3.21	9.00	10.21	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.91	9.00	399
1.5+2.0+2.0+3.5+4.2	1.02	1.36	1.36	2.39	2.86	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.91	9.00	398
1.5+2.0+2.0+3.5+5.0	0.96	1.29	1.29	2.25	3.21	3.48	9.00	10.40	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.94	9.00	397
1.5+2.0+2.0+3.5+6.0	0.90	1.20	1.20	2.10	3.60	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.96	9.00	396
1.5+2.0+2.0+4.2+4.2	0.97	1.29	1.29	2.72	2.72	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.92	9.00	398
1.5+2.0+2.0+4.2+5.0	0.92	1.22	1.22	2.57	3.06	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.95	9.00	396
1.5+2.0+2.0+5.0+5.0	0.87	1.16	1.16	2.90	2.90	3.69	9.00	10.77	0.59	2.21	3.19	2.80	10.20	14.60	95	A++	7.95	9.00	396
1.5+2.0+2.5+2.5+2.5	1.23	1.64	2.05	2.05	2.05	2.99	9.00	9.73	0.56	2.27	2.64	2.57	10.40	12.10	95	A++	7.89	9.00	399
1.5+2.0+2.5+2.5+3.5	1.13	1.50	1.88	1.88	2.63	3.14	9.00	10.09	0.56	2.26	2.84	2.57	10.40	13.00	95	A++	7.91	9.00	399
1.5+2.0+2.5+2.5+4.2	1.06	1.42	1.77	1.77	2.98	3.24	9.00	10.20	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.91	9.00	398
1.5+2.0+2.5+2.5+5.0	1.00	1.33	1.67	1.67	3.33	3.48	9.00	10.39	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.94	9.00	397
1.5+2.0+2.5+2.5+6.0	0.93	1.24	1.55	1.55	3.72	3.67	9.00	10.61	0.59	2.25	3.11	2.80	10.30	14.30	95	A++	7.96	9.00	396
1.5+2.0+2.5+2.5+7.1	0.87	1.15	1.44	1.44	4.10	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.98	9.00	395
1.5+2.0+2.5+3.5+3.5	1.04	1.38	1.73	2.42	2.42	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.92	9.00	398
1.5+2.0+2.5+3.5+4.2	0.99	1.31	1.64	2.30	2.76	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.92	9.00	398
1.5+2.0+2.5+3.5+5.0	0.93	1.24	1.55	2.17	3.10	3.67	9.00	10.40	0.59	2.25	2.98	2.80	10.30	13.70	95	A++	7.95	9.00	396
1.5+2.0+2.5+3.5+6.0	0.87	1.16	1.45	2.03	3.48	3.67	9.00	10.73	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.97	9.00	396
1.5+2.0+2.5+4.2+4.2	0.94	1.25	1.56	2.63	2.63	3.65	9.00	10.23	0.60	2.26	2.90	2.80	10.40	13.40	95	A++	7.93	9.00	398
1.5+2.0+2.5+4.2+5.0	0.89	1.18	1.48	2.49	2.96	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.					

# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+1.5+2.0+2.5+5.0	1.20	1.20	1.60	2.00	4.00	4.21	10.00	11.69	0.65	2.07	2.78	2.97	9.48	12.22	95	A+	4.45	6.46	2032	5.25	1.21
1.5+1.5+2.0+2.5+6.0	1.11	1.11	1.48	1.85	4.44	4.50	10.00	11.93	0.65	2.03	2.70	2.97	9.30	11.85	95	A+	4.47	6.46	2022	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+2.5+7.1	1.03	1.03	1.37	1.71	4.86	4.81	10.00	11.96	0.71	2.02	2.68	3.27	9.25	11.76	95	A+	4.50	6.46	2010	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+3.5+3.5	1.25	1.25	1.67	2.92	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.08	2.77	2.97	9.52	12.17	95	A+	4.38	6.46	2064	5.24	1.22
1.5+1.5+2.0+3.5+4.2	1.18	1.18	1.57	2.76	3.31	4.26	10.00	11.56	0.67	2.07	2.77	3.05	9.48	12.17	95	A+	4.39	6.46	2056	5.24	1.22
1.5+1.5+2.0+3.5+5.0	1.11	1.11	1.48	2.59	3.70	4.50	10.00	11.70	0.70	2.06	2.77	3.18	9.43	12.17	95	A+	4.46	6.46	2024	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+3.5+6.0	1.03	1.03	1.38	2.41	4.14	4.78	10.00	11.94	0.70	2.02	2.69	3.18	9.25	11.81	95	A+	4.49	6.46	2015	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+3.5+7.1	0.96	0.96	1.28	2.24	4.55	5.10	10.00	11.97	0.76	1.99	2.68	3.48	9.11	11.76	95	A+	4.53	6.46	1995	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+4.2+4.2	1.12	1.12	1.49	3.13	3.13	4.47	10.00	11.58	0.71	2.07	2.76	3.27	9.48	12.13	95	A+	4.41	6.46	2048	5.25	1.21
1.5+1.5+2.0+4.2+5.0	1.06	1.06	1.41	2.96	3.52	4.70	10.00	11.71	0.74	2.06	2.77	3.40	9.43	12.17	95	A+	4.45	6.46	2028	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+4.2+6.0	0.99	0.99	1.32	2.76	3.95	4.99	10.00	11.95	0.74	2.05	2.69	3.40	9.39	11.81	95	A+	4.48	6.46	2016	5.26	1.20
1.5+1.5+2.0+5.0+5.0	1.00	1.00	1.33	3.33	3.33	4.93	10.00	11.84	0.77	2.00	2.73	3.53	9.16	11.95	95	A++	4.60	6.46	1966	5.28	1.18
1.5+1.5+2.5+2.5+2.5	1.43	1.43	2.38	2.38	2.38	3.63	10.00	11.54	0.56	2.08	2.77	2.58	9.52	12.17	95	A+	4.36	6.46	2071	5.24	1.22
1.5+1.5+2.5+2.5+3.5	1.30	1.30	2.17	2.17	3.04	3.92	10.00	11.55	0.63	2.07	2.77	2.88	9.48	12.17	95	A+	4.39	6.46	2057	5.24	1.22
1.5+1.5+2.5+2.5+4.2	1.23	1.23	2.05	2.05	3.44	4.12	10.00	11.55	0.65	2.07	2.77	2.97	9.48	12.17	95	A+	4.41	6.46	2049	5.25	1.21
1.5+1.5+2.5+2.5+5.0	1.15	1.15	1.92	1.92	3.85	4.36	10.00	11.69	0.67	2.06	2.78	3.05	9.43	12.22	95	A+	4.45	6.46	2030	5.26	1.20
1.5+1.5+2.5+2.5+6.0	1.07	1.07	1.79	1.79	4.29	4.64	10.00	11.93	0.68	2.05	2.70	3.10	9.39	11.85	95	A+	4.48	6.46	2018	5.26	1.20
1.5+1.5+2.5+2.5+7.1	0.99	0.99	1.66	1.66	4.70	4.96	10.00	11.96	0.74	2.05	2.57	3.40	9.39	11.76	95	A+	4.51	6.46	2006	5.27	1.19
1.5+1.5+2.5+3.5+3.5	1.20	1.20	2.00	2.80	2.80	4.21	10.00	11.55	0.67	2.07	2.77	3.05	9.48	12.17	95	A+	4.41	6.46	2048	5.25	1.21
1.5+1.5+2.5+3.5+4.2	1.14	1.14	1.89	2.65	3.18	4.41	10.00	11.56	0.71	2.07	2.77	3.27	9.48	12.17	95	A+	4.43	6.46	2041	5.25	1.21
1.5+1.5+2.5+3.5+5.0	1.07	1.07	1.79	2.50	3.57	4.64	10.00	11.70	0.71	2.05	2.77	3.27	9.39	12.17	95	A+	4.47	6.46	2023	5.26	1.20
1.5+1.5+2.5+3.5+6.0	1.00	1.00	1.67	2.33	4.00	4.93	10.00	11.94	0.74	2.05	2.69	3.40	9.39	11.81	95	A+	4.49	6.46	2011	5.27	1.19
1.5+1.5+2.5+4.2+4.2	1.08	1.08	1.80	3.02	3.02	4.61	10.00	11.58	0.74	2.06	2.75	3.40	9.43	12.13	95	A+	4.44	6.46	2033	5.26	1.20
1.5+1.5+2.5+4.2+5.0	1.02	1.02	1.70	2.86	3.40	4.85	10.00	11.71	0.77	2.05	2.77	3.53	9.39	12.17	95	A+	4.48	6.46	2016	5.27	1.19
1.5+1.5+2.5+5.0+5.0	0.97	0.97	1.61	3.23	3.23	5.07	10.00	11.84	0.79	2.00	2.73	3.61	9.16	11.95	95	A++	4.60	6.46	1964	5.27	1.19
1.5+1.5+3.5+3.5+3.5	1.11	1.11	2.59	2.59	2.59	4.50	10.00	11.56	0.71	2.05	2.77	3.27	9.39	12.17	95	A+	4.48	6.46	2018	5.25	1.21
1.5+1.5+3.5+3.5+4.2	1.06	1.06	2.46	2.46	2.96	4.70	10.00	11.58	0.76	2.04	2.76	3.48	9.34	12.13	95	A+	4.49	6.46	2011	5.26	1.20
1.5+1.5+3.5+3.5+5.0	1.00	1.00	2.33	2.33	3.33	4.93	10.00	11.71	0.79	2.03	2.77	3.61	9.30	12.17	95	A+	4.53	6.46	1994	5.27	1.19
1.5+1.5+3.5+4.2+4.2	1.01	1.01	2.35	2.82	2.82	4.90	10.00	11.59	0.82	2.04	2.76	3.74	9.34	12.13	95	A+	4.51	6.46	2003	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+2.0+2.0	1.58	2.11	2.11	2.11	2.11	3.35	10.00	11.54	0.52	2.07	2.77	2.37	9.48	12.17	95	A+	4.40	6.46	2056	5.24	1.22
1.5+2.0+2.0+2.0+2.5	1.50	2.00	2.00	2.00	2.50	3.49	10.00	11.54	0.55	2.07	2.77	2.50	9.48	12.17	95	A+	4.41	6.46	2048	5.25	1.21
1.5+2.0+2.0+2.0+3.5	1.36	1.82	1.82	1.82	3.18	3.77	10.00	11.55	0.58	2.06	2.77	2.67	9.43	12.17	95	A+	4.44	6.46	2034	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+2.0+4.2	1.28	1.71	1.71	1.71	3.59	3.98	10.00	11.55	0.62	2.06	2.77	2.84	9.43	12.17	95	A+	4.46	6.46	2027	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+2.0+5.0	1.20	1.60	1.60	1.60	4.00	4.21	10.00	11.69	0.65	2.05	2.78	2.97	9.39	12.22	95	A+	4.49	6.46	2011	5.27	1.19
1.5+2.0+2.0+2.0+6.0	1.11	1.48	1.48	1.48	4.44	4.50	10.00	11.70	0.65	2.04	2.65	2.97	9.34	12.13	95	A+	4.52	6.46	1999	5.27	1.19
1.5+2.0+2.0+2.0+7.1	1.03	1.37	1.37	1.37	4.86	4.81	10.00	11.71	0.71	2.00	2.66	3.27	9.16	12.17	95	A++	4.60	6.46	1964	5.29	1.17
1.5+2.0+2.0+2.5+2.5	1.43	1.90	1.90	2.38	2.38	3.63	10.00	11.54	0.56	2.07	2.61	2.58	9.48	11.95	95	A+	4.43	6.46	2040	5.25	1.21
1.5+2.0+2.0+2.5+3.5	1.30	1.74	1.74	2.17	3.04	3.92	10.00	11.56	0.63	2.06	2.66	2.88	9.43	12.17	95	A+	4.46	6.46	2026	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+2.5+4.2	1.23	1.64	1.64	2.05	3.44	4.12	10.00	11.58	0.65	2.05	2.65	2.97	9.39	12.13	95	A+	4.48	6.46	2019	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+2.5+5.0	1.15	1.54	1.54	1.92	3.85	4.36	10.00	11.71	0.67	2.04	2.66	3.05	9.34	12.17	95	A+	4.51	6.46	2005	5.27	1.19
1.5+2.0+2.0+2.5+6.0	1.07	1.43	1.43	1.79	4.29	4.64	10.00	11.72	0.68	2.04	2.65	3.10	9.34	12.13	95	A+	4.53	6.46	1993	5.28	1.18
1.5+2.0+2.0+2.5+7.1	0.99	1.32	1.32	1.66	4.70	4.96	10.00	11.54	0.74	2.00	2.66	3.40	9.16	12.17	95	A++	4.62	6.46	1958	5.29	1.17
1.5+2.0+2.0+3.5+3.5	1.20	1.60	1.60	2.80	2.80	4.21	10.00	11.53	0.67	2.05	2.66	3.05	9.39	12.17	95	A+	4.48	6.46	2018	5.26	1.20
1.5+2.0+2.0+3.5+4.2	1.14	1.52	1.52	2.65	3.18	4.41	10.00	11.55	0.71	2.05	2.66	3.27	9.39	12.17	95	A+	4.47	6.46	2023	5.27	1.19
1.5+2.0+2.0+3.5+5.0	1.07	1.43	1.43	2.50	3.57	4.64	10.00	11.56	0.71	2.04	2.66	3.27	9.34	12.22	95	A+	4.52	6.46	1998	5.28	1.18
1.5+2.0+2.0+3.5+6.0	1.00	1.33	1.33	2.33	4.00	4.93	10.00	11.69	0.74	2.00	2.67	3.40	9.16	12.13	95	A++	4.60	6.46	1963	5.30	1.16
1.5+2.0+2.0+4.2+4.2	1.08	1.44	1.44	3.02	3.02	4.61	10.00	11.58	0.74	2.05	2.76	3.40	9.39	12.17	95	A+	4.48	6.46	2016	5.27	1.19
1.5+2.0+2.0+4.2+5.0	1.02	1.36	1.36	2.86	3.40	4.85	10.00	11.71	0.77	2.03	2.77	3.53	9.30	11.95	95	A+	4.54	6.46	1991	5.28	1.18
1.5+2.0+2.0+5.0+5.0	0.97	1.29	1.29	3.23	3.23	5.07	10.00	11.84	0.79	2.00	2.73	3.61	9.16	12.17	95	A++	4.63	6.46	1954	5.30	1.16
1.5+2.0+2.5+2.5+2.5	1.36	1.82	2.27	2.27	2.27	3.77	10.00	11.54	0.58	2.07	2.77	2.67	9.48	12.17	95	A+	4.43	6.46	2041	5.25	1.21
1.5+2.0+2.5+2.5+3.5	1.25	1.67	2.08	2.08	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.06	2.77	2.97	9.43	12.17	95	A+	4.46	6.46	2027	5.26	1.20
1.5+2.0+2.5+2.5+4.2	1.18	1.57	1.97	1.97	3.31	4.26	10.00	11.55	0.67	2.05	2.77	3.05	9.39	12.17	95	A+	4.47	6.46	2020	5.26	1.20
1.5+2.0+2.5+2.5+5.0	1.11	1.48	1.85	1.85	3.70	4.50	10.00	11.69	0.70	2.04	2.78	3.18	9.34	12.22	95	A+	4.51	6.46	2005	5.27	1.19
1.5+2.0+2.5+2.5+6.0	1.03	1.38	1.72	1.72	4.14	4.78	10.00	11.93	0.70	2.04	2.70	3.18	9.34	11.85	95	A+	4.53	6.46	1993	5.28	1.18
1.5+2.0+2.5+2.5+7.1	0.96	1.28	1.60	1.60	4.55	5.10	10.00	11.96	0.77	2.00	2.68	3.53	9.16	11.76	95	A++	4.61	6.46	1959	5.28	1.18
1.5+2.0+2.5+3.5+3.5	1.15	1.54	1.92	2.69	2.69	4.36	10.00	11.55	0.70	2.05	2.77	3.18	9.39	12.17							

# Combinatietabellen

## Koelen

Binnendeel	Koelcapaciteit (kW)					Totale capaciteit (kW)			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen			
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Label	SEER	Pdesign	AEC
1.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.00	1.67	1.67	2.33	2.33	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.90	9.00	399
1.5+2.5+2.5+3.5+4.2	0.95	1.58	1.58	2.22	2.22	3.47	9.00	10.23	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.90	9.00	399
1.5+2.5+2.5+3.5+5.0	0.90	1.50	1.50	2.10	3.00	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.93	9.00	397
1.5+2.5+2.5+4.2+4.2	0.91	1.51	1.51	2.54	2.54	3.65	9.00	10.66	0.60	2.26	3.18	2.80	10.40	14.60	95	A++	7.91	9.00	398
1.5+2.5+3.5+3.5+3.5	0.93	1.55	2.17	2.17	2.17	3.65	9.00	10.24	0.60	2.26	2.91	2.80	10.40	13.40	95	A++	7.91	9.00	399
1.5+2.5+3.5+3.5+4.2	0.89	1.48	2.07	2.07	2.49	3.65	9.00	10.77	0.60	2.25	3.25	2.80	10.40	14.90	95	A++	7.91	9.00	398
1.5+3.5+2.5+3.5+3.5	0.87	2.03	2.03	2.03	2.03	3.66	9.00	10.79	0.60	2.25	3.25	2.80	10.40	15.00	95	A++	7.92	9.00	398
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	2.85	8.50	9.24	0.53	2.06	2.39	2.44	9.50	11.00	95	A++	7.83	8.50	380
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5	1.66	1.66	1.66	1.66	2.07	2.92	8.70	9.49	0.53	2.14	2.51	2.44	9.80	11.60	95	A++	7.72	8.70	395
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5	1.57	1.57	1.57	1.57	2.74	3.07	9.00	9.85	0.56	2.26	2.70	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.86	9.00	401
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2	1.48	1.48	1.48	1.48	3.10	3.17	9.00	10.08	0.60	2.26	2.84	2.74	10.40	13.00	95	A++	7.86	9.00	401
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0	1.38	1.38	1.38	1.38	3.46	3.29	9.00	10.38	0.60	2.25	2.98	2.74	10.40	13.70	95	A++	7.89	9.00	399
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0	1.29	1.29	1.29	1.29	3.86	3.48	9.00	10.60	0.56	2.25	3.11	2.60	10.30	14.30	95	A++	7.91	9.00	399
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1	1.19	1.19	1.19	1.19	4.23	3.67	9.00	10.71	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.93	9.00	398
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5	1.64	1.64	1.64	2.05	2.05	2.99	9.00	9.73	0.56	2.27	2.64	2.57	10.40	12.10	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5	1.50	1.50	1.50	1.88	2.63	3.14	9.00	10.08	0.56	2.26	2.84	2.57	10.40	13.00	95	A++	7.77	9.00	405
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2	1.42	1.42	1.42	1.77	2.98	3.24	9.00	10.20	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0	1.33	1.33	1.33	1.67	3.33	3.48	9.00	10.38	0.56	2.25	2.98	2.60	10.40	13.70	95	A++	7.81	9.00	404
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0	1.24	1.24	1.24	1.55	3.72	3.67	9.00	10.61	0.59	2.25	3.11	2.80	10.30	14.30	95	A++	7.83	9.00	403
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1	1.15	1.15	1.15	1.44	4.10	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.85	9.00	401
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5	1.38	1.38	1.38	2.42	2.42	2.99	9.00	9.65	0.56	2.26	2.58	2.57	10.40	11.90	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2	1.31	1.31	1.31	2.30	2.76	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.79	9.00	405
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0	1.24	1.24	1.24	2.17	3.10	3.67	9.00	10.40	0.59	2.25	2.98	2.80	10.30	13.70	95	A++	7.82	9.00	403
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0	1.16	1.16	1.16	2.03	3.48	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.84	9.00	402
2.0+2.0+2.0+4.2+4.2	1.25	1.25	1.25	2.63	2.63	3.65	9.00	10.22	0.60	2.26	2.90	2.80	10.40	13.40	95	A++	7.80	9.00	404
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0	1.18	1.18	1.18	2.49	2.96	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.83	9.00	403
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5	1.57	1.57	1.96	1.96	1.96	3.07	9.00	9.85	0.56	2.27	2.70	2.57	10.40	12.50	95	A++	7.74	9.00	407
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5	1.44	1.44	1.80	1.80	2.52	3.21	9.00	10.20	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2	1.36	1.36	1.70	1.70	2.86	3.46	9.00	10.25	0.56	2.26	2.81	2.70	10.40	12.86	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0	1.29	1.29	1.61	1.61	3.21	3.48	9.00	10.39	0.56	2.25	2.98	2.60	10.30	13.70	95	A++	7.79	9.00	404
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0	1.20	1.20	1.50	1.50	3.60	3.67	9.00	10.71	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.81	9.00	403
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5	1.33	1.33	1.67	2.33	2.33	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.77	9.00	406
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2	1.27	1.27	1.58	2.22	2.66	3.46	9.00	10.32	0.56	2.26	2.83	2.70	10.40	12.93	95	A++	7.77	9.00	406
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0	1.20	1.20	1.50	2.10	3.00	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.80	9.00	404
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2	1.21	1.21	1.51	2.54	2.54	3.65	9.00	10.65	0.60	2.26	3.18	2.80	10.40	14.60	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5	1.24	1.24	2.17	2.17	2.17	3.65	9.00	10.24	0.60	2.26	2.91	2.80	10.40	13.40	95	A++	7.77	9.00	405
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2	1.18	1.18	2.07	2.07	2.49	3.65	9.00	10.77	0.60	2.26	3.25	2.80	10.40	14.90	95	A++	7.78	9.00	405
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5	1.50	1.88	1.88	1.88	1.88	3.14	9.00	10.08	0.56	2.26	2.83	2.57	10.40	13.00	95	A++	7.75	9.00	407
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5	1.38	1.73	1.73	1.73	2.42	3.46	9.00	10.21	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2	1.31	1.64	1.64	1.64	2.76	3.46	9.00	10.21	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.76	9.00	406
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0	1.24	1.55	1.55	1.55	3.10	3.67	9.00	10.39	0.59	2.25	2.98	2.80	10.30	13.70	95	A++	7.80	9.00	404
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0	1.16	1.45	1.45	1.45	3.48	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.82	9.00	403
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5	1.29	1.61	1.61	2.25	2.25	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.77	9.00	406
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2	1.22	1.53	1.53	2.14	2.57	3.65	9.00	10.65	0.60	2.26	3.18	2.80	10.40	14.60	95	A++	7.77	9.00	405
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0	1.16	1.45	1.45	2.03	2.90	3.67	9.00	10.72	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.83	9.00	403
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2	1.17	1.46	1.46	2.45	2.45	3.65	9.00	10.76	0.60	2.26	3.25	2.80	10.40	14.90	95	A++	7.77	9.00	406
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5	1.20	1.50	2.10	2.10	2.10	3.65	9.00	10.67	0.60	2.26	3.18	2.80	10.40	14.60	95	A++	7.78	9.00	405
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	3.21	9.00	10.19	0.60	2.26	2.90	2.74	10.40	13.40	95	A++	7.73	9.00	408
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5	1.67	1.67	1.67	1.67	2.33	3.46	9.00	10.21	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.74	9.00	407
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2	1.58	1.58	1.58	1.58	2.66	3.46	9.00	10.22	0.56	2.26	2.90	2.70	10.40	13.40	95	A++	7.75	9.00	407
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	3.67	9.00	10.71	0.59	2.25	3.18	2.80	10.30	14.60	95	A++	7.75	9.00	407
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.55	1.55	1.55	2.17	2.17	3.65	9.00	10.23	0.60	2.26	2.90	2.80	10.40	13.40	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2	1.48	1.48	1.48	2.07	2.49	3.65	9.00	10.76	0.60	2.26	3.25	2.80	10.40	14.90	95	A++	7.76	9.00	406
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	3.65	9.00	10.79	0.60	2.25	3.21	2.80	10.40	14.71	95	A++	7.77	9.00	406



# Verwarmen

Binnendeel	Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens verwarmen (gematigd klimaat)					
	Ruimte A	Ruimte B	Ruimte C	Ruimte D	Ruimte E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SCOP	Pdesign	AEC	Toegekende capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-up verwarming at -10°C
1.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.11	1.85	1.85	2.59	2.59	4.50	10.00	11.55	0.71	2.03	2.77	3.27	9.30	12.17	95	A+	4.49	6.46	2013	5.27	1.19
1.5+2.5+2.5+3.5+4.2	1.06	1.76	1.76	2.46	2.96	4.70	10.00	11.56	0.77	2.02	2.77	3.53	9.25	12.17	95	A+	4.50	6.46	2007	5.27	1.19
1.5+2.5+2.5+3.5+5.0	1.00	1.67	1.67	2.33	3.33	4.93	10.00	11.70	0.79	1.97	2.77	3.61	9.02	12.17	95	A+++	4.62	6.46	1957	5.29	1.17
1.5+2.5+2.5+4.2+4.2	1.01	1.68	1.68	2.82	2.82	4.90	10.00	11.58	0.82	2.02	2.76	3.74	9.25	12.13	95	A+	4.52	6.46	2000	5.28	1.18
1.5+2.5+3.5+3.5+3.5	1.03	1.72	2.41	2.41	2.41	4.78	10.00	11.56	0.79	2.02	2.77	3.61	9.25	12.17	95	A+	4.51	6.46	2006	5.27	1.19
1.5+2.5+3.5+3.5+4.2	0.99	1.64	2.30	2.30	2.76	4.99	10.00	11.58	0.82	2.02	2.76	3.74	9.25	12.13	95	A+	4.52	6.46	2000	5.28	1.18
1.5+3.5+3.5+3.5+3.5	0.97	2.26	2.26	2.26	2.26	5.07	10.00	11.58	0.85	2.00	2.76	3.87	9.16	12.13	95	A+	4.56	6.46	1981	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.49	10.00	11.54	0.55	2.05	2.77	2.50	9.39	12.17	95	A+	4.47	6.46	2023	5.27	1.19
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5	1.90	1.90	1.90	1.90	2.38	3.63	10.00	11.54	0.56	2.05	2.77	2.58	9.39	12.17	95	A+	4.48	6.46	2017	5.27	1.19
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5	1.74	1.74	1.74	1.74	3.04	3.92	10.00	11.55	0.63	2.04	2.77	2.88	9.34	12.17	95	A+	4.51	6.46	2006	5.28	1.18
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2	1.64	1.64	1.64	1.64	3.44	4.12	10.00	11.55	0.65	2.03	2.77	2.97	9.30	12.17	95	A+	4.52	6.46	2000	5.28	1.18
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0	1.54	1.54	1.54	1.54	3.85	4.36	10.00	11.69	0.67	2.00	2.78	3.05	9.16	12.22	95	A+++	4.61	6.46	1959	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0	1.43	1.43	1.43	1.43	4.29	4.64	10.00	11.93	0.68	1.99	2.70	3.10	9.11	11.85	95	A+++	4.64	6.46	1948	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1	1.32	1.32	1.32	1.32	4.70	4.96	10.00	11.96	0.74	1.99	2.68	3.40	9.11	11.76	95	A+++	4.66	6.46	1937	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5	1.82	1.82	1.82	2.27	2.27	3.77	10.00	11.54	0.58	2.04	2.77	2.67	9.34	12.17	95	A+	4.49	6.46	2010	5.27	1.19
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5	1.67	1.67	1.67	2.08	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.03	2.77	2.97	9.30	12.17	95	A+	4.52	6.46	1999	5.28	1.18
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2	1.57	1.57	1.57	1.97	3.31	4.26	10.00	11.55	0.67	2.03	2.77	3.05	9.30	12.17	95	A+	4.53	6.46	1993	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0	1.48	1.48	1.48	1.85	3.70	4.50	10.00	11.69	0.70	1.99	2.78	3.18	9.11	12.22	95	A+++	4.62	6.46	1955	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0	1.38	1.38	1.38	1.72	4.14	4.78	10.00	11.93	0.70	1.99	2.70	3.18	9.11	11.85	95	A+++	4.65	6.46	1944	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1	1.28	1.28	1.28	1.60	4.55	5.10	10.00	11.96	0.77	1.98	2.68	3.53	9.07	11.76	95	A+++	4.67	6.46	1933	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5	1.54	1.54	1.54	2.69	2.69	3.77	10.00	11.54	0.58	2.03	2.77	2.67	9.30	12.17	95	A+	4.54	6.46	1992	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2	1.46	1.46	1.46	2.55	3.07	4.55	10.00	11.56	0.74	2.03	2.77	3.40	9.30	12.17	95	A+	4.55	6.46	1986	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0	1.38	1.38	1.38	2.41	3.45	4.78	10.00	11.70	0.77	1.99	2.77	3.53	9.11	12.17	95	A+++	4.65	6.46	1941	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0	1.29	1.29	1.29	2.26	3.85	5.07	10.00	11.94	0.77	1.99	2.69	3.53	9.11	11.81	95	A+++	4.68	6.46	1931	5.30	1.16
2.0+2.0+2.0+4.2+4.2	1.39	1.39	1.39	2.92	2.92	4.75	10.00	11.58	0.76	2.02	2.76	3.48	9.25	12.13	95	A+++	4.61	6.46	1961	5.29	1.17
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0	1.32	1.32	1.32	2.76	3.29	4.99	10.00	11.71	0.79	2.01	2.83	3.61	9.20	12.40	95	A+++	4.66	6.46	1938	5.30	1.16
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5	1.74	1.74	2.17	2.17	2.17	3.92	10.00	11.54	0.63	2.04	2.77	2.88	9.34	12.17	95	A+	4.49	6.46	2011	5.27	1.19
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5	1.60	1.60	2.00	2.00	2.80	4.21	10.00	11.55	0.67	2.03	2.77	3.05	9.30	12.17	95	A+	4.52	6.46	1999	5.28	1.18
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2	1.52	1.52	1.89	1.89	3.18	4.41	10.00	11.55	0.70	2.03	2.77	3.18	9.30	12.17	95	A+	4.53	6.46	1993	5.29	1.17
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0	1.43	1.43	1.79	1.79	3.57	4.64	10.00	11.69	0.71	1.99	2.78	3.27	9.11	12.22	95	A+++	4.63	6.46	1953	5.30	1.16
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0	1.33	1.33	1.67	1.67	4.00	4.93	10.00	11.93	0.75	1.99	2.70	3.44	9.11	11.85	95	A+++	4.65	6.46	1942	5.30	1.16
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5	1.48	1.48	1.85	2.59	2.59	4.50	10.00	11.55	0.71	1.99	2.77	3.27	9.11	12.17	95	A+++	4.60	6.46	1963	5.29	1.17
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2	1.41	1.41	1.76	2.46	2.96	4.70	10.00	11.56	0.77	1.99	2.77	3.53	9.11	12.17	95	A+++	4.62	6.46	1957	5.29	1.17
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0	1.33	1.33	1.67	2.33	3.33	4.93	10.00	11.70	0.79	1.98	2.77	3.61	9.07	12.17	95	A+++	4.67	6.46	1934	5.30	1.16
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2	1.34	1.34	1.68	2.82	2.82	4.90	10.00	11.58	0.82	1.99	2.82	3.74	9.11	12.36	95	A+++	4.63	6.46	1951	5.29	1.17
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5	1.38	1.38	2.41	2.41	2.41	4.78	10.00	11.56	0.79	1.99	2.77	3.61	9.11	12.17	95	A+++	4.62	6.46	1957	5.29	1.17
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2	1.32	1.32	2.30	2.30	2.76	4.99	10.00	11.58	0.82	1.99	2.82	3.74	9.11	12.36	95	A+++	4.63	6.46	1951	5.29	1.17
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5	1.67	2.08	2.08	2.08	2.08	4.07	10.00	11.54	0.65	2.03	2.77	2.97	9.30	12.17	95	A+	4.52	6.46	1999	5.28	1.18
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5	1.54	1.92	1.92	1.92	2.69	4.36	10.00	11.55	0.70	2.03	2.77	3.18	9.30	12.17	95	A+	4.55	6.46	1987	5.29	1.17
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2	1.46	1.82	1.82	1.82	3.07	4.55	10.00	11.55	0.74	2.02	2.77	3.40	9.25	12.17	95	A+	4.56	6.46	1981	5.29	1.17
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0	1.38	1.72	1.72	1.72	3.45	4.78	10.00	11.69	0.77	1.99	2.78	3.53	9.11	12.22	95	A+++	4.65	6.46	1942	5.30	1.16
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0	1.29	1.61	1.61	1.61	3.87	5.07	10.00	11.93	0.77	1.98	2.70	3.53	9.07	11.85	95	A+++	4.68	6.46	1931	5.31	1.15
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5	1.43	1.79	1.79	2.50	2.50	4.64	10.00	11.55	0.77	1.99	2.77	3.53	9.11	12.17	95	A+++	4.60	6.46	1963	5.29	1.17
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2	1.36	1.70	1.70	2.38	2.86	4.85	10.00	11.56	0.79	1.99	2.77	3.61	9.11	12.17	95	A+++	4.62	6.46	1957	5.30	1.16
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0	1.29	1.61	1.61	2.26	3.23	5.07	10.00	11.70	0.82	1.98	2.77	3.74	9.07	12.17	95	A+++	4.67	6.46	1934	5.31	1.15
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2	1.30	1.62	1.62	2.73	2.73	5.04	10.00	11.58	0.85	1.99	2.82	3.87	9.11	12.36	95	A+++	4.63	6.46	1951	5.30	1.16
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5	1.33	1.67	2.33	2.33	2.33	4.93	10.00	11.56	0.82	1.99	2.77	3.74	9.11	12.17	95	A+++	4.62	6.46	1957	5.30	1.16
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.21	10.00	11.54	0.68	2.03	2.77	3.10	9.30	12.17	95	A+	4.55	6.46	1987	5.29	1.17
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5	1.85	1.85	1.85	1.85	2.59	4.50	10.00	11.55	0.72	2.02	2.66	3.31	9.25	12.17	95	A+	4.57	6.46	1975	5.30	1.16
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2	1.76	1.76	1.76	1.76	2.96	4.70	10.00	11.55	0.77	2.02	2.66	3.53	9.25	12.17	95	A+	4.59	6.46	1970	5.30	1.16
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0	1.67	1.67	1.67	1.67	3.33	4.93	10.00	11.69	0.80	2.00	2.67	3.66	9.16	12.22	95	A+++	4.64	6.46	1946	5.31	1.15
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.72	1.72	1.72	2.41	2.41	4.78	10.00	11.55	0.80	2.02	2.66	3.66	9.25	12.17	95	A+++	4.60	6.46	1965	5.30	1.16
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2	1.64	1.64	1.64	2.30	2.76	4.99	10.00	11.56	0.82	2.01	2.66	3.74	9.20	12.17	95	A+++	4.61	6.46	1959	5.30	1.16
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5	1.61	1.61	2.26	2.26	2.26	5.07	10.00	11.57	0.85	1.99	2.66	3.87	9.11	12.17	95	A+++	4.66	6.46	1940	5.32	1.14